Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 291-3 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 291-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №102367 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	56.63	41.58	15.05	67.66	66.00	1.66	0.78	0.49	6.27	-	6.27	6.39	-	6.39	-	67.54	-	0.59	-	0.42
24.09.24	24.00	-	56.51	41.98	14.53	68.20	66.62	1.58	0.78	0.49	5.46	-	5.46	5.58	-	5.58	-	68.04	-	0.59	-	0.37
25.09.24	24.00	-	57.02	41.85	15.17	68.38	66.85	1.53	0.78	0.49	5.99	-	5.99	6.10	-	6.10	-	68.17	-	0.59	-	0.41
26.09.24	24.00	-	56.39	41.74	14.65	67.76	66.28	1.48	0.78	0.49	5.46	-	5.46	5.57	-	5.57	-	67.40	-	0.59	-	0.37
27.09.24	24.00	-	57.15	41.97	15.18	68.05	66.60	1.45	0.78	0.49	5.72	-	5.72	5.84	-	5.84	-	67.71	-	0.59	-	0.39
28.09.24	24.00	-	56.88	41.47	15.41	68.19	66.74	1.45	0.78	0.49	6.14	-	6.14	6.25	-	6.25	-	67.83	-	0.59	-	0.42
29.09.24	24.00	-	55.78	40.15	15.63	68.27	66.82	1.45	0.78	0.49	6.60	-	6.60	6.73	-	6.73	-	68.06	-	0.59	-	0.45
30.09.24	24.00	-	57.01	41.45	15.56	66.35	65.02	1.33	0.78	0.49	6.12	-	6.12	6.21	-	6.21	-	65.44	-	0.59	-	0.40
01.10.24	24.00	-	58.61	43.38	15.23	64.41	63.01	1.40	0.78	0.49	5.61	-	5.61	5.70	-	5.70	-	64.67	-	0.59	-	0.36
02.10.24	24.00	-	60.55	44.67	15.88	64.66	63.36	1.30	0.78	0.49	6.16	-	6.16	6.26	-	6.26	-	64.86	-	0.59	-	0.40
03.10.24	24.00	-	62.41	45.63	16.78	67.11	60.40	6.71	0.78	0.49	7.34	-	7.34	7.49	-	7.49	-	66.61	-	0.59	-	1.44
04.10.24	24.00	-	61.11	45.69	15.42	64.78	52.94	11.84	0.78	0.49	6.64	-	6.64	6.76	-	6.76	-	64.44	-	0.59	-	1.55
05.10.24	24.00	-	61.27	45.87	15.40	65.42	53.60	11.82	0.78	0.49	6.48	-	6.48	6.59	-	6.59	-	65.41	-	0.59	-	1.55
06.10.24	24.00	-	62.00	45.37	16.63	66.91	51.31	15.60	0.78	0.49	8.14	-	8.14	8.31	-	8.31	-	66.81	-	0.59	-	1.83
07.10.24	24.00	-	59.21	44.69	14.52	66.14	46.75	19.39	0.78	0.49	6.73	-	6.73	6.84	-	6.84	-	65.78	-	0.59	-	1.83
08.10.24	24.00	-	58.23	44.40	13.83	64.94	41.69	23.25	0.78	0.49	6.40	-	6.40	6.50	-	6.50	-	65.43	-	0.59	-	1.93
09.10.24	24.00	-	56.38	43.45	12.93	69.50	39.86	29.64	0.78	0.49	5.78	-	5.78	5.89	-	5.89	-	69.21	-	0.59	-	2.19
10.10.24	24.00	-	58.70	44.77	13.93	70.47	40.92	29.55	0.78	0.49	6.12	-	6.12	6.25	-	6.25	-	70.16	-	0.59	-	2.31
11.10.24	24.00	-	58.99	44.67	14.32	70.82	42.05	28.77	0.78	0.49	6.18	-	6.18	6.31	-	6.31	-	70.41	-	0.59	-	2.30
12.10.24	24.00	-	58.15	44.29	13.86	70.35	42.22	28.13	0.78	0.49	5.59	-	5.59	5.71	-	5.71	-	69.77	-	0.59	-	2.22
13.10.24	24.00	-	58.24	43.65	14.59	69.99	41.75	28.24	0.78	0.49	6.62	-	6.62	6.76	-	6.76	-	69.22	-	0.59	-	2.25
14.10.24	24.00	-	59.23	44.53	14.70	69.66	42.12	27.54	0.78	0.49	6.42	-	6.42	6.55	-	6.55	-	69.10	-	0.59	-	2.25
15.10.24	24.00	-	58.63	44.27	14.36	69.56	42.12	27.44	0.78	0.49	6.10	-	6.10	6.22	-	6.22	-	69.63	-	0.59	-	2.22
16.10.24	24.00	-	57.90	43.93	13.97	70.74	43.02	27.72	0.78	0.49	5.61	-	5.61	5.73	-	5.73	-	69.97	-	0.59	-	2.21
17.10.24	24.00	-	57.99	43.91	14.08	69.59	42.63	26.96	0.78	0.49	5.70	-	5.70	5.83	-	5.83	-	69.14	-	0.59	-	2.17
18.10.24	24.00	-	57.84	43.79	14.05	69.25	42.41	26.84	0.78	0.49	5.76	-	5.76	5.88	-	5.88	-	68.79	-	0.59	-	2.15
19.10.24	24.00	-	58.01	43.41	14.60	69.36	42.33	27.03	0.78	0.49	6.51	-	6.51	6.64	-	6.64	-	69.14	-	0.59	-	2.19
20.10.24	24.00	-	59.20	43.90	15.30	69.68	42.61	27.07	0.78	0.49	7.10	-	7.10	7.25	-	7.25	-	69.54	-	0.59	-	2.26
21.10.24	24.00	-	58.37	43.99	14.38	69.34	42.34	27.00	0.78	0.49	6.20	-	6.20	6.30	-	6.30	-	69.12	-	0.59	-	2.19
22.10.24	24.00	-	59.90	44.83	15.07	69.88	43.33	26.55	0.78	0.49	6.69	-	6.69	6.83	-	6.83	-	69.28	-	0.59	-	2.24
Среднее	24.00	-	58.48	43.64	14.83	68.18	51.79	16.39	0.78	0.49	6.25	-	6.25	6.38	-	6.38	-	67.89	-	0.59	0.00	1.51
Итого	720.00	-	1754.29	1309.28	445.01	-	-	-	-	-	187.64	-	187.64	191.27	-	191.27	-	-	-	-	-	45.25

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	1.93	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			45.25	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			191.27	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2024г.