Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 89, лит. Б** Договор: **37272.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 89, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **126862**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 1 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **09.08.2025** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 207210**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0.2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0.2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0.3248**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**102.568**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
30.09.2024	24.00	*	0.00	122.61	-122.61	19.54	19.23	0.31	6.80	4.90												0.00
01.10.2024	24.00	*	0.00	129.91	-129.91	20.36	19.70	0.66	6.80	4.90												0.00
02.10.2024	24.00	*	0.00	131.69	-131.69	20.85	20.13	0.72	6.80	4.90												0.00
03.10.2024	24.00	*																				
04.10.2024	24.00	*																				
05.10.2024	24.00	*																				
06.10.2024	24.00	*																				
07.10.2024	24.00	*																				
08.10.2024	24.00	*																				
09.10.2024	24.00	*																				
10.10.2024	24.00	*																				
11.10.2024	24.00	*																				
12.10.2024	24.00	*																				
13.10.2024	24.00	*																				
14.10.2024	24.00	*																				
15.10.2024	24.00	*																				
16.10.2024	24.00	*																				
17.10.2024	24.00	*																				
18.10.2024	24.00	*																				
19.10.2024	24.00	*																				
20.10.2024	24.00	*																				
21.10.2024	24.00	*																				
22.10.2024	24.00	*																				
Среднее	24.00		89.48	213.71	-124.22	60.63	36.56	24.07	6.80	4.90												2.49
Итого	**552.00**		**2058.13**	**4915.26**	**-2857.13**																	**57.21**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2024	78972.8	96814.10						2700.23	26125.00
23.10.2024	81030.9	102816.00						2757.43	26869.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **480** час **74.19** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **12.19** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **74.19** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/