

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 111, лит. А**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 111, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.109**

Договор: **32790.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **105278**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Счетчик: <b>СПТ940 № 2041</b>	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	0,2	30	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2	30	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,101</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b> Qгвс.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b> Qгвс.ср.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>96,96</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b> Gгвс.= <b>0</b> Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2024 по 29.09.2024

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит		T3	T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3		°C	°C	кгс/см2	кгс/см2
23.09.2024	24,00		0,00	0,00	0,00				6,80	4,10												0,00
24.09.2024	24,00		0,00	0,00	0,00				6,80	4,10												0,00
25.09.2024	24,00		0,00	0,00	0,00				6,80	4,10												0,00
26.09.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,35	18,23	0,12	2,80	4,10												0,00
27.09.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,39	18,22	0,17	2,80	2,80												0,00
28.09.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,08	17,81	0,27	2,80	2,80												0,00
29.09.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,41	17,11	0,30	2,70	2,80												0,00
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	18,06	17,84	0,22	4,50	3,54												0,00
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																	<b>0,00</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2024	0	0,00						0,00	301,53
23.10.2024	4008,52	4061,66						6,01	411,13

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **10,3** °C

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб. м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 111, лит. А**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 111, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.109**

Договор: **32790.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **105278**  
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ940 № 2041</b>	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	Gmax=	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)		30	
Циркуляционный ГВС (M4)		30	
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,101</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.гв.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>96,96</b>	Gвент.= <b>0</b>	Qтех.гвс.ср <b>0</b>
		Gтех.= <b>0</b>	Qгвс.ср= <b>0</b>
			Gтех.гв.= <b>0</b>
			Gгвс.= <b>0</b>
			Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024**

Дата	Ti час	НС	Учет отопление (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
30.09.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,11	17,06	0,05	4,70	1,30													0,00
01.10.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,13	19,63	-2,50	4,70	1,60													0,00
02.10.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,90	20,00	-3,10	4,50	2,70													0,00
03.10.2024	24,00	*	73,19	75,27	-2,08	40,98	38,54	2,44	3,90	2,90													0,10
04.10.2024	24,00	*	210,11	215,11	-5,00	41,19	39,25	1,94	3,80	2,80													0,21
05.10.2024	24,00	*	214,34	218,57	-4,23	41,46	39,59	1,87	3,70	2,60													0,24
06.10.2024	24,00	*	212,33	216,04	-3,71	41,50	39,65	1,85	3,70	2,60													0,25
07.10.2024	24,00	*	211,57	215,02	-3,45	41,38	39,52	1,86	3,60	2,60													0,26
08.10.2024	24,00	*	208,21	211,23	-3,02	41,09	39,22	1,87	3,60	2,60													0,27
09.10.2024	24,00	*	208,38	211,01	-2,63	41,91	39,88	2,03	3,50	2,50													0,32
10.10.2024	24,00	*	208,63	210,92	-2,29	41,87	39,87	2,00	3,50	2,50													0,33
11.10.2024	24,00	*	207,11	209,38	-2,27	42,19	40,25	1,94	3,50	2,60													0,31
12.10.2024	24,00	*	207,68	209,89	-2,21	41,78	39,90	1,88	3,60	2,60													0,31
13.10.2024	24,00	*	207,43	209,55	-2,12	41,07	39,16	1,91	3,60	2,60													0,32
14.10.2024	24,00	*	205,80	207,89	-2,09	41,12	39,25	1,87	3,60	2,60													0,31
15.10.2024	24,00	*	204,83	206,87	-2,04	41,03	39,14	1,89	3,70	2,70													0,31
16.10.2024	24,00	*	201,87	203,89	-2,02	42,42	40,32	2,10	3,70	2,80													0,35
17.10.2024	24,00	*	204,94	206,97	-2,03	44,29	42,06	2,23	3,60	2,60													0,37
18.10.2024	24,00	*	205,00	207,06	-2,06	44,28	42,08	2,20	3,60	2,70													0,37
19.10.2024	24,00	*	205,54	207,83	-2,29	44,28	42,10	2,18	3,80	2,80													0,36
20.10.2024	24,00	*	204,64	207,13	-2,49	44,27	42,08	2,19	3,80	2,80													0,35
21.10.2024	24,00	*	203,26	205,77	-2,51	44,25	42,02	2,23	3,70	2,80													0,35
22.10.2024	24,00	*	203,66	206,13	-2,47	44,34	42,17	2,17	3,70	2,80													0,34
<b>Среднее</b>	24,00		174,28	176,59	-2,30	39,04	37,51	1,53	3,79	2,57													0,26
<b>Итого</b>	<b>552,00</b>		<b>4008,52</b>	<b>4061,53</b>	<b>-53,01</b>																		<b>6,03</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2024	0	0,00						0,00	301,53
23.10.2024	4008,52	4061,66						6,01	411,13

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **10,3 °C** **0** Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **6,03** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Гкал  
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	26.10.2024 15:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00	29.10.2024 15:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа