Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Ольги Бергольц, 29-3 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольги Бергольц, 29-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №204701		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 10.30
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	0.00	15.61	-15.61	14.45	15.78	-1.33	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24.09.24	24.00	-	0.00	15.86	-15.86	14.86	15.87	-1.01	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25.09.24	24.00	-	0.00	16.83	-16.83	15.55	16.29	-0.74	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
26.09.24	24.00	-	0.00	16.21	-16.21	16.14	17.18	-1.04	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
27.09.24	24.00	-	0.00	15.50	-15.50	16.45	18.04	-1.59	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
28.09.24	24.00	-	0.00	15.58	-15.58	16.27	17.41	-1.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
29.09.24	24.00	-	0.00	14.60	-14.60	15.18	16.08	-0.90	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
30.09.24	24.00	-	63.63	71.12	-7.49	35.80	29.97	5.83	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27
01.10.24	24.00	-	236.18	236.18	0.00	40.82	36.09	4.73	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13
02.10.24	24.00	-	233.65	233.65	0.00	39.55	35.02	4.53	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07
03.10.24	24.00	-	303.90	303.90	0.00	38.07	34.44	3.63	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11
04.10.24	24.00	-	463.89	463.89	0.00	37.92	35.05	2.87	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34
05.10.24	24.00	-	460.97	460.97	0.00	38.28	35.32	2.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.38
06.10.24	24.00	-	459.99	459.99	0.00	37.97	35.08	2.89	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34
07.10.24	24.00	-	449.05	449.05	0.00	37.33	34.49	2.84	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29
08.10.24	24.00	-	436.82	436.82	0.00	36.41	33.61	2.80	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24
09.10.24	24.00	-	429.28	429.28	0.00	35.42	32.65	2.77	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.21
10.10.24	24.00	-	408.36	408.36	0.00	38.16	34.57	3.59	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48
11.10.24	24.00	-	408.42	408.42	0.00	44.20	39.73	4.47	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.84
12.10.24	24.00	-	409.35	409.35	0.00	43.81	39.47	4.34	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.79
13.10.24	24.00	-	409.40	409.40	0.00	43.28	38.95	4.33	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.79
14.10.24	24.00	-	403.85	403.85	0.00	43.09	38.80	4.29	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75
15.10.24	24.00	-	397.68	397.68	0.00	42.74	38.37	4.37	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75
16.10.24	24.00	-	398.03	398.03	0.00	43.51	38.92	4.59	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.84
17.10.24	24.00	-	398.41	398.41	0.00	44.67	39.94	4.73	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.89
18.10.24	24.00	-	398.92	398.92	0.00	44.90	40.16	4.74	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.91
19.10.24	24.00	-	399.27	399.27	0.00	45.21	40.38	4.83	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.94
20.10.24	24.00	-	399.20	399.20	0.00	45.23	40.41	4.82	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.94
21.10.24	24.00	-	399.06	399.06	0.00	44.90	40.16	4.74	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.90
22.10.24	24.00	-	398.13	398.13	0.00	45.12	40.49	4.63	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86
Среднее	24.00	-	292.18	296.10	-3.92	35.18	32.29	2.89	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.17
Итого	720.00	-	8765.44	8883.12	-117.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.04

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C		Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			35.04	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:				м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТВЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.