Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 18 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 18 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №288205 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 12.19

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	8.31	0.12	8.19	66.82	18.63	48.19	0.69	0.49	8.29	-	8.29	8.46	-	8.46	-	65.78	-	-	-	0.55
24.09.24	24.00	-	7.99	0.00	7.99	65.35	20.58	44.77	0.69	0.49	7.94	-	7.94	8.11	-	8.11	-	64.44	-	-	-	0.52
25.09.24	24.00	-	8.91	0.00	8.91	65.77	21.01	44.76	0.69	0.49	8.87	-	8.87	9.05	-	9.05	-	64.85	-	-	-	0.58
26.09.24	24.00	-	8.31	0.00	8.31	65.22	21.11	44.11	0.69	0.49	8.28	-	8.28	8.43	-	8.43	-	64.22	-	-	-	0.54
27.09.24	24.00	-	8.08	0.00	8.08	65.02	21.21	43.81	0.69	0.49	7.90	-	7.90	8.06	-	8.06	-	64.33	-	-	-	0.53
28.09.24	24.00	-	9.87	0.00	9.87	65.51	20.71	44.80	0.69	0.49	9.82	-	9.82	10.01	-	10.01	-	64.70	-	-	-	0.65
29.09.24	24.00	-	10.05	0.00	10.05	65.98	19.74	46.24	0.69	0.49	10.01	-	10.01	10.21	-	10.21	-	65.19	-	-	-	0.67
30.09.24	24.00	-	40.89	34.37	6.52	67.36	54.89	12.47	0.69	0.49	8.14	-	8.14	8.31	-	8.31	-	65.03	-	-	-	0.87
01.10.24	24.00	-	77.24	69.55	7.69	67.55	60.56	6.99	0.69	0.49	7.91	-	7.91	8.05	-	8.05	-	67.41	-	-	-	1.01
02.10.24	24.00	-	77.46	68.61	8.85	67.80	60.88	6.92	0.69	0.49	9.08	-	9.08	9.26	-	9.26	-	67.44	-	-	-	1.08
03.10.24	24.00	-	81.17	72.18	8.99	68.42	61.78	6.64	0.69	0.49	9.20	-	9.20	9.40	-	9.40	-	68.06	-	-	-	1.10
04.10.24	24.00	-	95.57	89.52	6.05	67.92	52.16	15.76	0.69	0.49	7.93	-	7.93	8.11	-	8.11	-	67.49	-	-	-	1.83
05.10.24	24.00	-	120.06	110.76	9.30	68.77	42.15	26.62	0.69	0.49	8.00	-	8.00	8.19	-	8.19	-	68.57	-	-	-	3.59
06.10.24	24.00	-	121.77	110.57	11.20	69.75	42.69	27.06	0.69	0.49	10.28	-	10.28	10.50	-	10.50	-	69.68	-	-	-	3.77
07.10.24	24.00	-	116.66	109.00	7.66	68.25	42.03	26.22	0.69	0.49	7.91	-	7.91	8.07	-	8.07	-	67.60	-	-	-	3.38
08.10.24	24.00	-	113.27	104.64	8.63	68.12	41.33	26.79	0.69	0.49	9.11	-	9.11	9.32	-	9.32	-	67.67	-	-	-	3.39
09.10.24	24.00	-	108.39	100.52	7.87	66.90	39.67	27.23	0.69	0.49	8.40	-	8.40	8.56	-	8.56	-	66.58	-	-	-	3.26
10.10.24	24.00	-	107.47	98.57	8.90	67.33	39.43	27.90	0.69	0.49	9.41	-	9.41	9.62	-	9.62	-	67.07	-	-	-	3.35
11.10.24	24.00	-	109.88	101.52	8.36	69.23	41.46	27.77	0.69	0.49	8.93	-	8.93	9.13	-	9.13	-	68.86	-	-	-	3.40
12.10.24	24.00	-	110.12	102.07	8.05	69.67	42.01	27.66	0.69	0.49	8.43	-	8.43	8.60	-	8.60	-	69.31	-	-	-	3.38
13.10.24	24.00	-	112.65	103.13	9.52	69.17	41.71	27.46	0.69	0.49	10.01	-	10.01	10.21	-	10.21	-	68.56	-	-	-	3.49
14.10.24	24.00	-	114.41	105.39	9.02	68.57	41.92	26.65	0.69	0.49	9.47	-	9.47	9.70	-	9.70	-	68.14	-	-	-	3.43
15.10.24	24.00	-	118.56	110.81	7.75	68.19	42.52	25.67	0.69	0.49	8.32	-	8.32	8.50	-	8.50	-	67.29	-	-	-	3.37
16.10.24	24.00	-	132.83	124.06	8.77	67.67	43.79	23.88	0.69	0.49	9.20	-	9.20	9.39	-	9.39	-	67.73	-	-	-	3.56
17.10.24	24.00	-	128.10	118.92	9.18	65.13	42.47	22.66	0.69	0.49	9.74	-	9.74	9.91	-	9.91	-	65.13	-	-	-	3.29
18.10.24	24.00	-	129.59	121.07	8.52	69.19	44.38	24.81	0.69	0.49	8.88	-	8.88	9.07	-	9.07	-	68.85	-	-	-	3.60
19.10.24	24.00	-	127.88	120.00	7.88	67.85	43.84	24.01	0.69	0.49	8.29	-	8.29	8.47	-	8.47	-	67.29	-	-	-	3.42
20.10.24	24.00	-	128.47	120.17	8.30	69.12	44.14	24.98	0.69	0.49	8.80	-	8.80	8.99	-	8.99	-	69.06	-	-	-	3.58
21.10.24	24.00	-	129.74	120.46	9.28	69.24	44.27	24.97	0.69	0.49	9.46	-	9.46	9.66	-	9.66	-	68.95	-	-	-	3.65
22.10.24	24.00	-	131.18	122.70	8.48	70.23	45.38	24.85	0.69	0.49	8.84	-	8.84	9.02	-	9.02	-	70.15	-	-	-	3.65
Среднее	24.00	-	86.50	77.96	8.54	67.70	39.95	27.76	0.69	0.49	8.83	-	8.83	9.01	-	9.01	-	67.18	-	-	0.00	2.42
Итого	720.00	-	2594.88	2338.71	256.17	-	-	-	-	-	264.85	-	264.85	270.37	-	270.37	-	-	-	-	-	72.48

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	12.19	°C	3.23	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			69.25	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			270.37	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2024г.