Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №220988 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 12.19

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	67.44	61.60	5.84	66.88	66.64	0.24	0.69	0.49	5.00	-	5.00	5.09	-	5.09	-	66.99	-	-	-	0.41
24.09.24	24.00	-	63.24	56.92	6.32	66.65	66.44	0.21	0.69	0.49	5.48	-	5.48	5.58	-	5.58	-	66.31	-	-	-	0.44
25.09.24	24.00	-	62.78	56.85	5.93	66.88	66.68	0.20	0.69	0.49	5.18	-	5.18	5.27	-	5.27	-	66.54	-	-	-	0.41
26.09.24	24.00	-	62.37	56.46	5.91	66.63	66.41	0.22	0.69	0.49	5.06	-	5.06	5.16	-	5.16	-	66.44	-	-	-	0.41
27.09.24	24.00	-	62.19	55.57	6.62	66.26	66.03	0.23	0.69	0.49	5.91	-	5.91	6.02	-	6.02	-	66.16	-	-	-	0.46
28.09.24	24.00	-	61.66	55.72	5.94	65.98	65.78	0.20	0.69	0.49	5.11	-	5.11	5.21	-	5.21	-	65.61	-	-	-	0.41
29.09.24	24.00	-	63.52	56.00	7.52	66.88	66.70	0.18	0.69	0.49	6.84	-	6.84	6.98	-	6.98	-	66.32	-	-	-	0.52
30.09.24	24.00	-	68.33	62.10	6.23	65.76	65.56	0.20	0.69	0.49	5.40	-	5.40	5.48	-	5.48	-	65.95	-	-	-	0.43
01.10.24	24.00	-	74.84	68.08	6.76	66.06	65.83	0.23	0.69	0.49	5.34	-	5.34	5.44	-	5.44	-	66.65	-	-	-	0.47
02.10.24	24.00	-	73.16	67.99	5.17	66.52	51.03	15.49	0.69	0.49	5.35	-	5.35	5.44	-	5.44	-	66.35	-	-	-	1.41
03.10.24	24.00	-	75.49	68.65	6.84	67.30	39.94	27.36	0.69	0.49	5.42	-	5.42	5.55	-	5.55	-	66.79	-	-	-	2.34
04.10.24	24.00	-	79.33	73.50	5.83	66.76	40.81	25.95	0.69	0.49	4.66	-	4.66	4.74	-	4.74	-	66.32	-	-	-	2.30
05.10.24	24.00	-	79.00	72.92	6.08	67.41	41.03	26.38	0.69	0.49	5.33	-	5.33	5.42	-	5.42	-	67.04	-	-	-	2.33
06.10.24	24.00	-	79.09	72.48	6.61	68.29	41.65	26.64	0.69	0.49	5.82	-	5.82	5.94	-	5.94	-	67.90	-	-	-	2.38
07.10.24	24.00	-	77.87	70.99	6.88	66.83	41.02	25.81	0.69	0.49	6.13	-	6.13	6.25	-	6.25	-	66.32	-	-	-	2.29
08.10.24	24.00	-	74.91	68.89	6.02	66.60	40.46	26.14	0.69	0.49	5.29	-	5.29	5.40	-	5.40	-	65.89	-	-	-	2.20
09.10.24	24.00	-	72.15	65.78	6.37	65.35	38.87	26.48	0.69	0.49	5.50	-	5.50	5.58	-	5.58	-	64.83	-	-	-	2.16
10.10.24	24.00	-	71.43	64.65	6.78	65.78	38.73	27.05	0.69	0.49	5.78	-	5.78	5.89	-	5.89	-	65.34	-	-	-	2.19
11.10.24	24.00	-	73.15	66.76	6.39	67.70	40.63	27.07	0.69	0.49	5.39	-	5.39	5.50	-	5.50	-	67.29	-	-	-	2.24
12.10.24	24.00	-	73.37	67.27	6.10	68.10	40.93	27.17	0.69	0.49	5.12	-	5.12	5.22	-	5.22	-	67.49	-	-	-	2.24
13.10.24	24.00	-	74.84	67.71	7.13	67.63	40.74	26.89	0.69	0.49	6.14	-	6.14	6.28	-	6.28	-	66.92	-	-	-	2.30
14.10.24	24.00	-	75.98	69.12	6.86	67.09	40.86	26.23	0.69	0.49	5.74	-	5.74	5.86	-	5.86	-	66.63	-	-	-	2.27
15.10.24	24.00	-	78.62	72.12	6.50	66.79	41.15	25.64	0.69	0.49	5.38	-	5.38	5.47	-	5.47	-	66.14	-	-	-	2.28
16.10.24	24.00	-	85.93	78.95	6.98	66.41	41.96	24.45	0.69	0.49	5.67	-	5.67	5.76	-	5.76	-	66.08	-	-	-	2.39
17.10.24	24.00	-	82.08	75.57	6.51	63.82	40.91	22.91	0.69	0.49	5.06	-	5.06	5.13	-	5.13	-	61.99	-	-	-	2.15
18.10.24	24.00	-	84.51	77.15	7.36	67.84	42.60	25.24	0.69	0.49	5.48	-	5.48	5.61	-	5.61	-	67.25	-	-	-	2.45
19.10.24	24.00	-	83.77	76.28	7.49	66.54	42.03	24.51	0.69	0.49	5.76	-	5.76	5.89	-	5.89	-	65.84	-	-	-	2.37
20.10.24	24.00	-	84.60	76.74	7.86	67.78	42.51	25.27	0.69	0.49	6.16	-	6.16	6.31	-	6.31	-	67.81	-	-	-	2.47
21.10.24	24.00	-	84.72	77.22	7.50	67.89	42.47	25.42	0.69	0.49	5.90	-	5.90	6.02	-	6.02	-	67.40	-	-	-	2.48
22.10.24	24.00	-	86.34	79.26	7.08	68.82	43.56	25.26	0.69	0.49	5.52	-	5.52	5.64	-	5.64	-	68.16	-	-	-	2.49
Среднее	24.00	-	74.56	67.98	6.58	66.84	49.00	17.84	0.69	0.49	5.53	-	5.53	5.64	-	5.64	-	66.43	-	-	0.00	1.72
Итого	720.00	-	2236.71	2039.30	197.41	-	-	-	-	-	165.92	-	165.92	169.13	-	169.13	-	-	-	-	-	51.68

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	12.19	°C	2.02	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			49.66	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			169.13	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
СЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2024г.