

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2024

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Полынинков ул., д. 19, лит. Б

Обслуживающая организация: Источник: котельная 2 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7.04 № 202641

Подлежащий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D

Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D

Подлежащий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.:

Договор: 9191.038.1

Срокт. адрес: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: 30.07.2025

Термопреобр.: КТСП-Н

Гмах= 30

Гтех= 0.2

Гтех.гв= 0

Гтех.гв.ср= 0

Гтвс= 0

Гтвс.ср= 0

Гтвс.м= 0

Телефон:

Узел учета: 28659

Отопление

График: 149/70

Режим (схема):

Преобр. давления:

Qот= 0.338

Qвент= 0

Qтех= 0

Qтех.гв= 0

Qтех.гв.ср= 0

Qтвс= 0

Qтвс.ср= 0

Qтвс.м= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Qвс.м= 0

Qвс.ср= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4
30.09.2024	24.00*	24.00*	0.20	0.20	0.00	18.58	17.31	1.27	6.80	4.90												0.00
01.10.2024	24.00*	24.00*	0.40	0.20	0.20	18.61	14.99	3.62	6.80	4.90												0.00
02.10.2024	24.00*	24.00*	0.20	0.40	-0.20	14.70	14.07	0.63	6.80	4.90												0.00
03.10.2024	24.00*	24.00*	0.20	0.00	0.20	22.44	16.73	5.71	6.80	4.90												0.00
04.10.2024	24.00*	24.00*	0.40	0.20	0.20	21.81	15.89	5.92	6.80	4.90												0.00
05.10.2024	24.00*	24.00*	0.00	0.20	-0.20	22.92	17.67	5.25	6.80	4.90												0.00
06.10.2024	24.00*	24.00*	0.40	0.20	0.20	22.61	17.58	4.93	6.80	4.90												0.00
07.10.2024	24.00*	24.00*	0.40	0.20	-0.20	57.24	50.15	7.09	6.80	4.90												0.00
08.10.2024	24.00*	24.00*	0.20	0.20	0.00	20.97	15.84	5.13	6.80	4.90												0.00
09.10.2024	24.00*	24.00*	27.72	33.61	-5.89	67.64	40.81	26.83	6.80	4.90												0.75
10.10.2024	24.00	24.00	158.97	158.97	0.00	67.99	43.85	24.14	6.80	4.90												3.84
11.10.2024	24.00	24.00	176.79	176.79	0.00	70.08	47.42	22.66	6.80	4.90												4.01
12.10.2024	24.00	24.00	170.43	170.43	0.00	69.56	47.22	22.34	6.80	4.90												3.81
13.10.2024	*	*																				
14.10.2024	*	*																				
15.10.2024	*	*																				
16.10.2024	*	*																				
17.10.2024	*	*																				
18.10.2024	*	*																				
19.10.2024	*	*																				
20.10.2024	*	*																				
21.10.2024	*	*																				
22.10.2024	*	*																				
Среднее	23.96	23.96	25.25	96.40	-71.15	51.55	36.26	15.30	6.80	4.90												0.95
Итого	312.00	312.00	579.65	2213.16	-1633.51																	12.41

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траб. ч
22.09.2024	128923	128452.00						3285.81	24988.00
23.10.2024	129505	130667.00						3299.28	25728.00

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 240 час

Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему: 38.89 Гкал

Период расчета по договору: 230 час

Период превышения t2: 0 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 15.97 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 51.30 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 51.30 Гкал

Объем потребленного теплоснабжения Узла изл.: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (отабонента)

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
 АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
 ЮХНОВ РАЙОН
 ОТДЕЛ ПРИНЯТИЯ
 СОКОЛОВ Д.А.
 26.10.2024г.

Представитель теплоснабжающей организации

