

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 140, лит. Е

Договор: 32824.046.6

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УТЭ: 105382

Адрес: Седова ул, д. 140, лит. Е
Обслуживающая организация:

Строит. адрес:
Телефон:

График: 150/70

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208254

расходомер:

Приборы УТЭ поверены до:

15.07.2025

Режим (схема):

Преобр. давления:

150/70

Подводящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Уп)

ПРЭМ
ПРЭМ
ПРЭМ

Gmin=
0.1
0.1
0.067

Gmax=
45
45
30

Термопреобр.:
КТСЛН
КТСЛН
ТСЛН

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(n1-hw)-M2*(n2-hw)

лето: Q=M3*(n3-hw)

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час:

Qот. = 0.307

Qтеп. = 0

Qтеп.гв.ср. = 0.2508

Qтеп.гв.ср. = 0.114

Qтеп.гв.ср. = 45.6 Гвс.м=

Qтеп.гв.ср. = 0

Qтеп.гв.ср. = 0

Qтеп.гв.ср. = 0

Qтеп.гв.ср. = 0

Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.:

Сот. = 92.1

Степ.теп. = 0

Степ.теп. = 0

Степ.теп. = 0

Степ.теп. = 0

Степ.теп. = 0

Степ.теп. = 0

Степ.теп. = 0

Степ.теп. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2024 по 29.09.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. Гкал
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4	дВ (излив)					
23.09.2024	24.00		140.57	126.33	14.24	67.92	63.43	4.49	6.80	4.90	50.53	51.57	51.57	51.57	67.72					1.54	
24.09.2024	24.00		142.90	130.19	12.71	68.27	63.82	4.45	6.80	4.90	50.73	51.81	51.81	51.81	68.07					1.45	
25.09.2024	24.00		137.72	123.88	13.84	68.54	63.99	4.55	6.80	4.90	49.66	50.70	50.70	50.70	68.32					1.52	
26.09.2024	24.00		133.74	120.56	12.18	67.65	63.15	4.50	6.80	4.90	48.25	49.24	49.24	49.24	67.45					1.44	
27.09.2024	24.00		135.12	122.17	12.95	68.06	63.52	4.54	6.80	4.90	48.69	49.67	49.67	49.67	67.85					1.44	
28.09.2024	24.00		133.04	119.38	13.66	68.15	63.58	4.57	6.80	4.90	48.54	49.54	49.54	49.54	67.92					1.48	
29.09.2024	24.00		128.36	113.20	15.16	68.11	63.35	4.76	6.80	4.90	47.72	48.69	48.69	48.69	67.87					1.58	
Среднее	24.00		135.92	122.24	13.68	68.10	63.55	4.55	6.80	4.90	49.16	50.17	50.17	50.17	67.89					1.49	
Итого	168.00		951.45	855.71	95.74						344.12	344.12	344.12	344.12						10.45	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траб. ч
22.09.2024	155955	136355.00	54446.40		55784.90			8203.04	24873.00
23.10.2024	160217	140151.00	55969.90		57340.10			8404.83	25617.00

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
Объем теплоснабжения Указ., рассчитанный по среднему:
Период расчета по Договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Общ.:
Объем потребленного теплоснабжения Указ. изл.

0 час
0 час
0 час
10.64 °С
9.43 Гкал
97.69 м.куб.
1.02 Гкал
0 час
Гкал
Куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергобыт»
Абонентское управление
Южный район
Отчет принят
Соколов Д.А.
26.10.2024г.