

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2024

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 148, лит. Б
 Адрес: Седова ул., д. 148, лит. Б
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховознег" (Источник)
 Договор: 32808.046.6
 Телефон: 105300
 Узел учета: Код УТЭ: 105300
 График: 150/70

Расчетные параметры:
 Q=M*(t1-t2)/k
 Q=114
 Q=52.2
 Q=0
 Q=0
 Q=0
 Q=0.1056
 Q=0.048
 Q=19.2

Дата	Тип	НС	M1	M2	дМ	T1	T2	дТ	P1	P2	M3	M4	дМ	V3	V4	дV(извл)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ
Дата	Тип	НС	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
30.09.2024	24.00	*	44.62	34.10	10.52	65.92	65.54	0.38	6.80	4.90	9.57	9.57	9.57	9.76	9.76	9.76	9.76	64.79	64.79			0.71
01.10.2024	24.00		44.44	34.74	9.70	64.65	63.97	0.68	6.80	4.90	8.69	8.69	8.69	8.85	8.85	8.85	8.85	64.49	64.49			0.65
02.10.2024	24.00	*	53.57	43.25	10.32	64.95	64.38	0.57	6.80	4.90	9.16	9.16	9.16	9.34	9.34	9.34	9.34	64.87	64.87			0.70
03.10.2024	24.00		58.48	49.05	9.43	67.26	51.52	15.74	6.80	4.90	15.20	15.20	15.20	15.52	15.52	15.52	15.52	66.55	66.55			1.41
04.10.2024	24.00		59.43	50.71	8.72	65.16	38.94	26.22	6.80	4.90	20.41	20.41	20.41	20.79	20.79	20.79	20.79	64.83	64.83			1.90
05.10.2024	24.00		60.27	50.66	9.51	65.97	39.36	26.61	6.80	4.90	21.07	21.07	21.07	21.49	21.49	21.49	21.49	65.71	65.71			1.98
06.10.2024	24.00		60.57	51.35	9.22	67.13	40.46	26.67	6.80	4.90	20.83	20.83	20.83	21.26	21.26	21.26	21.26	66.86	66.86			1.99
07.10.2024	24.00		58.64	49.50	9.14	66.21	39.81	26.40	6.80	4.90	20.31	20.31	20.31	20.73	20.73	20.73	20.73	65.91	65.91			1.91
08.10.2024	24.00		56.18	46.84	9.34	64.66	38.17	26.49	6.80	4.90	19.80	19.80	19.80	20.17	20.17	20.17	20.17	64.39	64.39			1.85
09.10.2024	24.00		55.92	46.94	8.98	66.89	38.90	29.99	6.80	4.90	19.47	19.47	19.47	19.91	19.91	19.91	19.91	68.58	68.58			2.03
10.10.2024	24.00		58.67	50.03	8.64	69.89	40.40	29.49	6.80	4.90	19.78	19.78	19.78	20.23	20.23	20.23	20.23	69.56	69.56			2.08
11.10.2024	24.00		61.18	52.44	8.74	70.32	42.60	27.72	6.80	4.90	20.66	20.66	20.66	21.15	21.15	21.15	21.15	70.00	70.00			2.07
12.10.2024	24.00		60.07	51.18	8.89	69.86	42.02	27.84	6.80	4.90	20.51	20.51	20.51	20.96	20.96	20.96	20.96	69.51	69.51			2.05
13.10.2024	24.00		59.54	48.88	10.66	69.46	40.64	28.82	6.80	4.90	21.57	21.57	21.57	22.03	22.03	22.03	22.03	69.06	69.06			2.15
14.10.2024	24.00		59.47	50.39	9.08	69.17	41.22	27.95	6.80	4.90	20.33	20.33	20.33	20.79	20.79	20.79	20.79	68.79	68.79			2.04
15.10.2024	24.00		59.37	49.80	9.57	69.04	40.76	28.28	6.80	4.90	20.62	20.62	20.62	21.11	21.11	21.11	21.11	68.82	68.82			2.02
16.10.2024	24.00		58.97	49.91	9.06	70.20	40.96	29.24	6.80	4.90	20.22	20.22	20.22	20.66	20.66	20.66	20.66	69.79	69.79			2.10
17.10.2024	24.00		58.78	49.97	8.81	69.08	40.77	28.31	6.80	4.90	19.98	19.98	19.98	20.40	20.40	20.40	20.40	68.77	68.77			2.02
18.10.2024	24.00		58.75	49.49	9.26	68.75	40.43	28.32	6.80	4.90	20.23	20.23	20.23	20.68	20.68	20.68	20.68	68.40	68.40			2.04
19.10.2024	24.00		57.72	48.78	8.94	68.84	40.52	28.32	6.80	4.90	19.79	19.79	19.79	20.21	20.21	20.21	20.21	68.56	68.56			2.00
20.10.2024	24.00		59.33	49.23	10.10	69.17	40.69	28.48	6.80	4.90	20.96	20.96	20.96	21.41	21.41	21.41	21.41	68.90	68.90			2.10
21.10.2024	24.00		58.14	49.27	8.87	68.85	40.55	28.30	6.80	4.90	19.81	19.81	19.81	20.23	20.23	20.23	20.23	68.57	68.57			2.01
22.10.2024	24.00		61.03	51.76	9.27	69.43	41.53	27.90	6.80	4.90	20.61	20.61	20.61	21.06	21.06	21.06	21.06	69.07	69.07			2.09
Среднее	24.00		57.53	48.19	9.34	67.95	44.09	23.86	6.80	4.90	18.68	18.68	18.68	19.08	19.08	19.08	19.08	67.60	67.60			1.82
Итого	552.00		1323.14	1108.27	214.87						429.58		429.58	438.74		438.74						41.95

Дата	Время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Общ. Гкал	Таб. ч
22.09.2024		74944.3	61194.00	20911.30		21804.80		3976.30	26251.00
23.10.2024		76655.7	62614.40	21409.60		22313.70		4057.40	26995.00

Показанная счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлц, рассчитанный по среднему:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл:

ГТУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплонаблюдящей организации
 СОКОЛОВ Д.А.
 26.10.2024г.