Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207261 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	72.80	68.31	4.49	70.98	68.27	2.71	0.69	0.49	11.12	-	11.12	11.37	-	11.37	-	70.80	-	-	-	0.51
24.09.24	24.00	-	73.70	68.81	4.89	71.35	68.69	2.66	0.69	0.49	11.45	-	11.45	11.70	-	11.70	-	71.13	-	-	-	0.53
25.09.24	24.00	-	73.10	68.43	4.67	71.61	68.92	2.69	0.69	0.49	11.22	-	11.22	11.47	-	11.47	-	71.42	-	-	-	0.52
26.09.24	24.00	-	72.03	67.43	4.60	70.75	68.12	2.63	0.69	0.49	10.97	-	10.97	11.21	-	11.21	-	70.60	-	-	-	0.50
27.09.24	24.00	-	72.92	68.23	4.69	71.23	68.60	2.63	0.69	0.49	11.08	-	11.08	11.32	-	11.32	-	71.05	-	-	-	0.52
28.09.24	24.00	-	72.61	67.37	5.24	71.24	68.59	2.65	0.69	0.49	11.60	-	11.60	11.86	-	11.86	-	70.98	-	-	-	0.56
29.09.24	24.00	-	70.02	64.84	5.18	71.28	68.55	2.73	0.69	0.49	11.35	-	11.35	11.60	-	11.60	-	71.00	-	-	-	0.55
30.09.24	24.00	-	70.92	65.53	5.39	68.21	58.93	9.28	0.69	0.49	11.63	-	11.63	11.87	-	11.87	-	67.70	-	-	-	0.98
01.10.24	24.00	-	76.24	71.14	5.10	66.75	46.98	19.77	0.69	0.49	12.00	-	12.00	12.25	-	12.25	-	66.62	-	-	-	1.75
02.10.24	24.00	-	88.47	82.72	5.75	66.68	49.06	17.62	0.69	0.49	13.94	-	13.94	14.20	-	14.20	-	66.63	-	-	-	1.84
03.10.24	24.00	-	88.53	83.26	5.27	68.99	50.89	18.10	0.69	0.49	13.62	-	13.62	13.87	-	13.87	-	68.76	-	-	-	1.88
04.10.24	24.00	-	84.92	79.86	5.06	66.75	49.05	17.70	0.69	0.49	13.20	-	13.20	13.44	-	13.44	-	66.63	-	-	-	1.75
05.10.24	24.00	-	84.58	79.60	4.98	67.79	49.62	18.17	0.69	0.49	13.12	-	13.12	13.38	-	13.38	-	67.72	-	-	-	1.79
06.10.24	24.00	-	84.63	79.68	4.95	68.90	50.33	18.57	0.69	0.49	13.10	-	13.10	13.37	-	13.37	-	68.77	-	-	-	1.82
07.10.24	24.00	-	82.44	77.47	4.97	67.81	49.51	18.30	0.69	0.49	12.77	-	12.77	13.02	-	13.02	-	67.65	-	-	-	1.76
08.10.24	24.00	-	80.24	74.98	5.26	66.55	48.38	18.17	0.69	0.49	12.80	-	12.80	13.05	-	13.05	-	66.54	-	-	-	1.72
09.10.24	24.00	-	78.57	73.05	5.52	71.12	49.93	21.19	0.69	0.49	12.67	-	12.67	12.94	-	12.94	-	71.00	-	-	-	1.94
10.10.24	24.00	-	81.39	76.64	4.75	72.02	51.23	20.79	0.69	0.49	12.15	-	12.15	12.40	-	12.40	-	71.87	-	-	-	1.94
11.10.24	24.00	-	83.14	78.26	4.88	72.41	52.46	19.95	0.69	0.49	12.56	-	12.56	12.82	-	12.82	-	72.24	-	-	-	1.92
12.10.24	24.00	-	82.23	77.40	4.83	71.95	52.17	19.78	0.69	0.49	12.43	-	12.43	12.69	-	12.69	-	71.79	-	-	-	1.88
13.10.24	24.00	-	80.26	75.20	5.06	71.55	51.15	20.40	0.69	0.49	12.39	-	12.39	12.65	-	12.65	-	71.33	-	-	-	1.90
14.10.24	24.00	-	82.62	77.17	5.45	71.12	50.74	20.38	0.69	0.49	12.81	-	12.81	13.08	-	13.08	-	70.93	-	-	-	1.96
15.10.24	24.00	-	81.78	76.83	4.95	71.24	48.09	23.15	0.69	0.49	12.62	-	12.62	12.88	-	12.88	-	71.18	-	-	-	2.13
16.10.24	24.00	-	81.54	76.34	5.20	72.24	48.68	23.56	0.69	0.49	12.62	-	12.62	12.90	-	12.90	-	71.99	-	-	-	2.18
17.10.24	24.00	-	81.38	76.41	4.97	71.18	48.40	22.78	0.69	0.49	12.45	-	12.45	12.70	-	12.70	-	71.02	-	-	-	2.10
18.10.24	24.00	-	80.58	75.86	4.72	70.80	48.23	22.57	0.69	0.49	12.15	-	12.15	12.39	-	12.39	-	70.64	-	-	-	2.05
19.10.24	24.00	-	79.75	74.85	4.90	70.96	47.91	23.05	0.69	0.49	12.19	-	12.19	12.44	-	12.44	-	70.86	-	-	-	2.08
20.10.24	24.00	-	81.50	75.85	5.65	71.22	48.26	22.96	0.69	0.49	12.98	-	12.98	13.28	-	13.28	-	71.12	-	-	-	2.15
21.10.24	24.00	-	81.08	75.50	5.58	70.99	47.77	23.22	0.69	0.49	12.85	-	12.85	13.12	-	13.12	-	70.87	-	-	-	2.15
22.10.24	24.00	-	82.31	78.46	3.85	71.42	48.69	22.73	0.69	0.49	11.81	-	11.81	12.05	-	12.05	-	71.24	-	-	-	2.06
Среднее	24.00	-	79.54	74.52	5.03	70.24	54.21	16.03	0.69	0.49	12.32	-	12.32	12.58	-	12.58	-	70.07	-	-	0.00	1.58
Итого	720.00	-	2386.28	2235.48	150.80	-	-	-	-	-	369.65	-	369.65	377.32	-	377.32	-	-	-	-	-	47.39

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	-1.58	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			45.81	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			153.88	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.