

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2024

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 160, лит. И  
 Адрес: Седова ул, д. 160, лит. И  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"  
 Договор: 35029.046.6  
 Стрелит адрес: Телфорт  
 Телефон: 112520  
 Узел учета: Общ. 112520  
 Код УТЭ: 112520  
 график: 150/70

Установленные приборы: Цветные и ступоч. архивы в файлах:  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0.226 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0.226 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот = 67.8 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс=M3\*(h3-hвх)

Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207793  
 Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-B1  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-B1  
 Подходящий ГВС (M3) ПРЭМ  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Счетчик расхода: Gплн= 0.067  
 Gстпн= 0.067  
 Gтспн= 0.067  
 Gстпн= 30  
 Gтспн= 30  
 14.07.2025  
 Терморегуляторы: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 Режим (схема): Преобр. давлени:

Счетчик расхода: Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Qгвс.ср= 0.1844  
 Qгвс.ср= 0.0838  
 Qгвс.ср= 33.52  
 Qгвс.ср= 0.0838  
 Qгвс.ср= 33.52

Дата	Ти	НС	Учет отопления (В-1)										Контроль ГВС (В-2)				Qобщ						
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излия)		Уподпит	T3	T4	R3	R4	
30.09.2024	24.00		119.26	103.80	15.46	68.88	62.80	6.08	6.80	4.90	39.62	40.42	40.42	65.43				65.43					1.70
01.10.2024	24.00		69.65	56.90	12.75	66.69	44.14	22.55	6.80	4.90	66.82	68.10	68.10	63.67				63.67					2.13
02.10.2024	24.00		88.73	75.62	13.11	66.29	47.59	18.70	6.80	4.90	79.24	80.80	80.80	64.84				64.84					2.29
03.10.2024	24.00		58.42	43.30	15.12	69.01	42.86	26.15	6.80	4.90	64.55	65.80	65.80	64.69				64.69					2.18
04.10.2024	24.00		62.46	49.59	12.87	66.78	43.62	23.16	6.80	4.90	65.47	66.68	66.68	63.06				63.06					2.04
05.10.2024	24.00		58.11	46.08	12.03	67.90	42.51	25.29	6.80	4.90	62.28	63.45	63.45	63.83				63.83					1.98
06.10.2024	24.00		57.79	43.61	14.18	69.02	42.68	26.34	6.80	4.90	63.60	64.82	64.82	64.68				64.68					2.13
07.10.2024	24.00		61.94	46.82	15.12	67.88	43.10	24.78	6.80	4.90	65.99	67.24	67.24	64.17				64.17					2.19
08.10.2024	24.00		86.01	72.98	13.03	66.27	47.11	19.16	6.80	4.90	76.86	78.37	78.37	65.05				65.05					2.27
09.10.2024	24.00		68.89	56.57	12.32	71.29	41.84	29.45	6.80	4.90	55.17	55.17	56.31	66.57				66.57					2.55
10.10.2024	24.00		107.00	94.74	12.26	72.19	46.27	25.92	6.80	4.90	46.75	46.71	46.71	67.39				67.39					3.34
11.10.2024	24.00		172.99	160.35	12.64	72.62	54.58	18.04	6.80	4.90	43.28	44.21	44.21	68.25				68.25					3.82
12.10.2024	24.00		174.15	161.10	13.05	72.17	55.51	16.66	6.80	4.90	44.22	45.16	45.16	67.84				67.84					3.63
13.10.2024	24.00		173.32	159.24	14.08	71.79	54.01	17.78	6.80	4.90	45.19	46.15	46.15	67.46				67.46					3.84
14.10.2024	24.00		176.34	162.75	13.59	71.36	54.21	17.15	6.80	4.90	44.06	44.97	44.97	66.73				66.73					3.77
15.10.2024	24.00		174.38	161.69	12.69	71.43	53.53	17.90	6.80	4.90	42.38	43.28	43.28	67.08				67.08					3.80
16.10.2024	24.00		174.40	161.95	12.45	72.49	54.28	17.99	6.80	4.90	42.20	43.08	43.08	67.72				67.72					3.82
17.10.2024	24.00		174.99	161.79	13.20	71.40	54.28	17.12	6.80	4.90	42.80	43.65	43.65	67.01				67.01					3.72
18.10.2024	24.00		173.03	161.21	11.82	71.04	54.06	16.98	6.80	4.90	41.69	42.57	42.57	66.51				66.51					3.58
19.10.2024	24.00		174.25	160.85	13.40	71.18	54.12	17.06	6.80	4.90	43.37	44.26	44.26	66.66				66.66					3.70
20.10.2024	24.00		178.16	162.79	15.37	71.45	54.30	17.15	6.80	4.90	44.87	45.79	45.79	67.01				67.01					3.90
21.10.2024	24.00		177.19	162.96	14.23	71.19	53.86	17.33	6.80	4.90	43.81	44.71	44.71	66.63				66.63					3.84
22.10.2024	24.00		179.79	166.01	13.78	71.64	55.83	15.81	6.80	4.90	43.18	44.08	44.08	67.13				67.13					3.62
Среднее	24.00		127.88	114.47	13.42	70.08	50.32	19.76	6.80	4.90	52.45	52.45	53.50	66.06				66.06					3.04
Итого	552.00		2941.25	2632.70	308.55						1206.40	1206.40	1230.61					1230.61					69.81

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб. ч
22.09.2024	85661.6	72835.10	38268.90		39246.70			5934.02	25155.00
23.10.2024	88922.1	75770.90	39599.70		40604.20			6093.25	25899.00

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл.

0 час  
 0 час  
 10.64 °C  
 66.53 Гкал  
 314.85 м.куб.  
 3.28 Гкал  
 Гкал  
 куб.м

ТУП «ТЭК СПб»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСЕРВИС»  
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 ЮЖНЫЙ РАЙОН  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.10.2024г.  
 Соколов Д.А.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

