

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д**  
 Адрес: **Седова ул. д. 86, лит. Д ИТП1**  
 Обслуживающая организация: **котельная 2 Невская**

Договор: **33203.046.6**  
 Строит. адрес: **Седова ул. д. 86, лит. Д ИТП1**  
 Телефон: **105560**

Телефон: **105560**

Узел учета: **105560**  
 Код УТЭ: **105560**

Отопление: **105560**  
 График: **149/70**

Установленные приборы: **Часовые и оргон. архивы в файлах:**

Вычислитель: **ВКГ-7.04 № 207242**  
 Подающий трубопровод (M1) **ПРЭМ**  
 Обратный трубопровод (M2) **ПРЭМ**  
 Подающий ГВС (M3) **ПРЭМ**  
 Циркуляционный ГВС (M4) **ПРЭМ**

Подпиточный трубопровод (V1) **ПРЭМ**

Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)**

Расчетные нагрузки, Ккал/час: **Qот = 1.0636**

Договорные нагрузки (ср. час), Ккал/час: **Qот = 1.0636**

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qот = 323.119**

Годовые расходы: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Среднее: **Qот = 323.119**

Итого: **Qот = 323.119**

Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Тип	НС	M1		M2		dM		T1		T2		dT		P1		P2		M3		M4		dM		V3		V4		dV (излив)		Удлит		T3		T4		P3		P4		Qобщ
			Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	
30.09.2024	24.00	*	0.00	14.27	0.00	14.06	0.21	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
01.10.2024	24.00	*	0.00	13.33	0.00	13.12	0.21	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
02.10.2024	24.00	*	25.31	26.48	-1.17	61.58	14.55	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36			
03.10.2024	24.00	*	78.41	78.41	0.00	69.28	50.54	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.47			
04.10.2024	24.00	*	75.44	75.44	0.00	69.17	50.17	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.44			
05.10.2024	24.00	*	76.14	76.14	0.00	69.08	49.56	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.49			
06.10.2024	24.00	*	76.64	76.64	0.00	69.55	48.16	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.69			
07.10.2024	24.00	*	77.27	77.27	0.00	70.29	48.48	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.69			
08.10.2024	24.00	*	69.66	69.66	0.00	68.66	46.25	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.56				
09.10.2024	24.00	*	69.16	69.16	0.00	68.62	45.84	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.56			
10.10.2024	24.00	*	69.23	69.23	0.00	68.55	45.82	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.58			
11.10.2024	24.00	*	73.18	72.86	0.32	70.61	47.93	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.68			
12.10.2024	24.00	*	71.70	71.70	0.00	70.03	44.95	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.80			
13.10.2024	24.00	*	69.96	69.96	0.00	69.59	44.25	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.77			
14.10.2024	24.00	*	71.30	71.30	0.00	69.73	44.67	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.79			
15.10.2024	24.00	*	71.02	71.02	0.00	69.25	44.73	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.74			
16.10.2024	24.00	*	70.61	70.61	0.00	68.93	44.21	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.80			
17.10.2024	24.00	*	71.13	71.13	0.00	69.33	43.97	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.80			
18.10.2024	24.00	*	70.51	70.51	0.00	69.41	43.87	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.80			
19.10.2024	24.00	*	61.21	61.21	0.00	69.58	43.77	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.56			
20.10.2024	24.00	*	70.22	70.22	0.00	69.58	43.97	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.80			
21.10.2024	24.00	*	69.68	69.68	0.00	69.33	43.59	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.80			
22.10.2024	24.00	*	71.69	71.69	0.00	70.62	45.09	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.83			
Среднее	23.87		63.80	63.80	-0.04	64.27	43.21	6.80	4.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.48		
Итого	549.00		1459.47	1460.32	-0.85																																	33.94			

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Ккал	Траб, ч
22.09.2024	59352.7	59355.20						1670.52	24781.00
23.10.2024	60812.2	60815.50					1704.46	25622.00	

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **34.14** Ккал  
 Объем потребленного теплоносителя Указ ил. **м.куб.**

3 час  
 3 час  
 0 Ккал  
 0 куб.м

ГУП «ТЭК СПб»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 ЮЖНЫЙ РАЙОН  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.10.2024г.  
 Сокслов Д.А.