Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 10 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №202222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	156.66	146.91	9.75	70.56	68.07	2.49	0.69	0.49	76.97	68.08	8.89	78.74	69.27	9.47	-	70.67	60.47	0.59	0.49	1.06
24.09.24	24.00	-	158.95	149.06	9.89	70.93	68.62	2.31	0.69	0.49	77.74	68.91	8.83	79.51	70.11	9.40	-	71.03	61.17	0.59	0.49	1.05
25.09.24	24.00	-	158.04	148.57	9.47	71.17	68.86	2.31	0.69	0.49	77.15	68.75	8.40	78.94	69.98	8.96	-	71.28	61.41	0.59	0.49	1.03
26.09.24	24.00	-	158.24	147.86	10.38	70.33	68.02	2.31	0.69	0.49	77.91	68.57	9.34	79.68	69.77	9.91	-	70.46	60.64	0.59	0.49	1.08
27.09.24	24.00	-	159.56	149.70	9.86	70.81	68.49	2.32	0.69	0.49	78.22	69.45	8.77	80.02	70.65	9.37	-	70.93	61.08	0.59	0.49	1.05
28.09.24	24.00	-	158.09	147.70	10.39	70.79	68.36	2.43	0.69	0.49	77.81	68.48	9.33	79.58	69.68	9.90	-	70.88	60.82	0.59	0.49	1.10
29.09.24	24.00	-	154.91	142.16	12.75	70.80	68.16	2.64	0.69	0.49	77.45	65.85	11.60	79.23	66.99	12.24	-	70.89	60.39	0.59	0.49	1.28
30.09.24	24.00	-	158.08	140.80	17.28	67.77	60.88	6.89	0.69	0.49	78.29	67.64	10.65	79.96	68.72	11.24	-	67.82	58.16	0.59	0.49	2.15
01.10.24	24.00	-	162.41	141.23	21.18	66.47	55.27	11.20	0.69	0.49	79.81	69.59	10.22	81.45	70.64	10.81	-	66.61	57.35	0.59	0.49	2.99
02.10.24	23.00	-	164.53	146.76	17.77	66.46	55.45	11.01	0.69	0.49	83.78	73.89	9.89	85.49	75.06	10.43	-	66.59	57.88	0.59	0.49	2.80
03.10.24	24.00	-	171.58	158.20	13.38	68.66	56.78	11.88	0.69	0.49	83.70	74.33	9.37	85.49	75.57	9.92	-	68.71	59.83	0.59	0.49	2.81
04.10.24	24.00	-	165.53	153.89	11.64	66.46	54.68	11.78	0.69	0.49	80.85	71.56	9.29	82.53	72.75	9.78	-	66.55	57.83	0.59	0.49	2.59
05.10.24	24.00	-	167.20	153.56	13.64	67.56	55.34	12.22	0.69	0.49	82.87	71.37	11.50	84.62	72.57	12.05	-	67.68	58.70	0.59	0.49	2.80
06.10.24	24.00	-	169.03	153.51	15.52	68.64	56.16	12.48	0.69	0.49	84.57	71.32	13.25	86.40	72.52	13.88	-	68.76	59.58	0.59	0.49	2.99
07.10.24	24.00	-	163.24	150.12	13.12	67.48	55.02	12.46	0.69	0.49	80.57	69.76	10.81	82.27	70.92	11.35	-	67.56	58.44	0.59	0.49	2.76
08.10.24	24.00	-	158.82	145.89	12.93	66.37	53.37	13.00	0.69	0.49	78.38	67.83	10.55	79.97	68.89	11.08	-	66.46	57.19	0.59	0.49	2.76
09.10.24	24.00	-	154.10	142.44	11.66	70.85	55.69	15.16	0.69	0.49	75.66	66.23	9.43	77.38	67.37	10.01	-	70.98	60.20	0.59	0.49	2.99
10.10.24	24.00	-	162.98	149.63	13.35	71.73	56.44	15.29	0.69	0.49	80.08	70.01	10.07	81.98	71.21	10.77	-	71.84	61.42	0.59	0.49	3.25
11.10.24	24.00	-	164.29	153.26	11.03	72.07	56.20	15.87	0.69	0.49	79.82	71.54	8.28	81.73	72.75	8.98	-	72.19	62.26	0.59	0.49	3.23
12.10.24	24.00	-	163.24	152.06	11.18	71.61	55.59	16.02	0.69	0.49	79.62	70.85	8.77	81.49	72.07	9.42	-	71.72	61.81	0.59	0.49	3.24
13.10.24	24.00	-	161.11	147.89	13.22	71.20	54.82	16.38	0.69	0.49	79.83	68.76	11.07	81.70	69.96	11.74	-	71.30	61.27	0.59	0.49	3.37
14.10.24	24.00	-	165.43	152.21	13.22	70.76	54.94	15.82	0.69	0.49	81.78	70.76	11.02	83.66	72.00	11.66	-	70.87	61.22	0.59	0.49	3.35
15.10.24	24.00	-	162.45	151.42	11.03	70.94	54.55	16.39	0.69	0.49	79.36	70.61	8.75	81.18	71.81	9.37	-	71.09	60.91	0.59	0.49	3.27
16.10.24	24.00	-	161.96	150.73	11.23	71.83	55.00	16.83	0.69	0.49	79.33	70.17	9.16	81.22	71.41	9.81	-	71.92	61.62	0.59	0.49	3.35
17.10.24	24.00	-	161.02	150.77	10.25	70.83	54.61	16.22	0.69	0.49	78.44	70.15	8.29	80.25	71.35	8.90	-	70.95	60.92	0.59	0.49	3.18
18.10.24	24.00	-	159.92	149.20	10.72	70.45	54.23	16.22	0.69	0.49	78.12	69.51	8.61	79.90	70.72	9.18	-	70.57	60.52	0.59	0.49	3.18
19.10.24	24.00	-	159.17	147.50	11.67	70.64	53.82	16.82	0.69	0.49	78.42	68.54	9.88	80.23	69.72	10.51	-	70.77	60.46	0.59	0.49	3.31
20.10.24	24.00	-	162.57	149.24	13.33	70.89	54.22	16.67	0.69	0.49	80.84	69.27	11.57	82.69	70.48	12.21	-	71.02	60.80	0.59	0.49	3.44
21.10.24	24.00	-	160.63	149.08	11.55	70.70	53.87	16.83	0.69	0.49	79.11	69.34	9.77	80.90	70.52	10.38	-	70.83	60.50	0.59	0.49	3.33
22.10.24	24.00	-	164.81	153.64	11.17	71.05	54.61	16.44	0.69	0.49	80.50	71.64	8.86	82.37	72.88	9.49	-	71.17	61.26	0.59	0.49	3.33
Среднее	23.97	-	161.62	149.17	12.45	69.89	58.34	11.56	0.69	0.49	79.57	69.76	9.81	81.35	70.945	10.41	-	70.00	60.20	0.59	0.49	2.60
Итого	719.00	-	4848.55	4474.99	373.56	-	-	-	-	-	2386.98	2092.76	294.22	2440.56	2128.34	312.22	-	-	-	-	-	78.11

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 10.30 °C 0.82 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 77.29 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 312.22 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.