

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2024**

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 15, лит. Л  
 Адрес: Шелгунова ул. д. 15, лит. Л  
 Договор: 37909.046.6  
 Строит. адрес:  
 Телефон: Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 130741  
 График: 1507/0

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"  
 Установленные приборы: ВК-7 № 202229  
 Вычислитель: ВК-7 № 202229  
 Подводящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Л)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв)  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 0.322 Овент = 0 Стех = 0  
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Сот = 96.6 Свент = 0 Стех = 0

Цасовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер: PRЭМ-32-B1  
 PRЭМ-32-B1  
 PRЭМ-32-B1  
 Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 26.07.2025  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н  
 Режим (схема): Преобр. давлении:

Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024  
 Овент = 0 Стех = 0  
 Свент = 0 Стех = 0  
 лето: Qвс=M3\*(t3-tнв)  
 Овент гвс = 0 Стех гвс ср = 0  
 Овс ср = 0.1296  
 Стех гвс ср = 0.0589  
 Овс ср = 23.56

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ (извл)					
30.09.2024	24.00	48.53	37.74	10.79	66.92	52.59	14.33	6.80	4.90	48.96	49.97	49.97	49.97	54.23	54.23	54.23	66.83	66.83	1.26		
01.10.2024	24.00	52.99	39.91	13.08	65.63	51.63	14.00	6.80	4.90	53.20	54.23	54.23	54.23	57.78	57.78	57.78	65.55	65.55	1.42		
02.10.2024	24.00	56.24	46.08	10.16	65.73	52.75	12.98	6.80	4.90	56.67	57.78	57.78	57.78	60.12	60.12	60.12	65.65	65.65	1.27		
03.10.2024	24.00	58.34	45.25	13.09	67.87	54.51	13.36	6.80	4.90	58.86	58.86	58.86	58.86	60.12	60.12	60.12	67.79	67.79	1.49		
04.10.2024	24.00	55.81	44.26	11.55	65.70	52.80	12.90	6.80	4.90	56.33	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	65.62	65.62	1.39		
05.10.2024	24.00	55.34	44.26	11.08	66.74	53.57	13.17	6.80	4.90	55.85	57.01	57.01	57.01	60.88	60.88	60.88	66.65	66.65	1.32		
06.10.2024	24.00	42.92	16.11	16.11	67.85	54.32	13.53	6.80	4.90	55.35	56.49	56.49	56.49	60.88	60.88	60.88	66.86	66.86	1.68		
07.10.2024	24.00*	89.37	73.94	15.43	66.75	47.69	19.06	6.80	4.90	55.35	56.49	56.49	56.49	50.00	50.00	50.00	66.86	66.86	2.44		
08.10.2024	24.00	111.89	101.01	10.88	65.60	45.45	20.15	6.80	4.90	41.94	42.88	42.88	42.88	42.88	42.88	42.88	69.99	69.99	3.12		
09.10.2024	24.00	111.69	100.50	11.19	69.95	46.70	23.25	6.80	4.90	44.51	45.51	45.51	45.51	48.01	48.01	48.01	70.82	70.82	2.97		
10.10.2024	24.00	101.17	90.15	11.02	70.86	46.60	24.26	6.80	4.90	46.92	47.92	47.92	47.92	48.01	48.01	48.01	71.22	71.22	2.67		
11.10.2024	24.00	92.33	82.21	10.12	71.27	47.54	23.73	6.80	4.90	47.49	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	70.75	70.75	2.75		
12.10.2024	24.00	94.60	83.04	11.56	70.79	47.59	23.20	6.80	4.90	46.50	47.58	47.58	47.58	46.63	46.63	46.63	70.34	70.34	2.99		
13.10.2024	24.00	103.15	89.80	13.35	70.40	47.62	22.78	6.80	4.90	45.80	46.50	46.50	46.50	47.01	47.01	47.01	70.07	70.07	2.77		
14.10.2024	24.00	93.25	82.46	10.79	69.97	46.81	23.16	6.80	4.90	46.00	47.01	47.01	47.01	46.63	46.63	46.63	69.92	69.92	2.67		
15.10.2024	24.00	95.06	83.96	11.43	70.09	46.64	23.45	6.80	4.90	45.72	46.77	46.77	46.77	47.00	47.00	47.00	70.07	70.07	2.84		
16.10.2024	24.00	93.55	82.45	12.61	71.05	47.45	23.60	6.80	4.90	45.99	46.77	46.77	46.77	46.85	46.85	46.85	69.77	69.77	2.86		
17.10.2024	24.00	93.55	83.50	10.05	70.03	46.58	23.45	6.80	4.90	45.88	46.85	46.85	46.85	46.11	46.11	46.11	69.77	69.77	2.86		
18.10.2024	24.00	97.97	86.07	11.90	69.66	46.24	23.42	6.80	4.90	45.07	46.11	46.11	46.11	47.57	47.57	47.57	70.09	70.09	2.98		
19.10.2024	24.00	101.21	90.36	10.85	69.74	46.45	23.29	6.80	4.90	46.50	47.57	47.57	47.57	46.30	46.30	46.30	69.80	69.80	2.84		
20.10.2024	24.00	101.97	89.17	12.80	70.05	46.70	23.35	6.80	4.90	44.58	45.59	45.59	45.59	46.30	46.30	46.30	70.19	70.19	2.54		
21.10.2024	24.00	100.24	89.60	10.64	69.83	46.47	23.49	6.80	4.90	49.21	49.21	49.21	49.21	50.28	50.28	50.28	68.77	68.77	2.37		
22.10.2024	24.00	89.96	80.77	9.19	70.29	46.80	23.49	6.80	4.90	49.21	49.21	49.21	49.21	50.28	50.28	50.28	68.77	68.77	2.37		
Среднее	24.00	85.18	73.45	11.72	68.82	48.76	20.06	6.80	4.90	1131.84	1131.84	1131.84	1131.84	1156.35	1156.35	1156.35	70.19	70.19	2.37		
Итого	552.00	1959.08	1689.41	269.67																54.47	

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Упл, т Общ. Гкал Граб. ч  
 22.09.2024 105724 90712.80 53819.10 55200.30 7338.11 25155.00  
 23.10.2024 108080 92712.10 55351.60 56766.30 7508.95 25899.00

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотосиля Упл., рассчитанный по среднему  
 Период превышения t2: 10.64 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2.87 Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 51.6 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 275.17 м.куб.  
 Объем потребленного теплотосиля Уплс изл.: 275.17 м.куб.

**ГУП «ТЭК СПб»**  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 ЮЖНЫЙ РАЙОН  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 26.10.2024г.  
 Соколов Д.А.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации