Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №204817 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17870Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17870Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4158	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	84.54	78.85	5.69	70.19	64.94	5.25	0.69	0.49	42.86	-	42.86	43.83	-	43.83	-	70.78	-	-	-	0.82
24.09.24	24.00	-	85.45	80.54	4.91	70.57	65.22	5.35	0.69	0.49	43.06	-	43.06	44.04	-	44.04	-	71.15	-	-	-	0.78
25.09.24	24.00	-	84.30	79.18	5.12	70.85	65.51	5.34	0.69	0.49	42.64	-	42.64	43.60	-	43.60	-	71.41	-	-	-	0.79
26.09.24	24.00	-	83.33	78.14	5.19	70.01	64.77	5.24	0.69	0.49	42.29	-	42.29	43.25	-	43.25	-	70.57	-	-	-	0.78
27.09.24	24.00	-	84.13	79.07	5.06	70.39	65.40	4.99	0.69	0.49	42.61	-	42.61	43.57	-	43.57	-	71.04	-	-	-	0.75
28.09.24	24.00	-	83.06	78.05	5.01	70.33	65.39	4.94	0.69	0.49	42.11	-	42.11	43.07	-	43.07	-	71.02	-	-	-	0.74
29.09.24	24.00	-	80.79	74.99	5.80	70.37	65.13	5.24	0.69	0.49	41.36	-	41.36	42.32	-	42.32	-	71.06	-	-	-	0.80
30.09.24	24.00	-	81.66	75.69	5.97	67.37	62.34	5.03	0.69	0.49	41.86	-	41.86	42.76	-	42.76	-	68.02	-	-	-	0.79
01.10.24	24.00	-	87.75	81.99	5.76	65.85	61.09	4.76	0.69	0.49	44.72	-	44.72	45.66	-	45.66	-	66.57	-	-	-	0.77
02.10.24	24.00	-	101.06	91.18	9.88	65.85	55.62	10.23	0.69	0.49	51.02	-	51.02	52.07	-	52.07	-	66.54	-	-	-	1.59
03.10.24	24.00	-	101.07	89.02	12.05	68.18	52.42	15.76	0.69	0.49	50.80	-	50.80	51.92	-	51.92	-	68.82	-	-	-	2.23
04.10.24	24.00	-	96.92	85.17	11.75	65.95	50.94	15.01	0.69	0.49	48.74	-	48.74	49.72	-	49.72	-	66.60	-	-	-	2.06
05.10.24	24.00	-	96.82	84.94	11.88	66.94	51.40	15.54	0.69	0.49	48.84	-	48.84	49.85	-	49.85	-	67.61	-	-	-	2.11
06.10.24	24.00	-	98.05	84.85	13.20	68.09	52.38	15.71	0.69	0.49	49.98	-	49.98	51.06	-	51.06	-	68.76	-	-	-	2.24
07.10.24	24.00	-	94.77	82.68	12.09	67.01	51.40	15.61	0.69	0.49	48.01	-	48.01	49.00	-	49.00	-	67.66	-	-	-	2.10
08.10.24	24.00	-	91.92	79.91	12.01	65.72	50.00	15.72	0.69	0.49	46.46	-	46.46	47.45	-	47.45	-	66.41	-	-	-	2.05
09.10.24	24.00	-	90.81	77.63	13.18	70.22	52.05	18.17	0.69	0.49	46.46	-	46.46	47.54	-	47.54	-	70.97	-	-	-	2.34
10.10.24	24.00	-	94.21	81.82	12.39	71.10	53.48	17.62	0.69	0.49	47.52	-	47.52	48.65	-	48.65	-	71.84	-	-	-	2.33
11.10.24	24.00	-	95.49	84.63	10.86	71.52	53.58	17.94	0.69	0.49	47.76	-	47.76	48.94	-	48.94	-	72.19	-	-	-	2.30
12.10.24	24.00	-	95.48	84.84	10.64	71.03	52.15	18.88	0.69	0.49	48.26	-	48.26	49.41	-	49.41	-	71.71	-	-	-	2.36
13.10.24	24.00	-	93.48	82.27	11.21	70.64	50.59	20.05	0.69	0.49	47.58	-	47.58	48.68	-	48.68	-	71.32	-	-	-	2.44
14.10.24	24.00	-	96.29	96.05	0.24	70.25	51.29	18.96	0.69	0.49	48.92	-	48.92	50.04	-	50.04	-	70.90	-	-	-	1.84
15.10.24	24.00	-	95.96	87.26	8.70	70.30	48.95	21.35	0.69	0.49	49.23	-	49.23	50.37	-	50.37	-	71.02	-	-	-	2.48
16.10.24	24.00	-	94.91	86.10	8.81	71.33	49.31	22.02	0.69	0.49	48.26	-	48.26	49.46	-	49.46	-	72.02	-	-	-	2.53
17.10.24	24.00	-	95.12	90.04	5.08	70.25	48.94	21.31	0.69	0.49	48.56	-	48.56	49.71	-	49.71	-	70.94	-	-	-	2.28
18.10.24	24.00	-	93.96	89.33	4.63	69.88	48.75	21.13	0.69	0.49	47.74	-	47.74	48.81	-	48.81	-	70.58	-	-	-	2.21
19.10.24	24.00	-	93.39	88.10	5.29	70.03	48.51	21.52	0.69	0.49	47.75	-	47.75	48.83	-	48.83	-	70.74	-	-	-	2.27
20.10.24	24.00	-	96.49	88.96	7.53	70.28	48.57	21.71	0.69	0.49	50.28	-	50.28	51.43	-	51.43	-	71.00	-	-	-	2.47
21.10.24	24.00	-	94.19	89.13	5.06	70.05	48.33	21.72	0.69	0.49	48.08	-	48.08	49.16	-	49.16	-	70.76	-	-	-	2.29
22.10.24	24.00	-	97.44	92.09	5.35	70.52	49.79	20.73	0.69	0.49	49.75	-	49.75	50.95	-	50.95	-	71.20	-	-	-	2.29
Среднее	24.00	-	92.09	84.08	8.01	69.37	54.94	14.43	0.69	0.49	46.78	-	46.78	47.84	-	47.84	-	70.04	-	-	0.00	1.79
Итого	720.00	-	2762.84	2522.50	240.34	-	-	-	-	-	1403.51	-	1403.51	1435.15	-	1435.15	-	-	-	-	-	53.81

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	-2.53	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			51.28	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			245.24	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.