Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №222013				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 10.30	
Подающ.тр.(М1):	№ 528233	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17564Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 528431	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17564Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 528384	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3945	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	33.66	5.41	28.25	69.66	67.29	2.37	0.69	0.49	10.29	-	10.29	10.53	-	10.53	-	68.89	-	-	-	0.71
24.09.24	24.00	-	33.67	4.96	28.71	70.03	67.79	2.24	0.69	0.49	10.34	-	10.34	10.58	-	10.58	-	69.21	-	-	-	0.72
25.09.24	24.00	-	33.43	11.13	22.30	70.30	68.18	2.12	0.69	0.49	10.77	-	10.77	11.02	-	11.02	-	69.48	-	-	-	0.75
26.09.24	24.00	-	32.66	6.19	26.47	69.49	67.16	2.33	0.69	0.49	10.18	-	10.18	10.41	-	10.41	-	68.84	-	-	-	0.70
27.09.24	24.00	-	33.17	7.91	25.26	69.94	68.13	1.81	0.69	0.49	9.87	-	9.87	10.07	-	10.07	-	69.52	-	-	-	0.69
28.09.24	24.00	-	34.04	6.66	27.38	69.84	66.97	2.87	0.69	0.49	10.51	-	10.51	10.76	-	10.76	-	69.25	-	-	-	0.73
29.09.24	24.00	-	35.27	7.79	27.48	69.94	68.11	1.83	0.69	0.49	11.79	-	11.79	12.03	-	12.03	-	69.50	-	-	-	0.82
30.09.24	24.00	-	32.83	8.45	24.38	67.00	64.70	2.30	0.69	0.49	10.21	-	10.21	10.41	-	10.41	-	65.77	-	-	-	0.67
01.10.24	24.00	-	32.86	11.25	21.61	65.47	63.69	1.78	0.69	0.49	11.95	-	11.95	12.20	-	12.20	-	65.31	-	-	-	0.78
02.10.24	24.00	-	37.90	8.65	29.25	65.61	54.67	10.94	0.69	0.49	11.84	-	11.84	12.06	-	12.06	-	65.87	-	-	-	2.02
03.10.24	24.00	-	36.72	10.33	26.39	67.66	64.22	3.44	0.69	0.49	11.28	-	11.28	11.51	-	11.51	-	67.17	-	-	-	1.82
04.10.24	24.00	-	34.26	4.24	30.02	65.43	62.29	3.14	0.69	0.49	10.01	-	10.01	10.22	-	10.22	-	65.13	-	-	-	1.98
05.10.24	24.00	-	34.42	2.99	31.43	66.50	64.23	2.27	0.69	0.49	11.27	-	11.27	11.47	-	11.47	-	66.52	-	-	-	2.10
06.10.24	24.00	-	36.55	9.26	27.29	67.69	64.18	3.51	0.69	0.49	13.96	-	13.96	14.27	-	14.27	-	67.65	-	-	-	1.88
07.10.24	24.00	-	32.86	14.11	18.75	66.60	62.94	3.66	0.69	0.49	11.28	-	11.28	11.49	-	11.49	-	66.36	-	-	-	1.30
08.10.24	24.00	-	59.93	46.94	12.99	66.43	46.15	20.28	0.69	0.49	11.68	-	11.68	11.91	-	11.91	-	64.62	-	-	-	1.82
09.10.24	24.00	-	85.13	71.09	14.04	70.65	43.04	27.61	0.69	0.49	12.01	-	12.01	12.23	-	12.23	-	64.49	-	-	-	2.96
10.10.24	24.00	-	88.40	74.70	13.70	71.51	44.37	27.14	0.69	0.49	11.66	-	11.66	11.88	-	11.88	-	64.70	-	-	-	3.01
11.10.24	24.00	-	88.53	75.22	13.31	71.90	46.03	25.87	0.69	0.49	11.30	-	11.30	11.53	-	11.53	-	64.58	-	-	-	2.90
12.10.24	24.00	-	88.13	75.08	13.05	71.41	46.14	25.27	0.69	0.49	11.02	-	11.02	11.24	-	11.24	-	64.46	-	-	-	2.83
13.10.24	24.00	-	87.81	72.20	15.61	71.02	45.11	25.91	0.69	0.49	13.80	-	13.80	14.06	-	14.06	-	64.84	-	-	-	2.98
14.10.24	24.00	-	89.09	76.01	13.08	70.64	45.66	24.98	0.69	0.49	11.21	-	11.21	11.42	-	11.42	-	64.57	-	-	-	2.83
15.10.24	24.00	-	88.65	74.96	13.69	70.72	45.34	25.38	0.69	0.49	11.70	-	11.70	11.93	-	11.93	-	64.98	-	-	-	2.87
16.10.24	24.00	-	87.13	73.99	13.14	71.70	45.57	26.13	0.69	0.49	11.27	-	11.27	11.48	-	11.48	-	64.77	-	-	-	2.88
17.10.24	24.00	-	87.53	74.38	13.15	70.66	45.39	25.27	0.69	0.49	11.11	-	11.11	11.32	-	11.32	-	64.11	-	-	-	2.81
18.10.24	24.00	-	87.27	74.51	12.76	70.30	45.05	25.25	0.69	0.49	10.89	-	10.89	11.11	-	11.11	-	64.60	-	-	-	2.78
19.10.24	24.00	-	86.58	72.54	14.04	70.45	44.82	25.63	0.69	0.49	12.14	-	12.14	12.37	-	12.37	-	64.82	-	-	-	2.85
20.10.24	24.00	-	88.26	72.93	15.33	70.74	45.26	25.48	0.69	0.49	13.47	-	13.47	13.72	-	13.72	-	64.26	-	-	-	2.94
21.10.24	24.00	-	87.05	73.64	13.41	70.50	44.79	25.71	0.69	0.49	11.56	-	11.56	11.76	-	11.76	-	64.40	-	-	-	2.84
22.10.24	24.00	-	89.84	75.40	14.44	70.93	46.35	24.58	0.69	0.49	12.49	-	12.49	12.72	-	12.72	-	64.48	-	-	-	2.88
Среднее	24.00	-	60.12	40.10	20.02	69.36	55.12	14.24	0.69	0.49	11.43	-	11.43	11.66	-	11.66	-	66.11	-	-	0.00	1.99
Итого	720.00	-	1803.63	1202.92	600.71	-	-	-	-	-	342.86	-	342.86	349.71	-	349.71	-	-	-	-	-	59.83

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	3.53	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			56.30	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			349.71	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / расшифровка /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.