Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 33, лит. Ж** Договор: **35633.046.6** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 33** Строит.адрес: Код УУТЭ: **118242**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ 943.2 № 6101**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-С1	0.12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-С1	0.12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0.08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0.336**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0.1936**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0.088**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**100.8**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**35.2**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
30.09.2024	21.00	*	61.95	48.70	13.25	68.29	58.99	9.30	7.10	3.50	11.47		11.47	11.71		11.71		67.84		3.70		1.35
01.10.2024	24.00	*	75.10	57.81	17.29	66.89	44.88	22.01	7.10	3.50	12.14		12.14	12.39		12.39		66.77		3.70		2.43
02.10.2024	24.00	*	91.21	72.38	18.83	66.76	46.31	20.45	7.10	3.50	13.12		13.12	13.40		13.40		66.80		3.70		2.75
03.10.2024	24.00	*	90.43	72.88	17.55	69.29	47.51	21.78	7.10	3.50	11.84		11.84	12.10		12.10		68.81		3.70		2.81
04.10.2024	24.00	*	87.03	69.44	17.59	66.98	45.81	21.17	7.10	3.50	11.84		11.84	12.08		12.08		66.76		3.70		2.65
05.10.2024	24.00	*	87.19	68.98	18.21	67.88	45.68	22.20	7.10	3.50	12.60		12.60	12.87		12.87		67.97		3.70		2.77
06.10.2024	24.00	*	87.59	69.14	18.45	69.10	45.98	23.12	7.10	3.50	12.92		12.92	13.20		13.20		68.89		3.70		2.88
07.10.2024	24.00	*	86.05	66.61	19.44	68.17	44.00	24.17	7.10	3.50	13.33		13.33	13.62		13.62		67.95		3.70		2.94
08.10.2024	24.00	*	82.92	65.12	17.80	66.63	41.36	25.27	7.10	3.50	12.44		12.44	12.70		12.70		66.73		3.70		2.84
09.10.2024	24.00	*	116.76	99.60	17.16	71.53	47.77	23.76	7.10	3.50	50.45		50.45	51.64		51.64		71.73		3.70		3.60
10.10.2024	24.00	*	159.72	144.39	15.33	72.31	51.91	20.40	7.10	3.50	93.28		93.28	95.51		95.51		72.28		3.70		4.07
11.10.2024	24.00	*	162.86	147.66	15.20	72.65	53.35	19.30	7.10	3.50	95.02		95.02	97.32		97.32		72.63		3.70		3.97
12.10.2024	24.00	*	162.14	146.77	15.37	72.20	53.09	19.11	7.10	3.50	94.77		94.77	97.03		97.03		72.17		3.70		3.93
13.10.2024	24.00	*	157.89	142.16	15.73	71.87	51.82	20.05	7.10	3.50	92.48		92.48	94.67		94.67		71.84		3.70		3.99
14.10.2024	24.00	*	161.65	145.96	15.69	71.48	52.12	19.36	7.10	3.50	94.66		94.66	96.87		96.87		71.45		3.70		3.96
15.10.2024	24.00	*	159.24	143.15	16.09	71.30	51.63	19.67	7.10	3.50	93.40		93.40	95.58		95.58		71.29		3.70		3.98
16.10.2024	24.00	*	158.79	142.70	16.09	72.67	52.16	20.51	7.10	3.50	93.12		93.12	95.37		95.37		72.63		3.70		4.11
17.10.2024	24.00	*	158.70	142.49	16.21	71.42	51.66	19.76	7.10	3.50	93.03		93.03	95.21		95.21		71.40		3.70		3.99
18.10.2024	24.00	*	157.29	141.55	15.74	71.12	51.36	19.76	7.10	3.50	92.13		92.13	94.27		94.27		71.09		3.70		3.93
19.10.2024	24.00	*	155.24	139.10	16.14	71.20	51.03	20.17	7.10	3.50	91.07		91.07	93.19		93.19		71.18		3.70		3.97
20.10.2024	24.00	*	157.90	140.84	17.06	71.51	51.23	20.28	7.10	3.50	92.89		92.89	95.07		95.07		71.49		3.70		4.09
21.10.2024	24.00	*	157.03	139.91	17.12	71.17	50.94	20.23	7.10	3.50	92.32		92.32	94.47		94.47		71.15		3.70		4.06
22.10.2024	24.00	*	161.88	145.62	16.26	71.72	52.18	19.54	7.10	3.50	94.65		94.65	96.88		96.88		71.69		3.70		4.03
Среднее	23.87		128.37	111.60	16.77	70.18	49.69	20.49	7.10	3.50	60.11		60.11	61.51		61.51		70.11		3.70		3.46
Итого	**549.00**		**2936.56**	**2552.96**	**383.60**						**1374.97**		**1374.97**	**1407.15**		**1407.15**						**79.10**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2024	55719.7	44890.10	10202.30		10425.30			2925.72	17771.20
23.10.2024	59264.2	47938.70	11683.60		11941.20			3118.91	18515.20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **3** час **0.44** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **3** час **7.93** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **10.64** °C **4.1** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **75.44** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **1415.08** м.куб.

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/