Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №204763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	121.12	112.23	8.89	70.82	67.10	3.72	0.69	0.49	42.35	34.80	7.55	43.31	35.39	7.92	-	70.91	59.50	0.59	0.49	1.05
24.09.24	24.00	-	123.72	115.20	8.52	71.14	67.37	3.77	0.69	0.49	43.36	35.96	7.40	44.32	36.56	7.76	-	71.23	59.74	0.59	0.49	1.05
25.09.24	24.00	-	124.05	114.49	9.56	71.38	67.62	3.76	0.69	0.49	43.50	34.99	8.51	44.47	35.57	8.90	-	71.47	59.84	0.59	0.49	1.12
26.09.24	24.00	-	122.95	114.22	8.73	70.48	66.74	3.74	0.69	0.49	43.04	35.49	7.55	44.00	36.07	7.93	-	70.58	59.24	0.59	0.49	1.05
27.09.24	24.00	-	124.65	115.24	9.41	70.93	67.30	3.63	0.69	0.49	43.59	35.51	8.08	44.55	36.12	8.43	-	71.03	59.78	0.59	0.49	1.09
28.09.24	24.00	-	123.01	113.62	9.39	70.99	67.21	3.78	0.69	0.49	42.95	35.00	7.95	43.91	35.56	8.35	-	71.08	59.56	0.59	0.49	1.10
29.09.24	24.00	-	119.05	108.68	10.37	71.07	67.23	3.84	0.69	0.49	41.54	32.65	8.89	42.50	33.19	9.31	-	71.15	58.91	0.59	0.49	1.16
30.09.24	24.00	-	121.34	110.36	10.98	68.20	57.38	10.82	0.69	0.49	42.41	32.93	9.48	43.35	33.44	9.91	-	68.26	56.89	0.59	0.49	1.95
01.10.24	24.00	-	128.15	116.80	11.35	66.58	49.40	17.18	0.69	0.49	44.41	35.01	9.40	45.34	35.53	9.81	-	66.68	56.02	0.59	0.49	2.76
02.10.24	24.00	-	137.80	126.25	11.55	66.56	50.55	16.01	0.69	0.49	47.88	38.40	9.48	48.84	38.96	9.88	-	66.67	56.79	0.59	0.49	2.79
03.10.24	24.00	-	137.31	125.69	11.62	68.95	52.33	16.62	0.69	0.49	47.83	37.88	9.95	48.82	38.51	10.31	-	69.05	58.89	0.59	0.49	2.89
04.10.24	24.00	-	130.86	120.16	10.70	66.71	50.48	16.23	0.69	0.49	45.40	36.24	9.16	46.36	36.83	9.53	-	66.82	56.73	0.59	0.49	2.67
05.10.24	24.00	-	130.03	119.50	10.53	67.71	50.85	16.86	0.69	0.49	44.83	35.89	8.94	45.79	36.44	9.35	-	67.82	57.17	0.59	0.49	2.73
06.10.24	24.00	-	130.80	119.51	11.29	68.85	51.22	17.63	0.69	0.49	45.14	35.54	9.60	46.10	36.14	9.96	-	68.95	58.14	0.59	0.49	2.89
07.10.24	24.00	-	126.86	116.36	10.50	67.80	50.37	17.43	0.69	0.49	43.70	34.77	8.93	44.66	35.32	9.34	-	67.90	57.24	0.59	0.49	2.75
08.10.24	24.00	-	122.13	112.46	9.67	66.47	48.91	17.56	0.69	0.49	41.68	33.82	7.86	42.56	34.32	8.24	-	66.56	55.70	0.59	0.49	2.62
09.10.24	24.00	-	118.43	108.09	10.34	71.09	50.26	20.83	0.69	0.49	39.98	31.56	8.42	40.94	32.08	8.86	-	71.17	57.98	0.59	0.49	2.99
10.10.24	24.00	-	125.37	115.70	9.67	71.97	51.85	20.12	0.69	0.49	42.66	34.59	8.07	43.63	35.15	8.48	-	72.06	59.53	0.59	0.49	3.03
11.10.24	24.00	-	128.91	119.47	9.44	72.32	53.44	18.88	0.69	0.49	44.20	36.00	8.20	45.18	36.64	8.54	-	72.41	60.78	0.59	0.49	2.94
12.10.24	24.00	-	128.44	118.93	9.51	71.87	53.20	18.67	0.69	0.49	44.12	36.06	8.06	45.09	36.67	8.42	-	71.96	60.74	0.59	0.49	2.91
13.10.24	24.00	-	124.77	113.19	11.58	71.50	51.89	19.61	0.69	0.49	42.97	32.85	10.12	43.93	33.39	10.54	-	71.59	59.60	0.59	0.49	3.05
14.10.24	24.00	-	129.04	118.34	10.70	71.07	52.32	18.75	0.69	0.49	44.66	35.34	9.32	45.62	35.91	9.71	-	71.16	59.90	0.59	0.49	2.98
15.10.24	24.00	-	127.35	117.13	10.22	71.11	51.92	19.19	0.69	0.49	43.83	35.04	8.79	44.80	35.63	9.17	-	71.21	59.65	0.59	0.49	2.98
16.10.24	24.00	-	126.80	115.47	11.33	72.21	52.32	19.89	0.69	0.49	43.67	33.81	9.86	44.68	34.39	10.29	-	72.29	60.27	0.59	0.49	3.12
17.10.24	24.00	-	126.78	117.05	9.73	71.10	52.18	18.92	0.69	0.49	43.53	35.27	8.26	44.49	35.86	8.63	-	71.20	59.76	0.59	0.49	2.91
18.10.24	24.00	-	125.58	115.02	10.56	70.75	51.65	19.10	0.69	0.49	43.10	33.96	9.14	44.06	34.53	9.53	-	70.85	59.34	0.59	0.49	2.95
19.10.24	24.00	-	123.06	113.17	9.89	70.90	51.44	19.46	0.69	0.49	42.12	33.51	8.61	43.08	34.06	9.02	-	70.99	59.06	0.59	0.49	2.90
20.10.24	24.00	-	125.64	113.55	12.09	71.16	51.64	19.52	0.69	0.49	43.48	32.56	10.92	44.47	33.12	11.35	-	71.26	59.35	0.59	0.49	3.08
21.10.24	24.00	-	124.49	114.48	10.01	70.90	51.33	19.57	0.69	0.49	42.80	34.06	8.74	43.78	34.62	9.16	-	71.00	59.00	0.59	0.49	2.96
22.10.24	24.00	-	129.75	119.57	10.18	71.32	52.76	18.56	0.69	0.49	44.73	35.72	9.01	45.71	36.33	9.38	-	71.41	60.17	0.59	0.49	2.95
Среднее	24.00	-	126.27	116.00	10.28	70.13	55.34	14.79	0.69	0.49	43.65	34.84	8.81	44.61	35.411	9.20	-	70.22	58.84	0.59	0.49	2.45
Итого	720.00	-	3788.24	3479.93	308.31	-	-	-	-	-	1309.46	1045.21	264.25	1338.34	1062.33	276.01	-	-	-	-	-	73.41

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	0.45	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			72.96	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			276.01	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.