Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №2752 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	183.21	171.96	11.25	70.06	52.78	17.29	0.78	0.29	77.16	-	77.16	78.90	-	78.90	-	70.09	-	0.49	-	3.78
24.10.24	24.00	-	202.87	192.50	10.36	70.68	54.29	16.39	0.78	0.29	85.37	-	85.37	87.33	-	87.33	-	70.72	-	0.49	-	3.91
25.10.24	24.00	-	203.90	194.74	9.16	70.10	53.98	16.12	0.78	0.29	85.40	-	85.40	87.33	-	87.33	-	70.15	-	0.49	-	3.80
26.10.24	24.00	-	208.74	197.47	11.27	70.94	54.59	16.35	0.78	0.29	88.39	-	88.39	90.43	-	90.43	-	70.98	-	0.49	-	4.05
27.10.24	24.00	-	210.10	200.53	9.57	70.60	54.33	16.28	0.78	0.29	88.17	-	88.17	90.19	-	90.19	-	70.65	-	0.49	-	3.96
28.10.24	24.00	-	218.78	209.29	9.49	69.51	54.04	15.48	0.78	0.29	91.22	-	91.22	93.25	-	93.25	-	69.55	-	0.49	-	3.92
29.10.24	24.00	-	211.64	201.17	10.48	68.76	52.85	15.90	0.78	0.29	88.69	-	88.69	90.62	-	90.62	-	68.82	-	0.49	-	3.94
30.10.24	24.00	-	215.95	206.62	9.33	70.88	54.25	16.64	0.78	0.29	89.96	-	89.96	92.03	-	92.03	-	70.92	-	0.49	-	4.12
31.10.24	24.00	-	209.44	198.29	11.15	68.52	52.23	16.29	0.78	0.29	88.29	-	88.29	90.20	-	90.20	-	68.52	-	0.49	-	4.01
01.11.24	24.00	-	208.37	199.84	8.54	70.00	52.97	17.03	0.78	0.29	87.25	-	87.25	89.21	-	89.21	-	70.05	-	0.49	-	4.02
02.11.24	24.00	-	205.89	196.70	9.19	70.19	52.74	17.45	0.78	0.29	86.53	-	86.53	88.49	-	88.49	-	70.23	-	0.49	-	4.10
03.11.24	24.00	-	205.92	194.78	11.14	70.23	52.57	17.65	0.78	0.29	87.24	-	87.24	89.21	-	89.21	-	70.25	-	0.49	-	4.24
04.11.24	24.00	-	204.78	193.50	11.29	70.65	52.68	17.97	0.78	0.29	86.81	-	86.81	88.80	-	88.80	-	70.69	-	0.49	-	4.30
05.11.24	24.00	-	205.58	193.81	11.77	70.19	52.34	17.85	0.78	0.29	87.15	-	87.15	89.13	-	89.13	-	70.24	-	0.49	-	4.31
06.11.24	24.00	-	210.83	199.71	11.12	70.71	53.20	17.51	0.78	0.29	88.74	-	88.74	90.78	-	90.78	-	70.76	-	0.49	-	4.30
07.11.24	24.00	-	212.84	201.45	11.39	70.27	53.28	16.99	0.78	0.29	89.17	-	89.17	91.19	-	91.19	-	70.31	-	0.49	-	4.25
08.11.24	24.00	-	214.28	204.73	9.55	70.82	53.84	16.98	0.78	0.29	89.06	-	89.06	91.11	-	91.11	-	70.87	-	0.49	-	4.17
09.11.24	24.00	-	215.22	204.85	10.37	70.00	53.49	16.51	0.78	0.29	89.87	-	89.87	91.90	-	91.90	-	70.05	-	0.49	-	4.13
10.11.24	24.00	-	208.60	192.67	15.93	70.60	53.40	17.20	0.78	0.29	87.47	-	87.47	89.47	-	89.47	-	70.64	-	0.49	-	4.46
11.11.24	24.00	-	200.97	187.27	13.70	70.58	52.37	18.21	0.78	0.29	84.80	-	84.80	86.74	-	86.74	-	70.62	-	0.49	-	4.40
12.11.24	24.00	-	205.07	191.80	13.28	70.03	52.50	17.53	0.78	0.29	86.37	-	86.37	88.32	-	88.32	-	70.04	-	0.49	-	4.31
13.11.24	24.00	-	209.16	196.83	12.33	70.09	53.01	17.08	0.78	0.29	87.61	-	87.61	89.59	-	89.59	-	70.13	-	0.49	-	4.25
14.11.24	24.00	-	211.34	198.41	12.93	70.93	53.83	17.10	0.78	0.29	88.77	-	88.77	90.82	-	90.82	-	70.97	-	0.49	-	4.33
15.11.24	24.00	-	207.27	195.53	11.74	70.32	53.17	17.15	0.78	0.29	86.65	-	86.65	88.62	-	88.62	-	70.36	-	0.49	-	4.20
16.11.24	24.00	-	215.49	203.95	11.55	70.80	54.23	16.57	0.78	0.29	89.71	-	89.71	91.77	-	91.77	-	70.83	-	0.49	-	4.22
17.11.24	24.00	-	215.82	203.10	12.71	70.10	53.79	16.31	0.78	0.29	90.69	-	90.69	92.74	-	92.74	-	70.15	-	0.49	-	4.23
18.11.24	24.00	-	211.33	199.51	11.82	70.50	53.79	16.71	0.78	0.29	88.47	-	88.47	90.50	-	90.50	-	70.55	-	0.49	-	4.19
19.11.24	24.00	-	208.78	196.65	12.13	71.30	53.80	17.50	0.78	0.29	87.62	-	87.62	89.66	-	89.66	-	71.36	-	0.49	-	4.33
20.11.24	24.00	-	208.01	197.32	10.69	72.15	54.33	17.81	0.78	0.29	86.71	-	86.71	88.78	-	88.78	-	72.19	-	0.49	-	4.31
21.11.24	24.00	-	210.25	199.73	10.52	72.31	54.64	17.67	0.78	0.29	87.58	-	87.58	89.68	-	89.68	-	72.35	-	0.49	-	4.31
22.11.24	24.00	-	204.35	193.95	10.40	72.45	54.16	18.29	0.78	0.29	85.16	-	85.16	87.21	-	87.21	-	72.48	-	0.49	-	4.32
Среднее	24.00	-	208.54	197.38	11.17	70.49	53.47	17.03	0.78	0.29	87.49	-	87.49	89.48	-	89.48	-	70.53	-	0.49	0.00	4.17
Итого	744.00	-	6464.80	6118.67	346.14	-	-	-	-	-	2712.07	-	2712.07	2774.01	-	2774.01	-	-	-	-	-	129.17

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-		-
	22.11.24							-		-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°C	-1.95	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			127.23	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			353.20	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.