Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №15805
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	514.15	503.59	10.56	70.39	57.44	12.95	0.77	0.37	229.29	184.52	44.77	234.50	187.95	46.55	-	70.26	63.02	0.38	0.36	7.31
24.10.24	24.00	-	549.00	538.02	10.98	70.93	58.40	12.53	0.77	0.37	241.18	195.17	46.01	246.74	198.88	47.86	-	70.78	63.79	0.38	0.36	7.57
25.10.24	24.00	-	540.55	530.10	10.46	70.43	57.99	12.44	0.77	0.37	244.26	198.79	45.47	249.82	202.53	47.28	-	70.30	63.53	0.38	0.36	7.38
26.10.24	24.00	-	543.09	533.15	9.94	71.17	58.53	12.64	0.77	0.37	245.74	200.80	44.94	251.44	204.66	46.78	-	71.04	64.23	0.38	0.36	7.49
27.10.24	24.00	-	543.64	532.87	10.77	70.83	58.20	12.63	0.77	0.37	249.59	203.53	46.06	255.33	207.42	47.91	-	70.69	63.96	0.38	0.36	7.54
28.10.24	24.00	-	554.03	543.14	10.89	69.67	57.61	12.06	0.77	0.37	255.73	208.43	47.30	261.43	212.32	49.12	-	69.54	63.15	0.38	0.36	7.36
29.10.24	24.00	-	535.39	525.98	9.41	69.12	56.92	12.19	0.77	0.37	252.81	206.94	45.87	258.36	210.72	47.65	-	68.99	62.46	0.38	0.36	7.11
30.10.24	24.00	-	539.97	529.74	10.23	71.03	58.32	12.71	0.77	0.37	256.11	209.01	47.10	262.02	213.02	49.01	-	70.88	64.11	0.38	0.36	7.51
31.10.24	24.00	-	525.86	515.51	10.36	68.76	56.34	12.43	0.77	0.37	253.83	207.04	46.79	259.35	210.78	48.58	-	68.61	62.03	0.38	0.36	7.16
01.11.24	24.00	-	523.08	513.12	9.96	70.23	57.23	12.99	0.77	0.37	253.62	207.16	46.46	259.36	211.03	48.33	-	70.09	63.22	0.38	0.36	7.41
02.11.24	24.00	-	515.76	506.09	9.66	70.41	56.98	13.43	0.77	0.37	252.22	206.25	45.97	257.95	210.10	47.85	-	70.27	63.23	0.38	0.36	7.52
03.11.24	24.00	-	513.13	502.72	10.41	70.47	56.84	13.63	0.77	0.37	252.22	205.55	46.67	257.96	209.38	48.57	-	70.33	63.22	0.38	0.36	7.63
04.11.24	24.00	-	510.21	498.04	12.17	70.88	56.93	13.95	0.77	0.37	252.63	204.39	48.24	258.44	208.23	50.21	-	70.73	63.45	0.38	0.36	7.85
05.11.24	24.00	-	511.26	500.26	11.01	70.39	56.60	13.78	0.77	0.37	252.71	205.27	47.44	258.46	209.09	49.36	-	70.25	63.10	0.38	0.36	7.71
06.11.24	24.00	-	526.53	515.19	11.34	70.93	57.30	13.63	0.77	0.37	257.07	208.56	48.51	262.99	212.51	50.48	-	70.79	63.67	0.38	0.36	7.87
07.11.24	24.00	-	527.94	517.52	10.42	70.51	57.15	13.36	0.77	0.37	256.82	209.12	47.70	262.68	213.04	49.63	-	70.37	63.39	0.38	0.36	7.69
08.11.24	24.00	-	532.44	521.76	10.68	71.06	57.69	13.37	0.77	0.37	258.68	210.37	48.32	264.66	214.38	50.28	-	70.92	63.95	0.38	0.36	7.78
09.11.24	24.00	-	531.01	522.52	8.49	70.22	57.14	13.08	0.77	0.37	256.79	210.67	46.13	262.60	214.60	48.00	-	70.09	63.22	0.38	0.36	7.48
10.11.24	24.00	-	517.28	505.00	12.28	70.84	57.21	13.63	0.77	0.37	254.83	205.80	49.02	260.69	209.69	50.99	-	70.71	63.64	0.38	0.36	7.80
11.11.24	24.00	-	502.00	490.95	11.05	70.79	56.67	14.12	0.77	0.37	249.97	202.80	47.17	255.70	206.60	49.11	-	70.64	63.30	0.38	0.36	7.76
12.11.24	24.00	-	511.99	499.92	12.08	70.15	56.51	13.63	0.77	0.37	253.80	205.02	48.78	259.53	208.82	50.70	-	70.01	63.01	0.38	0.36	7.71
13.11.24	24.00	-	521.08	509.96	11.12	70.38	56.90	13.49	0.77	0.37	255.90	207.57	48.33	261.71	211.45	50.26	-	70.25	63.31	0.38	0.36	7.70
14.11.24	24.00	-	523.75	513.51	10.24	71.15	57.67	13.48	0.77	0.37	255.70	208.13	47.56	261.62	212.12	49.51	-	71.02	64.07	0.38	0.36	7.69
15.11.24	24.00	-	522.56	512.07	10.49	70.56	57.17	13.39	0.77	0.37	256.89	205.33	51.56	262.75	209.20	53.56	-	70.44	63.49	0.38	0.36	7.64
16.11.24	24.00	-	538.87	529.24	9.63	71.03	58.04	12.99	0.77	0.37	263.89	207.56	56.33	269.99	211.53	58.46	-	70.90	64.06	0.38	0.36	7.60
17.11.24	24.00	-	538.42	525.92	12.51	70.37	57.58	12.79	0.77	0.37	266.29	207.42	58.87	272.34	211.32	61.02	-	70.26	63.48	0.38	0.36	7.65
18.11.24	24.00	-	528.01	517.25	10.76	70.69	57.58	13.11	0.77	0.37	263.05	206.33	56.72	269.08	210.24	58.83	-	70.56	63.71	0.38	0.36	7.59
19.11.24	24.00	-	522.08	512.49	9.59	71.56	57.86	13.70	0.77	0.37	261.13	205.80	55.33	267.25	209.77	57.48	-	71.42	64.31	0.38	0.36	7.75
20.11.24	24.00	-	523.57	512.54	11.03	72.33	58.24	14.09	0.77	0.37	261.87	205.14	56.72	268.12	209.16	58.96	-	72.19	64.86	0.38	0.36	8.07
21.11.24	24.00	-	525.15	515.42	9.73	72.55	58.39	14.16	0.77	0.37	262.16	206.47	55.69	268.46	210.54	57.92	-	72.41	65.10	0.38	0.36	8.05
22.11.24	24.00	-	513.67	503.10	10.56	72.74	58.19	14.55	0.77	0.37	258.78	202.95	55.84	265.03	206.95	58.08	-	72.60	65.10	0.38	0.36	8.13
Среднее	24.00	-	526.63	516.02	10.61	70.73	57.47	13.26	0.77	0.37	254.37	205.09	49.28	260.20	208.969	51.24	-	70.59	63.62	0.38	0.36	7.63
Итого	744.00	-	16325.48	15996.68	328.80	-	-	-	-	-	7885.57	6357.90	1527.67	8066.35	6478.03	1588.32	-	-	-	-	-	236.52

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-		-
	22.11.24							-		-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°С	-1.85	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			234.67	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			335.51	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А. 26 11 2024г.