Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 4
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 9136.038.1 от 01.10.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 4
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | ВКТ-7 №253411 | | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до: | | | Тхв, гр.С= 5.88 | | |
| Подающ.тр.(М1): | № 519279 | Расходомер: | ПРЭМ 40 В1 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: | КТСП-Н | № 51063Г | Преобр.давления: | № | |
| Обратн.тр.(М2): | № 519322 | Расходомер: | ПРЭМ 40 В1 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: | КТСП-Н | № 51063Х | Преобр.давления: | № | |
| Тр. ГВС(М3): | № 518844 | Расходомер: | ПРЭМ 32 С1 | Gmin= 0.12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: | ТСП-Н | № 4056 | Преобр.давления: | № | |
| Тр.цирк.ГВС(М4): | № | Расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | № | Преобр.давления: | № | |
| Тр.подпитки(V5): | | Расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | | Преобр.давления: | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот=0.347 | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс=0.1958 | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | Gгвс= | |

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ. |
| | ч | | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | МПа | МПа | Гкал |
| 23.10.24 | 24.00 | - | 125.60 | 114.37 | 11.23 | 68.96 | 41.40 | 27.56 | 0.69 | 0.49 | 33.26 | - | 33.26 | 33.97 | - | 33.97 | - | 68.85 | - | - | - | 3.93 |
| 24.10.24 | 24.00 | - | 137.70 | 126.08 | 11.62 | 69.56 | 43.19 | 26.37 | 0.69 | 0.49 | 36.08 | - | 36.08 | 36.90 | - | 36.90 | - | 69.43 | - | - | - | 4.14 |
| 25.10.24 | 24.00 | - | 139.53 | 128.08 | 11.45 | 69.21 | 43.62 | 25.59 | 0.69 | 0.49 | 36.48 | - | 36.48 | 37.29 | - | 37.29 | - | 69.15 | - | - | - | 4.07 |
| 26.10.24 | 24.00 | - | 140.78 | 129.87 | 10.91 | 69.88 | 44.13 | 25.75 | 0.69 | 0.49 | 36.47 | - | 36.47 | 37.27 | - | 37.27 | - | 69.79 | - | - | - | 4.11 |
| 27.10.24 | 24.00 | - | 144.01 | 132.71 | 11.30 | 69.60 | 44.32 | 25.28 | 0.69 | 0.49 | 37.48 | - | 37.48 | 38.33 | - | 38.33 | - | 69.53 | - | - | - | 4.15 |
| 28.10.24 | 24.00 | - | 149.44 | 137.74 | 11.70 | 68.46 | 44.23 | 24.23 | 0.69 | 0.49 | 38.93 | - | 38.93 | 39.76 | - | 39.76 | - | 68.33 | - | - | - | 4.14 |
| 29.10.24 | 24.00 | - | 146.92 | 134.91 | 12.01 | 68.08 | 43.10 | 24.98 | 0.69 | 0.49 | 39.00 | - | 39.00 | 39.83 | - | 39.83 | - | 68.05 | - | - | - | 4.19 |
| 30.10.24 | 24.00 | - | 148.73 | 137.36 | 11.37 | 69.77 | 43.96 | 25.81 | 0.69 | 0.49 | 38.77 | - | 38.77 | 39.64 | - | 39.64 | - | 69.66 | - | - | - | 4.34 |
| 31.10.24 | 24.00 | - | 145.06 | 134.00 | 11.06 | 67.52 | 42.42 | 25.10 | 0.69 | 0.49 | 37.81 | - | 37.81 | 38.61 | - | 38.61 | - | 67.33 | - | - | - | 4.11 |
| 01.11.24 | 24.00 | - | 145.34 | 133.84 | 11.50 | 69.03 | 43.05 | 25.98 | 0.69 | 0.49 | 38.24 | - | 38.24 | 39.10 | - | 39.10 | - | 68.98 | - | - | - | 4.27 |
| 02.11.24 | 24.00 | - | 143.28 | 132.28 | 11.00 | 69.15 | 42.63 | 26.52 | 0.69 | 0.49 | 37.37 | - | 37.37 | 38.23 | - | 38.23 | - | 69.10 | - | - | - | 4.27 |
| 03.11.24 | 24.00 | - | 141.50 | 131.61 | 9.89 | 69.16 | 42.37 | 26.79 | 0.69 | 0.49 | 36.27 | - | 36.27 | 37.09 | - | 37.09 | - | 69.04 | - | - | - | 4.21 |
| 04.11.24 | 24.00 | - | 143.45 | 130.55 | 12.90 | 69.56 | 42.10 | 27.46 | 0.69 | 0.49 | 38.88 | - | 38.88 | 39.75 | - | 39.75 | - | 69.48 | - | - | - | 4.48 |
| 05.11.24 | 24.00 | - | 143.74 | 131.33 | 12.41 | 69.09 | 42.12 | 26.97 | 0.69 | 0.49 | 38.60 | - | 38.60 | 39.45 | - | 39.45 | - | 69.01 | - | - | - | 4.40 |
| 06.11.24 | 24.00 | - | 147.58 | 135.79 | 11.79 | 69.71 | 42.87 | 26.84 | 0.69 | 0.49 | 38.83 | - | 38.83 | 39.71 | - | 39.71 | - | 69.70 | - | - | - | 4.47 |
| 07.11.24 | 24.00 | - | 147.37 | 136.36 | 11.01 | 69.29 | 42.88 | 26.41 | 0.69 | 0.49 | 38.18 | - | 38.18 | 39.04 | - | 39.04 | - | 69.22 | - | - | - | 4.37 |
| 08.11.24 | 24.00 | - | 149.16 | 137.99 | 11.17 | 69.86 | 43.44 | 26.42 | 0.69 | 0.49 | 38.69 | - | 38.69 | 39.54 | - | 39.54 | - | 69.81 | - | - | - | 4.43 |
| 09.11.24 | 24.00 | - | 149.39 | 137.64 | 11.75 | 69.03 | 43.05 | 25.98 | 0.69 | 0.49 | 39.19 | - | 39.19 | 40.05 | - | 40.05 | - | 68.94 | - | - | - | 4.39 |
| 10.11.24 | 24.00 | - | 144.85 | 132.33 | 12.52 | 69.60 | 42.90 | 26.70 | 0.69 | 0.49 | 39.01 | - | 39.01 | 39.86 | - | 39.86 | - | 69.53 | - | - | - | 4.41 |
| 11.11.24 | 24.00 | - | 139.68 | 128.47 | 11.21 | 69.42 | 42.02 | 27.40 | 0.69 | 0.49 | 36.93 | - | 36.93 | 37.73 | - | 37.73 | - | 69.34 | - | - | - | 4.30 |
| 12.11.24 | 24.00 | - | 143.59 | 131.72 | 11.87 | 68.83 | 42.30 | 26.53 | 0.69 | 0.49 | 38.22 | - | 38.22 | 39.06 | - | 39.06 | - | 68.71 | - | - | - | 4.31 |
| 13.11.24 | 24.00 | - | 146.55 | 134.71 | 11.84 | 69.21 | 42.67 | 26.54 | 0.69 | 0.49 | 38.71 | - | 38.71 | 39.54 | - | 39.54 | - | 69.15 | - | - | - | 4.40 |
| 14.11.24 | 24.00 | - | 147.42 | 135.25 | 12.17 | 69.91 | 43.17 | 26.74 | 0.69 | 0.49 | 39.11 | - | 39.11 | 39.99 | - | 39.99 | - | 69.81 | - | - | - | 4.47 |
| 15.11.24 | 24.00 | - | 143.93 | 133.35 | 10.58 | 69.33 | 42.73 | 26.60 | 0.69 | 0.49 | 37.09 | - | 37.09 | 37.93 | - | 37.93 | - | 69.27 | - | - | - | 4.28 |
| 16.11.24 | 24.00 | - | 148.70 | 137.55 | 11.15 | 69.77 | 43.48 | 26.29 | 0.69 | 0.49 | 38.54 | - | 38.54 | 39.44 | - | 39.44 | - | 69.64 | - | - | - | 4.39 |
| 17.11.24 | 24.00 | - | 151.75 | 137.48 | 14.27 | 69.22 | 43.45 | 25.77 | 0.69 | 0.49 | 41.67 | - | 41.67 | 42.58 | - | 42.58 | - | 69.18 | - | - | - | 4.53 |
| 18.11.24 | 24.00 | - | 147.32 | 135.08 | 12.24 | 69.46 | 43.26 | 26.20 | 0.69 | 0.49 | 39.04 | - | 39.04 | 39.92 | - | 39.92 | - | 69.41 | - | - | - | 4.39 |
| 19.11.24 | 24.00 | - | 145.45 | 134.10 | 11.35 | 70.30 | 43.36 | 26.94 | 0.69 | 0.49 | 37.95 | - | 37.95 | 38.81 | - | 38.81 | - | 70.27 | - | - | - | 4.41 |
| 20.11.24 | 24.00 | - | 145.38 | 133.95 | 11.43 | 70.98 | 43.21 | 27.77 | 0.69 | 0.49 | 37.95 | - | 37.95 | 38.84 | - | 38.84 | - | 70.94 | - | - | - | 4.53 |
| 21.11.24 | 24.00 | - | 145.98 | 134.89 | 11.09 | 71.27 | 43.84 | 27.43 | 0.69 | 0.49 | 37.88 | - | 37.88 | 38.77 | - | 38.77 | - | 71.23 | - | - | - | 4.49 |
| 22.11.24 | 24.00 | - | 142.26 | 131.89 | 10.37 | 71.44 | 43.25 | 28.19 | 0.69 | 0.49 | 36.47 | - | 36.47 | 37.33 | - | 37.33 | - | 71.39 | - | - | - | 4.46 |
| Среднее | 24.00 | - | 144.56 | 133.01 | 11.55 | 69.47 | 43.05 | 26.42 | 0.69 | 0.49 | 37.97 | - | 37.97 | 38.82 | - | 38.82 | - | 69.40 | - | - | 0.00 | 4.32 |
| Итого | 744.00 | - | 4481.44 | 4123.28 | 358.16 | - | - | - | - | - | 1177.10 | - | 1177.10 | 1203.36 | - | 1203.36 | - | - | - | - | - | 133.85 |

| | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показания счетчиков на момент снятия данных | 22.10.24 | ###### | ###### | 39115.800 | | 40111.750 | | - | 2915.387 | 25549.000 |
| | 22.11.24 | ###### | ###### | 40292.900 | | 41315.110 | | - | 2997.097 | 26293.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | | час | | Гкал |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: | | час | | м3 |
| Период расчета по договору: | | | | |
| Период превышения t2: | | | | |
| Корректировка на температуру холодной воды: | 5.88 | °C | -2.15 | Гкал |
| Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | | | 131.70 | Гкал |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: | | | 365.47 | м3 |

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов П.А. 26 11 2024г.