Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 9
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 9
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207225

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 5.88

Подающ.тр.(М1):	№ 521548	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25686Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 522791	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25686Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 518950	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3870	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	131.47	120.18	11.29	70.70	48.79	21.91	0.69	0.49	72.09	-	72.09	73.73	-	73.73	-	70.55	-	-	-	3.43
24.10.24	24.00	-	142.45	132.55	9.90	71.21	50.15	21.06	0.69	0.49	77.53	-	77.53	79.33	-	79.33	-	71.06	-	-	-	3.50
25.10.24	24.00	-	143.13	134.10	9.03	70.77	50.07	20.70	0.69	0.49	77.61	-	77.61	79.39	-	79.39	-	70.64	-	-	-	3.42
26.10.24	24.00	-	145.70	135.30	10.40	71.46	50.65	20.81	0.69	0.49	79.58	-	79.58	81.42	-	81.42	-	71.32	-	-	-	3.56
27.10.24	24.00	-	149.09	137.46	11.63	71.14	50.54	20.60	0.69	0.49	81.80	-	81.80	83.69	-	83.69	-	71.01	-	-	-	3.66
28.10.24	24.00	-	153.89	142.98	10.91	69.94	50.30	19.64	0.69	0.49	84.19	-	84.19	86.10	-	86.10	-	69.79	-	-	-	3.57
29.10.24	24.00	-	148.10	137.84	10.26	69.53	49.30	20.23	0.69	0.49	80.89	-	80.89	82.67	-	82.67	-	69.41	-	-	-	3.50
30.10.24	24.00	-	152.41	140.68	11.73	71.34	50.48	20.86	0.69	0.49	83.57	-	83.57	85.48	-	85.48	-	71.18	-	-	-	3.78
31.10.24	24.00	-	147.05	135.63	11.42	69.07	48.65	20.42	0.69	0.49	80.81	-	80.81	82.55	-	82.55	-	68.89	-	-	-	3.56
01.11.24	24.00	-	147.91	135.99	11.92	70.61	49.30	21.31	0.69	0.49	81.42	-	81.42	83.27	-	83.27	-	70.47	-	-	-	3.74
02.11.24	24.00	-	145.10	134.28	10.82	70.78	48.98	21.80	0.69	0.49	79.42	-	79.42	81.25	-	81.25	-	70.64	-	-	-	3.70
03.11.24	24.00	-	145.96	133.23	12.73	70.82	48.89	21.93	0.69	0.49	80.76	-	80.76	82.60	-	82.60	-	70.67	-	-	-	3.83
04.11.24	24.00	-	145.05	132.35	12.70	71.24	48.79	22.45	0.69	0.49	80.30	-	80.30	82.14	-	82.14	-	71.10	-	-	-	3.88
05.11.24	24.00	-	145.12	132.86	12.26	70.74	48.50	22.24	0.69	0.49	80.03	-	80.03	81.87	-	81.87	-	70.60	-	-	-	3.82
06.11.24	24.00	-	148.32	136.71	11.61	71.31	49.37	21.94	0.69	0.49	81.49	-	81.49	83.39	-	83.39	-	71.19	-	-	-	3.83
07.11.24	24.00	-	148.71	137.33	11.38	70.89	49.53	21.36	0.69	0.49	81.50	-	81.50	83.38	-	83.38	-	70.76	-	-	-	3.74
08.11.24	24.00	-	151.06	139.26	11.80	71.44	50.11	21.33	0.69	0.49	83.07	-	83.07	85.00	-	85.00	-	71.30	-	-	-	3.82
09.11.24	24.00	-	152.18	138.99	13.19	70.58	49.81	20.77	0.69	0.49	84.16	-	84.16	86.06	-	86.06	-	70.44	-	-	-	3.82
10.11.24	24.00	-	146.79	133.27	13.52	71.22	49.28	21.94	0.69	0.49	81.36	-	81.36	83.22	-	83.22	-	71.08	-	-	-	3.89
11.11.24	24.00	-	141.09	129.07	12.02	71.16	48.07	23.09	0.69	0.49	77.82	-	77.82	79.62	-	79.62	-	71.01	-	-	-	3.84
12.11.24	24.00	-	143.37	132.24	11.13	70.47	48.23	22.24	0.69	0.49	78.67	-	78.67	80.44	-	80.44	-	70.31	-	-	-	3.73
13.11.24	24.00	-	147.92	135.38	12.54	70.78	48.89	21.89	0.69	0.49	81.53	-	81.53	83.40	-	83.40	-	70.65	-	-	-	3.85
14.11.24	24.00	-	148.72	135.91	12.81	71.53	49.63	21.90	0.69	0.49	81.96	-	81.96	83.88	-	83.88	-	71.39	-	-	-	3.90
15.11.24	24.00	-	145.43	134.37	11.06	70.94	48.97	21.97	0.69	0.49	79.54	-	79.54	81.37	-	81.37	-	70.80	-	-	-	3.74
16.11.24	24.00	-	151.31	139.23	12.08	71.38	50.13	21.25	0.69	0.49	83.28	-	83.28	85.22	-	85.22	-	71.23	-	-	-	3.83
17.11.24	24.00	-	152.65	138.90	13.75	70.76	49.71	21.05	0.69	0.49	84.75	-	84.75	86.68	-	86.68	-	70.63	-	-	-	3.90
18.11.24	24.00	-	147.14	135.90	11.24	71.06	49.44	21.62	0.69	0.49	80.79	-	80.79	82.65	-	82.65	-	70.92	-	-	-	3.74
19.11.24	24.00	-	145.39	134.52	10.87	71.99	49.60	22.39	0.69	0.49	79.71	-	79.71	81.60	-	81.60	-	71.88	-	-	-	3.80
20.11.24	24.00	-	146.05	134.31	11.74	72.74	50.00	22.74	0.69	0.49	80.42	-	80.42	82.33	-	82.33	-	72.60	-	-	-	3.91
21.11.24	24.00	-	147.53	135.50	12.03	72.98	50.29	22.69	0.69	0.49	81.34	-	81.34	83.32	-	83.32	-	72.86	-	-	-	3.96
22.11.24	24.00	-	145.10	131.81	13.29	73.20	49.69	23.51	0.69	0.49	80.66	-	80.66	82.61	-	82.61	-	73.07	-	-	-	4.07
Среднее	24.00	-	146.81	135.10	11.71	71.09	49.49	21.60	0.69	0.49	80.71	-	80.71	82.57	-	82.57	-	70.95	-	-	0.00	3.75
Итого	744.00	-	4551.19	4188.13	363.06	-	-	-	-	-	2502.05	-	2502.05	2559.66	-	2559.66	-	-	-	-	-	116.32

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	133451.800	121704.280	70962.370		72837.410		-	5396.592	27073.000
	22.11.24	138002.990	125892.410	73464.420		75397.070		-	5574.177	27817.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°C	-2.18	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			114.14	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			370.47	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.