Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14799 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	73.58	58.13	15.46	67.96	32.28	35.68	0.49	0.39	17.46	-	17.46	17.81	-	17.81	-	65.96	-	0.44	-	3.64
24.10.24	24.00	-	74.28	54.77	19.50	68.58	32.13	36.44	0.49	0.39	18.72	-	18.72	19.07	-	19.07	-	63.06	-	0.44	-	3.33
25.10.24	24.00	-	68.45	67.11	1.34	67.86	36.44	31.42	0.49	0.39	18.17	-	18.17	18.52	-	18.52	-	64.83	-	0.44	-	3.89
26.10.24	24.00	-	67.81	48.82	18.99	68.64	30.66	37.98	0.49	0.39	18.31	-	18.31	18.68	-	18.68	-	65.81	-	0.44	-	3.16
27.10.24	24.00	-	69.27	48.07	21.20	68.40	30.37	38.03	0.49	0.39	20.56	-	20.56	20.97	-	20.97	-	65.55	-	0.44	-	3.28
28.10.24	24.00	-	84.49	68.62	15.87	67.62	33.52	34.10	0.49	0.39	17.55	-	17.55	17.90	-	17.90	-	65.83	-	0.44	-	3.98
29.10.24	24.00	-	112.63	93.28	19.35	67.38	35.89	31.50	0.49	0.39	18.52	-	18.52	18.88	-	18.88	-	64.45	-	0.44	-	4.24
30.10.24	24.00	-	112.67	94.52	18.14	69.42	36.37	33.05	0.49	0.39	16.98	-	16.98	17.33	-	17.33	-	66.98	-	0.44	-	4.38
31.10.24	24.00	-	86.11	76.79	9.32	67.15	35.48	31.67	0.49	0.39	17.57	-	17.57	17.90	-	17.90	-	63.40	-	0.44	-	4.93
01.11.24	24.00	-	73.07	66.77	6.30	68.01	34.32	33.69	0.49	0.39	18.69	-	18.69	19.07	-	19.07	-	66.08	-	0.44	-	4.56
02.11.24	24.00	-	90.04	72.23	17.81	68.43	31.16	37.27	0.49	0.39	17.96	-	17.96	18.33	-	18.33	-	66.91	-	0.44	-	4.36
03.11.24	24.00	-	97.09	76.31	20.78	68.54	31.16	37.38	0.49	0.39	19.16	-	19.16	19.54	-	19.54	-	65.58	-	0.44	-	4.28
04.11.24	24.00	-	93.49	70.92	22.57	68.90	30.49	38.41	0.49	0.39	21.10	-	21.10	21.51	-	21.51	-	65.09	-	0.44	-	4.28
05.11.24	24.00	-	93.97	71.13	22.85	68.46	30.51	37.96	0.49	0.39	21.06	-	21.06	21.48	-	21.48	-	65.36	-	0.44	-	4.26
06.11.24	24.00	-	93.74	72.44	21.30	68.97	31.04	37.93	0.49	0.39	19.73	-	19.73	20.14	-	20.14	-	66.85	-	0.44	-	4.22
07.11.24	24.00	-	85.49	64.52	20.97	68.41	30.81	37.60	0.49	0.39	19.40	-	19.40	19.80	-	19.80	-	66.76	-	0.44	-	3.86
08.11.24	24.00	-	82.25	62.81	19.44	69.04	30.30	38.73	0.49	0.39	17.76	-	17.76	18.14	-	18.14	-	68.65	-	0.44	-	3.78
09.11.24	24.00	-	81.60	60.74	20.86	68.25	30.25	38.00	0.49	0.39	19.28	-	19.28	19.69	-	19.69	-	67.17	-	0.44	-	3.73
10.11.24	24.00	-	80.60	57.62	22.98	68.79	29.58	39.21	0.49	0.39	21.44	-	21.44	21.88	-	21.88	-	66.57	-	0.44	-	3.84
11.11.24	24.00	-	82.40	62.24	20.16	68.79	29.44	39.35	0.49	0.39	18.89	-	18.89	19.29	-	19.29	-	67.26	-	0.44	-	3.84
12.11.24	24.00	-	109.79	88.07	21.72	68.52	34.52	34.00	0.49	0.39	19.15	-	19.15	19.52	-	19.52	-	64.85	-	0.44	-	4.48
13.11.24	24.00	-	121.23	98.08	23.15	68.80	36.40	32.40	0.49	0.39	19.68	-	19.68	20.05	-	20.05	-	63.81	-	0.44	-	4.77
14.11.24	24.00	-	113.80	91.25	22.56	69.57	35.56	34.01	0.49	0.39	19.57	-	19.57	19.95	-	19.95	-	64.40	-	0.44	-	4.67
15.11.24	24.00	-	118.53	99.93	18.60	69.09	36.00	33.09	0.49	0.39	17.30	-	17.30	17.66	-	17.66	-	66.55	-	0.44	-	4.59
16.11.24	24.00	-	125.82	104.67	21.14	69.58	37.48	32.10	0.49	0.39	19.78	-	19.78	20.18	-	20.18	-	65.76	-	0.44	-	4.83
17.11.24	24.00	-	116.13	91.82	24.31	68.80	36.02	32.78	0.49	0.39	22.94	-	22.94	23.35	-	23.35	-	61.93	-	0.44	-	4.68
18.11.24	24.00	-	108.85	89.07	19.79	69.07	35.06	34.01	0.49	0.39	17.93	-	17.93	18.28	-	18.28	-	64.63	-	0.44	-	4.40
19.11.24	24.00	-	117.02	96.17	20.85	70.06	35.44	34.63	0.49	0.39	19.51	-	19.51	19.90	-	19.90	-	65.85	-	0.44	-	4.79
20.11.24	24.00	-	126.16	105.27	20.89	70.75	36.89	33.86	0.49	0.39	19.32	-	19.32	19.72	-	19.72	-	66.93	-	0.44	-	5.04
21.11.24	24.00	-	119.65	98.08	21.57	70.82	36.19	34.64	0.49	0.39	19.98	-	19.98	20.38	-	20.38	-	65.87	-	0.44	-	4.93
22.11.24	24.00	-	112.35	89.71	22.64	70.89	34.66	36.23	0.49	0.39	20.47	-	20.47	20.87	-	20.87	-	65.50	-	0.44	-	4.86
Среднее	24.00	-	96.53	77.42	19.11	68.83	33.43	35.39	0.49	0.39	19.16	-	19.16	19.54	-	19.54	-	65.62	-	0.44	0.00	4.25
Итого	744.00	-	2992.36	2399.98	592.38	-	-	-	-	-	593.92	-	593.92	605.80	-	605.80	-	-	-	-	-	131.90

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-		
	22.11.24							-		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°C	3.27	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			128.62	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			605.80	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.