Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207709 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 5.88

Подающ.тр.(М1):	№ 515648	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47797Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515498	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47797Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 507273	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	115.16	107.44	7.72	69.51	47.54	21.97	0.69	0.49	78.94	-	78.94	80.70	-	80.70	-	69.49	-	-	-	2.90
24.10.24	24.00	-	125.19	118.28	6.91	70.09	48.99	21.10	0.69	0.49	85.36	-	85.36	87.28	-	87.28	-	70.08	-	-	-	2.99
25.10.24	24.00	-	127.61	119.46	8.15	69.70	48.92	20.78	0.69	0.49	87.18	-	87.18	89.16	-	89.16	-	69.70	-	-	-	3.05
26.10.24	24.00	-	128.74	121.30	7.44	70.39	49.49	20.90	0.69	0.49	87.86	-	87.86	89.83	-	89.83	-	70.38	-	-	-	3.06
27.10.24	24.00	-	132.04	123.15	8.89	70.09	49.34	20.75	0.69	0.49	90.49	-	90.49	92.53	-	92.53	-	70.09	-	-	-	3.18
28.10.24	24.00	-	135.04	128.25	6.79	68.94	49.22	19.72	0.69	0.49	91.96	-	91.96	93.91	-	93.91	-	68.93	-	-	-	3.00
29.10.24	24.00	-	131.81	124.39	7.42	68.52	48.36	20.16	0.69	0.49	89.93	-	89.93	91.87	-	91.87	-	68.51	-	-	-	3.02
30.10.24	24.00	-	134.07	127.30	6.77	70.30	49.52	20.78	0.69	0.49	91.33	-	91.33	93.39	-	93.39	-	70.28	-	-	-	3.12
31.10.24	24.00	-	130.87	122.20	8.67	68.04	47.70	20.34	0.69	0.49	89.63	-	89.63	91.50	-	91.50	-	68.01	-	-	-	3.08
01.11.24	24.00	-	129.84	122.11	7.73	69.54	48.18	21.36	0.69	0.49	88.74	-	88.74	90.70	-	90.70	-	69.54	-	-	-	3.15
02.11.24	24.00	-	127.34	119.84	7.50	69.69	47.86	21.83	0.69	0.49	86.98	-	86.98	88.91	-	88.91	-	69.68	-	-	-	3.14
03.11.24	24.00	-	127.11	118.98	8.13	69.74	47.72	22.02	0.69	0.49	87.05	-	87.05	88.97	-	88.97	-	69.72	-	-	-	3.19
04.11.24	24.00	-	127.67	117.94	9.73	70.12	47.72	22.40	0.69	0.49	87.77	-	87.77	89.76	-	89.76	-	70.10	-	-	-	3.33
05.11.24	24.00	-	127.67	119.25	8.42	69.63	47.58	22.05	0.69	0.49	87.37	-	87.37	89.34	-	89.34	-	69.62	-	-	-	3.22
06.11.24	24.00	-	132.67	124.42	8.25	70.21	48.54	21.67	0.69	0.49	90.77	-	90.77	92.84	-	92.84	-	70.20	-	-	-	3.28
07.11.24	24.00	-	133.05	125.22	7.83	69.78	48.68	21.10	0.69	0.49	90.93	-	90.93	92.96	-	92.96	-	69.77	-	-	-	3.19
08.11.24	24.00	-	134.45	127.01	7.44	70.35	49.22	21.13	0.69	0.49	91.82	-	91.82	93.90	-	93.90	-	70.34	-	-	-	3.21
09.11.24	24.00	-	136.46	126.24	10.22	69.49	48.81	20.68	0.69	0.49	93.87	-	93.87	95.94	-	95.94	-	69.49	-	-	-	3.32
10.11.24	24.00	-	129.91	119.98	9.93	70.11	48.25	21.86	0.69	0.49	89.37	-	89.37	91.38	-	91.38	-	70.10	-	-	-	3.32
11.11.24	24.00	-	124.99	116.07	8.92	70.03	47.34	22.69	0.69	0.49	85.83	-	85.83	87.74	-	87.74	-	70.01	-	-	-	3.26
12.11.24	24.00	-	128.04	120.38	7.66	69.35	47.59	21.76	0.69	0.49	87.59	-	87.59	89.51	-	89.51	-	69.32	-	-	-	3.15
13.11.24	24.00	-	132.91	123.43	9.48	69.67	48.16	21.51	0.69	0.49	91.31	-	91.31	93.35	-	93.35	-	69.66	-	-	-	3.32
14.11.24	24.00	-	133.50	123.92	9.58	70.40	48.72	21.68	0.69	0.49	91.74	-	91.74	93.84	-	93.84	-	70.38	-	-	-	3.37
15.11.24	24.00	-	130.80	121.64	9.16	69.83	48.15	21.68	0.69	0.49	89.80	-	89.80	91.82	-	91.82	-	69.82	-	-	-	3.28
16.11.24	24.00	-	136.52	127.16	9.36	70.25	49.28	20.97	0.69	0.49	93.76	-	93.76	95.93	-	95.93	-	70.24	-	-	-	3.33
17.11.24	24.00	-	26.94	32.19	-5.25	62.82	47.14	15.68	0.69	0.49	24.20	-	24.20	24.56	-	24.56	-	57.70	-	-	-	0.19
18.11.24	24.00	-	80.43	74.63	5.80	68.98	46.05	22.93	0.69	0.49	57.98	-	57.98	59.22	-	59.22	-	67.78	-	-	-	2.12
19.11.24	24.00	-	130.64	122.66	7.98	70.80	48.39	22.41	0.69	0.49	89.28	-	89.28	91.32	-	91.32	-	70.79	-	-	-	3.31
20.11.24	24.00	-	130.57	123.14	7.43	71.53	48.94	22.59	0.69	0.49	89.12	-	89.12	91.22	-	91.22	-	71.51	-	-	-	3.32
21.11.24	24.00	-	131.81	124.05	7.76	71.78	49.30	22.48	0.69	0.49	90.08	-	90.08	92.20	-	92.20	-	71.76	-	-	-	3.35
22.11.24	24.00	-	128.45	120.52	7.93	71.98	48.72	23.26	0.69	0.49	87.86	-	87.86	89.93	-	89.93	-	71.96	-	-	-	3.38
Среднее	24.00	-	125.24	117.50	7.73	69.73	48.37	21.36	0.69	0.49	86.00	-	86.00	87.92	-	87.92	-	69.51	-	-	0.00	3.07
Итого	744.00	-	3882.30	3642.55	239.75	-	-	-	-	-	2665.90	-	2665.90	2725.51	-	2725.51	-	-	-	-	-	95.12

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	107835.210	99720.960	73859.980		75763.910		-	5541.246	26566.000
	22.11.24	111717.510	103363.510	76525.880		78489.420		-	5727.444	27310.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°C	-1.44	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			93.68	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			244.64	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.