Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: Телефон:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2
Телефон:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №207735 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до: Txв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№ 519379	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 51064Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515627	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 51064Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 517016	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4444	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	125.24	115.08	10.16	70.55	45.99	24.56	0.69	0.49	75.64	-	75.64	77.34	-	77.34	-	70.02	-	-	-	3.55
24.10.24	24.00	-	137.87	127.48	10.39	71.05	47.49	23.56	0.69	0.49	83.44	-	83.44	85.34	-	85.34	-	70.52	-	-	-	3.74
25.10.24	24.00	-	137.97	129.54	8.43	70.62	47.30	23.32	0.69	0.49	82.54	-	82.54	84.42	-	84.42	-	70.06	-	-	-	3.62
26.10.24	24.00	-	140.34	131.34	9.00	71.31	47.86	23.45	0.69	0.49	84.27	-	84.27	86.21	-	86.21	-	70.70	-	-	-	3.72
27.10.24	24.00	-	144.27	133.86	10.41	70.99	47.59	23.40	0.69	0.49	87.21	-	87.21	89.18	-	89.18	-	70.38	-	-	-	3.88
28.10.24	24.00	-	148.79	139.53	9.26	69.77	47.61	22.16	0.69	0.49	89.66	-	89.66	91.61	-	91.61	-	69.21	-	-	-	3.74
29.10.24	24.00	-	145.29	136.19	9.10	69.36	46.64	22.72	0.69	0.49	87.45	-	87.45	89.33	-	89.33	-	68.94	-	-	-	3.73
30.10.24	24.00	-	148.64	138.54	10.10	71.15	47.85	23.30	0.69	0.49	89.71	-	89.71	91.78	-	91.78	-	70.78	-	-	-	3.95
31.10.24	24.00	-	145.47	135.16	10.31	68.86	46.17	22.69	0.69	0.49	87.96	-	87.96	89.84	-	89.84	-	68.45	-	-	-	3.78
01.11.24	24.00	-	145.27	135.24	10.03	70.42	46.38	24.04	0.69	0.49	87.69	-	87.69	89.67	-	89.67	-	70.20	-	-	-	3.96
02.11.24	24.00	-	143.48	133.55	9.93	70.59	45.99	24.60	0.69	0.49	86.55	-	86.55	88.53	-	88.53	-	70.52	-	-	-	3.99
03.11.24	24.00	-	142.84	132.78	10.06	70.65	46.03	24.62	0.69	0.49	86.22	-	86.22	88.19	-	88.19	-	70.55	-	-	-	3.98
04.11.24	24.00	-	143.03	131.63	11.40	71.06	46.12	24.94	0.69	0.49	86.78	-	86.78	88.80	-	88.80	-	70.96	-	-	-	4.09
05.11.24	24.00	-	143.10	132.56	10.54	70.56	46.03	24.53	0.69	0.49	86.43	-	86.43	88.44	-	88.44	-	70.46	-	-	-	4.00
06.11.24	24.00	-	146.20	137.25	8.95	71.13	47.36	23.77	0.69	0.49	87.68	-	87.68	89.74	-	89.74	-	71.05	-	-	-	3.90
07.11.24	24.00	-	146.97	137.68	9.29	70.70	47.46	23.24	0.69	0.49	88.38	-	88.38	90.40	-	90.40	-	70.63	-	-	-	3.86
08.11.24	24.00	-	147.06	139.49	7.57	71.27	48.01	23.26	0.69	0.49	87.81	-	87.81	89.84	-	89.84	-	71.19	-	-	-	3.79
09.11.24	24.00	-	148.25	139.05	9.20	70.39	47.73	22.66	0.69	0.49	89.14	-	89.14	91.17	-	91.17	-	70.28	-	-	-	3.80
10.11.24	24.00	-	145.34	133.62	11.72	71.03	46.77	24.26	0.69	0.49	88.28	-	88.28	90.31	-	90.31	-	70.88	-	-	-	4.08
11.11.24	24.00	-	139.83	129.63	10.20	70.97	45.41	25.56	0.69	0.49	84.59	-	84.59	86.49	-	86.49	-	70.54	-	-	-	4.04
12.11.24	24.00	-	143.10	132.92	10.18	70.26	45.96	24.30	0.69	0.49	86.41	-	86.41	88.35	-	88.35	-	69.81	-	-	-	3.95
13.11.24	24.00	-	145.27	136.07	9.20	70.59	46.66	23.93	0.69	0.49	87.17	-	87.17	89.14	-	89.14	-	70.11	-	-	-	3.91
14.11.24	24.00	-	146.72	136.53	10.19	71.31	47.46	23.85	0.69	0.49	88.37	-	88.37	90.38	-	90.38	-	70.82	-	-	-	3.99
15.11.24	24.00	-	145.79	134.37	11.42	70.75	46.81	23.94	0.69	0.49	88.27	-	88.27	90.26	-	90.26	-	70.31	-	-	-	4.03
16.11.24	24.00	-	150.10	138.63	11.47	71.17	48.05	23.12	0.69	0.49	90.93	-	90.93	93.04	-	93.04	-	70.69	-	-	-	4.03
17.11.24	24.00	-	150.47	138.79	11.68	70.54	47.57	22.97	0.69	0.49	91.31	-	91.31	93.37	-	93.37	-	70.08	-	-	-	4.01
18.11.24	24.00	-	146.89	136.45	10.44	70.86	47.24	23.62	0.69	0.49	88.73	-	88.73	90.73	-	90.73	-	70.40	-	-	-	3.97
19.11.24	24.00	-	145.80	135.41	10.39	71.78	47.27	24.51	0.69	0.49	88.02	-	88.02	90.06	-	90.06	-	71.35	-	-	-	4.06
20.11.24	24.00	-	145.92	135.30	10.62	72.53	47.48	25.05	0.69	0.49	88.02	-	88.02	90.13	-	90.13	-	72.09	-	-	-	4.16
21.11.24	24.00	-	146.23	136.31	9.92	72.79	47.79	25.00	0.69	0.49	87.90	-	87.90	89.98	-	89.98	-	72.33	-	-	-	4.13
22.11.24	24.00	-	143.53	133.00	10.53	72.99	47.22	25.77	0.69	0.49	86.72	-	86.72	88.80	-	88.80	-	72.54	-	-	-	4.20
Среднее	24.00	-	144.36	134.29	10.07	70.90	47.01	23.89	0.69	0.49	87.07	-	87.07	89.06	-	89.06	-	70.54	-	-	0.00	3.92
Итого	744.00	-	4475.07	4162.98	312.09	-	-	-	-	-	2699.28	-	2699.28	2760.87	-	2760.87	-	-	-	-	-	121.62

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	######	######	66039.730		67779.530		-	5014.266	24717.000
	22.11.24	######	######	68739.010		70540.400		-	5204.688	25461.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°C	-1.75	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			119.86	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			318.46	м3

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество ограниченной ответственности «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.