Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №207928			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 5.88	
Подающ.тр.(М1):	№ 517953	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 36036Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515770	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 36036Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 252419	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3998	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	87.50	74.64	12.86	70.26	41.81	28.45	0.69	0.49	26.49	-	26.49	27.08	-	27.08	-	70.19	-	-	-	3.03
24.10.24	24.00	-	95.05	82.25	12.80	70.76	43.19	27.57	0.69	0.49	27.77	-	27.77	28.39	-	28.39	-	70.67	-	-	-	3.18
25.10.24	24.00	-	95.44	83.48	11.96	70.36	43.04	27.32	0.69	0.49	27.15	-	27.15	27.77	-	27.77	-	70.33	-	-	-	3.12
26.10.24	24.00	-	97.56	84.78	12.78	71.04	43.76	27.28	0.69	0.49	28.26	-	28.26	28.91	-	28.91	-	70.97	-	-	-	3.22
27.10.24	24.00	-	100.71	86.70	14.01	70.71	43.69	27.02	0.69	0.49	29.78	-	29.78	30.45	-	30.45	-	70.67	-	-	-	3.34
28.10.24	24.00	-	103.81	90.39	13.42	69.49	43.72	25.77	0.69	0.49	30.18	-	30.18	30.86	-	30.86	-	69.39	-	-	-	3.26
29.10.24	24.00	-	101.11	88.14	12.97	69.17	42.79	26.38	0.69	0.49	29.33	-	29.33	29.99	-	29.99	-	69.27	-	-	-	3.23
30.10.24	24.00	-	103.26	89.57	13.69	70.87	43.77	27.10	0.69	0.49	30.06	-	30.06	30.77	-	30.77	-	70.77	-	-	-	3.40
31.10.24	24.00	-	100.24	87.25	12.99	68.60	42.39	26.21	0.69	0.49	28.83	-	28.83	29.47	-	29.47	-	68.44	-	-	-	3.18
01.11.24	24.00	-	101.17	87.18	13.99	70.19	42.78	27.41	0.69	0.49	29.71	-	29.71	30.38	-	30.38	-	70.16	-	-	-	3.37
02.11.24	24.00	-	99.08	86.13	12.95	70.34	42.33	28.01	0.69	0.49	28.50	-	28.50	29.15	-	29.15	-	70.31	-	-	-	3.32
03.11.24	24.00	-	99.83	85.59	14.24	70.37	42.17	28.20	0.69	0.49	29.70	-	29.70	30.36	-	30.36	-	70.28	-	-	-	3.42
04.11.24	24.00	-	99.73	84.89	14.84	70.78	42.09	28.69	0.69	0.49	30.35	-	30.35	31.05	-	31.05	-	70.72	-	-	-	3.49
05.11.24	24.00	-	99.15	85.47	13.68	70.30	41.95	28.35	0.69	0.49	29.34	-	29.34	30.02	-	30.02	-	70.25	-	-	-	3.38
06.11.24	24.00	-	102.89	88.46	14.43	70.87	42.85	28.02	0.69	0.49	30.55	-	30.55	31.24	-	31.24	-	70.86	-	-	-	3.50
07.11.24	24.00	-	102.15	88.91	13.24	70.44	43.12	27.32	0.69	0.49	29.44	-	29.44	30.13	-	30.13	-	70.42	-	-	-	3.36
08.11.24	24.00	-	102.64	90.03	12.61	71.00	43.67	27.33	0.69	0.49	29.16	-	29.16	29.85	-	29.85	-	70.97	-	-	-	3.36
09.11.24	24.00	-	102.68	89.85	12.83	70.14	43.46	26.68	0.69	0.49	29.50	-	29.50	30.15	-	30.15	-	70.10	-	-	-	3.30
10.11.24	24.00	-	101.80	86.36	15.44	70.79	42.85	27.94	0.69	0.49	31.47	-	31.47	32.20	-	32.20	-	70.76	-	-	-	3.51
11.11.24	24.00	-	96.44	83.75	12.69	70.70	41.61	29.09	0.69	0.49	28.39	-	28.39	29.04	-	29.04	-	70.64	-	-	-	3.33
12.11.24	24.00	-	98.24	85.96	12.28	69.99	42.05	27.94	0.69	0.49	28.46	-	28.46	29.14	-	29.14	-	69.86	-	-	-	3.26
13.11.24	24.00	-	100.45	87.91	12.54	70.36	42.68	27.68	0.69	0.49	29.12	-	29.12	29.78	-	29.78	-	70.31	-	-	-	3.32
14.11.24	24.00	-	100.72	88.27	12.45	71.06	43.24	27.82	0.69	0.49	29.14	-	29.14	29.81	-	29.81	-	70.99	-	-	-	3.34
15.11.24	24.00	-	99.92	86.93	12.99	70.51	42.54	27.97	0.69	0.49	29.39	-	29.39	30.06	-	30.06	-	70.48	-	-	-	3.35
16.11.24	24.00	-	102.29	89.75	12.54	70.91	43.74	27.17	0.69	0.49	29.47	-	29.47	30.14	-	30.14	-	70.83	-	-	-	3.33
17.11.24	24.00	-	104.18	89.82	14.36	70.32	43.51	26.81	0.69	0.49	31.16	-	31.16	31.86	-	31.86	-	70.32	-	-	-	3.42
18.11.24	24.00	-	101.89	88.10	13.79	70.62	43.05	27.57	0.69	0.49	30.03	-	30.03	30.71	-	30.71	-	70.60	-	-	-	3.41
19.11.24	24.00	-	100.13	87.66	12.47	71.53	42.82	28.71	0.69	0.49	28.81	-	28.81	29.47	-	29.47	-	71.59	-	-	-	3.41
20.11.24	24.00	-	101.43	87.70	13.73	72.23	42.86	29.37	0.69	0.49	30.11	-	30.11	30.83	-	30.83	-	72.19	-	-	-	3.57
21.11.24	24.00	-	102.68	88.32	14.36	72.52	43.11	29.41	0.69	0.49	30.74	-	30.74	31.48	-	31.48	-	72.53	-	-	-	3.64
22.11.24	24.00	-	99.55	86.27	13.28	72.71	42.48	30.23	0.69	0.49	29.27	-	29.27	29.99	-	29.99	-	72.70	-	-	-	3.58
Среднее	24.00	-	100.12	86.79	13.33	70.64	42.87	27.77	0.69	0.49	29.34	-	29.34	30.02	-	30.02	-	70.60	-	-	0.00	3.35
Итого	744.00	-	3103.72	2690.51	413.21	-	-	-	-	-	909.66	-	909.66	930.53	-	930.53	-	-	-	-	-	103.91

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	######	89351.700	29871.000		30650.700		-	2256.748	23929.000
	22.11.24	######	92042.210	30780.660		31581.230		-	2320.985	24673.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°С	-2.48	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			101.43	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			421.64	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный трест Невского района» № 2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.