Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	108.15	100.83	7.32	70.81	52.35	18.46	0.69	0.49	55.48	50.09	5.39	56.77	51.00	5.77	-	70.75	62.43	0.59	0.49	2.38
24.10.24	24.00	-	118.52	111.02	7.50	71.28	53.66	17.62	0.69	0.49	60.61	55.20	5.41	62.05	56.21	5.84	-	71.23	63.57	0.59	0.49	2.50
25.10.24	24.00	-	121.76	114.41	7.35	70.90	53.91	16.99	0.69	0.49	64.21	59.10	5.11	65.74	60.24	5.50	-	70.87	63.64	0.59	0.49	2.47
26.10.24	24.00	-	125.36	117.83	7.53	71.55	54.87	16.68	0.69	0.49	68.03	62.88	5.15	69.64	64.08	5.56	-	71.50	64.62	0.59	0.49	2.51
27.10.24	24.00	-	128.51	120.21	8.30	71.25	54.69	16.56	0.69	0.49	70.42	64.40	6.02	72.03	65.60	6.43	-	71.19	64.41	0.59	0.49	2.59
28.10.24	24.00	-	132.40	124.94	7.46	70.00	54.31	15.69	0.69	0.49	71.84	66.77	5.07	73.48	68.06	5.42	-	69.94	63.60	0.59	0.49	2.49
29.10.24	24.00	-	129.07	121.78	7.29	69.69	53.60	16.09	0.69	0.49	70.05	65.01	5.04	71.56	66.21	5.35	-	69.66	63.07	0.59	0.49	2.47
30.10.24	24.00	-	131.34	123.83	7.51	71.41	54.85	16.56	0.69	0.49	71.24	66.12	5.12	72.92	67.41	5.51	-	71.35	64.63	0.59	0.49	2.59
31.10.24	24.00	-	128.59	120.73	7.86	69.16	52.97	16.19	0.69	0.49	70.12	64.61	5.51	71.71	65.81	5.90	-	69.10	62.56	0.59	0.49	2.50
01.11.24	24.00	-	129.20	120.62	8.58	70.73	53.60	17.13	0.69	0.49	70.98	64.78	6.20	72.58	66.00	6.58	-	70.69	63.83	0.59	0.49	2.68
02.11.24	24.00	-	127.50	119.07	8.43	70.90	53.39	17.51	0.69	0.49	69.83	63.79	6.04	71.44	65.02	6.42	-	70.85	63.79	0.59	0.49	2.69
03.11.24	24.00	-	126.92	118.69	8.23	70.93	53.34	17.59	0.69	0.49	69.58	63.72	5.86	71.15	64.94	6.21	-	70.87	63.80	0.59	0.49	2.68
04.11.24	24.00	-	126.09	118.06	8.03	71.35	53.47	17.88	0.69	0.49	69.16	63.36	5.80	70.77	64.58	6.19	-	71.29	64.05	0.59	0.49	2.69
05.11.24	24.00	-	126.96	118.64	8.32	70.84	53.27	17.57	0.69	0.49	69.73	63.63	6.10	71.31	64.86	6.45	-	70.78	63.66	0.59	0.49	2.68
06.11.24	24.00	-	131.27	122.36	8.91	71.43	54.11	17.32	0.69	0.49	72.28	65.65	6.63	73.93	66.89	7.04	-	71.38	64.39	0.59	0.49	2.76
07.11.24	24.00	-	130.61	123.31	7.30	70.98	54.10	16.88	0.69	0.49	71.24	66.26	4.98	72.88	67.49	5.39	-	70.93	64.12	0.59	0.49	2.60
08.11.24	24.00	-	132.28	124.58	7.70	71.54	54.65	16.89	0.69	0.49	72.28	66.87	5.41	73.95	68.18	5.77	-	71.50	64.70	0.59	0.49	2.66
09.11.24	24.00	-	132.74	123.89	8.85	70.68	54.16	16.52	0.69	0.49	72.97	66.44	6.53	74.64	67.69	6.95	-	70.63	64.01	0.59	0.49	2.68
10.11.24	24.00	-	128.42	119.41	9.01	71.34	53.93	17.41	0.69	0.49	70.74	64.02	6.72	72.41	65.23	7.18	-	71.28	64.27	0.59	0.49	2.73
11.11.24	24.00	-	124.36	116.00	8.36	71.27	53.15	18.12	0.69	0.49	68.41	62.14	6.27	69.99	63.35	6.64	-	71.22	63.83	0.59	0.49	2.70
12.11.24	24.00	-	127.12	118.96	8.16	70.55	53.15	17.40	0.69	0.49	69.70	63.80	5.90	71.33	65.00	6.33	-	70.47	63.43	0.59	0.49	2.65
13.11.24	24.00	-	129.77	121.52	8.25	70.92	53.73	17.19	0.69	0.49	71.18	65.21	5.97	72.82	66.43	6.39	-	70.87	63.90	0.59	0.49	2.68
14.11.24	24.00	-	130.40	122.00	8.40	71.61	54.39	17.22	0.69	0.49	71.63	65.44	6.19	73.31	66.68	6.63	-	71.56	64.61	0.59	0.49	2.71
15.11.24	24.00	-	127.88	120.82	7.06	71.08	53.86	17.22	0.69	0.49	69.72	64.85	4.87	71.32	66.07	5.25	-	71.03	64.05	0.59	0.49	2.59
16.11.24	24.00	-	132.65	124.04	8.61	71.45	54.70	16.75	0.69	0.49	72.92	66.49	6.43	74.61	67.77	6.84	-	71.39	64.70	0.59	0.49	2.70
17.11.24	24.00	-	133.17	124.06	9.11	70.84	54.18	16.66	0.69	0.49	73.39	66.52	6.87	75.05	67.75	7.30	-	70.80	64.16	0.59	0.49	2.72
18.11.24	24.00	-	130.00	122.06	7.94	71.16	54.07	17.09	0.69	0.49	71.16	65.48	5.68	72.83	66.72	6.11	-	71.11	64.26	0.59	0.49	2.65
19.11.24	24.00	-	128.57	121.30	7.27	72.10	54.39	17.71	0.69	0.49	70.20	65.05	5.15	71.85	66.33	5.52	-	72.06	64.88	0.59	0.49	2.68
20.11.24	24.00	-	129.18	121.11	8.07	72.84	54.83	18.01	0.69	0.49	70.86	64.89	5.97	72.56	66.18	6.38	-	72.78	65.50	0.59	0.49	2.77
21.11.24	24.00	-	130.08	121.78	8.30	73.10	55.15	17.95	0.69	0.49	71.42	65.24	6.18	73.19	66.56	6.63	-	73.05	65.82	0.59	0.49	2.80
22.11.24	24.00	-	127.20	119.10	8.10	73.32	54.80	18.52	0.69	0.49	69.84	63.78	6.06	71.53	65.05	6.48	-	73.27	65.74	0.59	0.49	2.81
Среднее	24.00	-	127.94	119.90	8.04	71.19	53.99	17.21	0.69	0.49	69.72	63.92	5.79	71.33	65.142	6.19	-	71.14	64.13	0.59	0.49	2.64
Итого	744.00	-	3966.07	3716.96	249.11	-	-	-	-	-	2161.22	1981.59	179.63	2211.35	2019.39	191.96	-	-	-	-	-	81.75

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	######	######	67771.870	61792.000	69587.390	63171.420	955.978	494.848	26317.000
	22.11.24	######	######	69933.090	63773.590	71798.740	65190.810	982.660	508.290	27061.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°C	0.38	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			81.37	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			191.96	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис № 2 Невского района Санкт-Петербурга»

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.11.2024