Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-									26.18	8.02	18.16	26.75	8.02	18.73	-	68.22	42.15	0.59	0.49	1.45
24.10.24	24.00	-									25.47	8.78	16.69	26.05	8.78	17.27	-	70.40	42.93	0.59	0.49	1.42
25.10.24	24.00	-									27.35	10.51	16.84	27.99	10.57	17.42	-	70.16	46.34	0.59	0.49	1.43
26.10.24	24.00	-									26.24	10.62	15.62	26.85	10.64	16.21	-	70.82	45.32	0.59	0.49	1.38
27.10.24	24.00	-									30.75	10.27	20.48	31.46	10.28	21.18	-	71.00	46.47	0.59	0.49	1.71
28.10.24	24.00	-									28.10	10.39	17.71	28.72	10.40	18.32	-	70.18	45.84	0.59	0.49	1.50
29.10.24	24.00	-									27.73	10.49	17.24	28.35	10.51	17.84	-	70.05	45.10	0.59	0.49	1.47
30.10.24	24.00	-									28.17	10.01	18.16	28.81	10.01	18.80	-	70.31	44.11	0.59	0.49	1.54
31.10.24	24.00	-									26.72	9.77	16.95	27.36	9.77	17.59	-	71.05	44.01	0.59	0.49	1.47
01.11.24	24.00	-									25.54	9.49	16.05	26.11	9.49	16.62	-	69.82	42.66	0.59	0.49	1.38
02.11.24	24.00	-									27.64	9.40	18.24	28.25	9.40	18.85	-	69.60	43.13	0.59	0.49	1.52
03.11.24	24.00	-									25.63	9.84	15.79	26.23	9.84	16.39	-	69.47	42.15	0.59	0.49	1.37
04.11.24	24.00	-									28.16	9.34	18.82	28.79	9.34	19.45	-	69.64	41.98	0.59	0.49	1.57
05.11.24	24.00	-									27.81	9.12	18.69	28.44	9.12	19.32	-	69.27	42.20	0.59	0.49	1.54
06.11.24	24.00	-									27.30	9.18	18.12	27.90	9.18	18.72	-	69.53	42.35	0.59	0.49	1.51
07.11.24	24.00	-									26.66	9.60	17.06	27.25	9.60	17.65	-	69.33	42.68	0.59	0.49	1.44
08.11.24	24.00	-									26.07	9.41	16.66	26.62	9.41	17.21	-	69.72	42.99	0.59	0.49	1.41
09.11.24	24.00	-									26.39	9.25	17.14	26.99	9.25	17.74	-	70.25	42.34	0.59	0.49	1.46
10.11.24	24.00	-									28.34	8.95	19.39	28.97	8.95	20.02	-	69.84	42.96	0.59	0.49	1.59
11.11.24	24.00	-									27.02	7.94	19.08	27.61	7.94	19.67	-	69.14	40.69	0.59	0.49	1.55
12.11.24	24.00	-									24.89	8.18	16.71	25.47	8.18	17.29	-	70.07	40.59	0.59	0.49	1.41
13.11.24	24.00	-									25.42	8.62	16.80	26.00	8.62	17.38	-	70.55	41.45	0.59	0.49	1.44
14.11.24	24.00	-									25.41	8.34	17.07	25.98	8.34	17.64	-	70.23	41.99	0.59	0.49	1.43
15.11.24	24.00	-									26.32	9.00	17.32	26.88	9.00	17.88	-	68.57	42.43	0.59	0.49	1.42
16.11.24	24.00	-									28.62	9.65	18.97	29.25	9.65	19.60	-	68.89	43.88	0.59	0.49	1.55
17.11.24	24.00	-									29.10	9.30	19.80	29.75	9.30	20.45	-	68.61	43.33	0.59	0.49	1.59
18.11.24	24.00	-									28.22	9.27	18.95	28.84	9.27	19.57	-	69.20	43.25	0.59	0.49	1.55
19.11.24	24.00	-									26.14	9.68	16.46	26.74	9.68	17.06	-	71.70	43.87	0.59	0.49	1.45
20.11.24	24.00	-									27.56	9.48	18.08	28.24	9.48	18.76	-	71.15	44.21	0.59	0.49	1.54
21.11.24	24.00	-									27.08	9.94	17.14	27.67	9.94	17.73	-	69.91	43.99	0.59	0.49	1.46
22.11.24	24.00	-									27.01	9.80	17.21	27.62	9.80	17.82	-	69.62	43.77	0.59	0.49	1.45
Среднее	24.00	-									27.07	9.41	17.66	27.68	9.412	18.26	-	69.88	43.26	0.59	0.49	1.48
Итого	744.00	-									839.04	291.64	547.40	857.94	291.76	566.18	-	-	-	-	-	45.99

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-	-	-
	22.11.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°C	-3.02	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			42.97	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			566.18	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.