Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 52 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 9069.038.1 от 01.10.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 52 ТЦ-1
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №201505				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 5.51		
Подающ.тр.(М1):	№ 545365	Расходомер:	ПРЭМ 32 D	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25625Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2):	№ 542717	Расходомер:	ПРЭМ 32 D	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25625Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:			

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	73.38	73.38	0.00	70.44	41.37	29.07	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.13
24.10.24	24.00	-	80.45	80.45	0.00	71.03	43.00	28.03	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.26
25.10.24	24.00	-	81.25	81.25	0.00	70.49	43.01	27.48	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.23
26.10.24	24.00	-	82.24	82.24	0.00	71.30	43.60	27.70	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.28
27.10.24	24.00	-	83.80	83.80	0.00	70.96	43.68	27.28	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.29
28.10.24	24.00	-	86.80	86.80	0.00	69.83	43.67	26.16	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.27
29.10.24	24.00	-	84.53	84.53	0.00	69.15	42.77	26.38	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.23
30.10.24	24.00	-	85.86	85.86	0.00	71.19	43.57	27.62	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.37
31.10.24	24.00	-	83.67	83.67	0.00	68.87	42.00	26.87	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25
01.11.24	24.00	-	83.40	83.40	0.00	70.37	42.20	28.17	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.35
02.11.24	24.00	-	82.30	82.30	0.00	70.56	41.67	28.89	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.38
03.11.24	24.00	-	81.91	81.91	0.00	70.60	41.37	29.23	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40
04.11.24	24.00	-	81.52	81.52	0.00	71.00	41.18	29.82	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.43
05.11.24	24.00	-	81.97	81.97	0.00	70.54	40.98	29.56	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.42
06.11.24	24.00	-	84.48	84.48	0.00	71.04	41.67	29.37	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.48
07.11.24	24.00	-	84.90	85.73	-0.83	70.61	45.76	24.85	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11
08.11.24	24.00	-	85.59	85.59	0.00	71.17	42.05	29.12	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.49
09.11.24	24.00	-	85.49	85.49	0.00	70.32	41.94	28.38	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.43
10.11.24	24.00	-	82.36	82.36	0.00	70.97	41.45	29.52	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.43
11.11.24	24.00	-	79.81	79.81	0.00	70.97	40.61	30.36	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.43
12.11.24	24.00	-	81.84	81.84	0.00	70.34	40.73	29.61	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.42
13.11.24	24.00	-	83.58	83.58	0.00	70.47	41.10	29.37	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.46
14.11.24	24.00	-	83.95	83.95	0.00	71.27	41.59	29.68	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.49
15.11.24	24.00	-	82.74	82.74	0.00	70.67	41.12	29.55	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.45
16.11.24	24.00	-	85.48	85.48	0.00	71.15	42.06	29.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.49
17.11.24	24.00	-	85.85	85.85	0.00	70.45	41.88	28.57	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.45
18.11.24	24.00	-	83.94	83.94	0.00	70.83	41.65	29.18	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.45
19.11.24	24.00	-	83.05	83.05	0.00	71.67	41.61	30.06	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50
20.11.24	24.00	-	83.04	83.04	0.00	72.52	41.74	30.78	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.56
21.11.24	24.00	-	83.74	83.74	0.00	72.72	42.51	30.21	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.53
22.11.24	24.00	-	81.73	81.73	0.00	72.93	43.67	29.26	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39
Среднее	24.00	-	83.05	83.08	-0.03	70.85	42.17	28.68	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.38
Итого	744.00	-	2574.65	2575.48	-0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.84

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	1754.010	1755.490					43.073	-	661.000
	22.11.24	4328.660	4330.970					116.914		1405.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 5.51 °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 73.84 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.