Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 7
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 7
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №206886				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 8.16	
Подающ.тр.(М1):	№ 528312	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22004Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 530444	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22004Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 535271	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3872	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	80.51	72.28	8.23	68.40	45.71	22.69	0.69	0.49	7.38	-	7.38	7.56	-	7.56	-	67.39	-	-	-	2.21
24.10.24	24.00	-	83.74	74.73	9.01	68.68	46.40	22.28	0.69	0.49	6.43	-	6.43	6.56	-	6.56	-	67.84	-	-	-	2.28
25.10.24	24.00	-	85.62	74.42	11.20	69.20	46.27	22.93	0.69	0.49	7.64	-	7.64	7.81	-	7.81	-	68.50	-	-	-	2.48
26.10.24	24.00	-	86.29	77.91	8.38	68.88	45.82	23.06	0.69	0.49	7.72	-	7.72	7.89	-	7.89	-	67.88	-	-	-	2.37
27.10.24	24.00	-	85.22	77.09	8.13	67.94	45.23	22.71	0.69	0.49	7.52	-	7.52	7.65	-	7.65	-	66.98	-	-	-	2.31
28.10.24	24.00	-	84.50	76.36	8.14	68.08	45.04	23.04	0.69	0.49	7.43	-	7.43	7.60	-	7.60	-	67.39	-	-	-	2.31
29.10.24	24.00	-	83.99	74.94	9.05	68.39	44.64	23.75	0.69	0.49	8.17	-	8.17	8.33	-	8.33	-	67.68	-	-	-	2.40
30.10.24	24.00	-	84.11	74.87	9.24	68.26	44.37	23.89	0.69	0.49	8.29	-	8.29	8.45	-	8.45	-	67.44	-	-	-	2.42
31.10.24	24.00	-	84.56	75.77	8.79	68.64	44.40	24.24	0.69	0.49	7.83	-	7.83	8.00	-	8.00	-	67.91	-	-	-	2.44
01.11.24	24.00	-	84.28	76.00	8.28	68.43	44.23	24.20	0.69	0.49	7.05	-	7.05	7.20	-	7.20	-	67.24	-	-	-	2.41
02.11.24	24.00	-	83.72	74.72	9.00	67.33	42.96	24.37	0.69	0.49	8.00	-	8.00	8.17	-	8.17	-	66.31	-	-	-	2.43
03.11.24	24.00	-	83.93	75.00	8.93	68.13	43.00	25.13	0.69	0.49	7.94	-	7.94	8.09	-	8.09	-	67.32	-	-	-	2.49
04.11.24	24.00	-	83.40	74.49	8.91	67.77	42.70	25.07	0.69	0.49	7.86	-	7.86	8.04	-	8.04	-	66.69	-	-	-	2.47
05.11.24	24.00	-	84.66	74.32	10.34	68.75	43.13	25.62	0.69	0.49	8.50	-	8.50	8.66	-	8.66	-	68.00	-	-	-	2.62
06.11.24	24.00	-	86.24	76.18	10.06	69.30	43.92	25.38	0.69	0.49	8.24	-	8.24	8.42	-	8.42	-	68.56	-	-	-	2.63
07.11.24	24.00	-	87.22	76.55	10.67	69.71	44.70	25.01	0.69	0.49	8.33	-	8.33	8.53	-	8.53	-	68.77	-	-	-	2.66
08.11.24	24.00	-	86.01	76.34	9.67	69.55	44.93	24.62	0.69	0.49	6.94	-	6.94	7.10	-	7.10	-	68.64	-	-	-	2.55
09.11.24	24.00	-	87.33	76.55	10.78	69.02	44.94	24.08	0.69	0.49	8.09	-	8.09	8.26	-	8.26	-	68.09	-	-	-	2.59
10.11.24	24.00	-	85.48	74.24	11.24	68.73	44.11	24.62	0.69	0.49	8.51	-	8.51	8.70	-	8.70	-	67.74	-	-	-	2.60
11.11.24	24.00	-	83.99	72.81	11.18	69.12	43.50	25.62	0.69	0.49	8.44	-	8.44	8.60	-	8.60	-	68.10	-	-	-	2.64
12.11.24	24.00	-	85.02	74.52	10.50	69.61	44.24	25.37	0.69	0.49	7.77	-	7.77	7.95	-	7.95	-	68.47	-	-	-	2.62
13.11.24	24.00	-	85.21	74.52	10.69	69.28	44.27	25.01	0.69	0.49	7.73	-	7.73	7.88	-	7.88	-	68.38	-	-	-	2.60
14.11.24	24.00	-	85.96	74.83	11.13	69.69	44.94	24.75	0.69	0.49	7.73	-	7.73	7.90	-	7.90	-	68.65	-	-	-	2.63
15.11.24	24.00	-	84.62	73.74	10.88	68.64	44.05	24.59	0.69	0.49	7.70	-	7.70	7.86	-	7.86	-	67.78	-	-	-	2.56
16.11.24	24.00	-	87.32	76.52	10.80	70.46	45.77	24.69	0.69	0.49	7.66	-	7.66	7.84	-	7.84	-	69.43	-	-	-	2.65
17.11.24	24.00	-	85.73	75.39	10.34	69.38	45.05	24.33	0.69	0.49	7.47	-	7.47	7.65	-	7.65	-	68.26	-	-	-	2.55
18.11.24	24.00	-	85.25	75.21	10.04	68.28	43.91	24.37	0.69	0.49	8.31	-	8.31	8.49	-	8.49	-	67.23	-	-	-	2.52
19.11.24	24.00	-	83.77	75.50	8.27	69.64	43.97	25.67	0.69	0.49	7.54	-	7.54	7.73	-	7.73	-	68.69	-	-	-	2.51
20.11.24	24.00	-	84.20	75.56	8.64	70.64	44.39	26.25	0.69	0.49	7.97	-	7.97	8.16	-	8.16	-	69.43	-	-	-	2.59
21.11.24	24.00	-	85.37	77.13	8.24	71.78	45.29	26.49	0.69	0.49	7.63	-	7.63	7.79	-	7.79	-	70.76	-	-	-	2.64
22.11.24	24.00	-	84.23	76.69	7.54	72.91	45.45	27.46	0.69	0.49	6.87	-	6.87	7.05	-	7.05	-	71.64	-	-	-	2.65
Среднее	24.00	-	84.89	75.33	9.56	69.12	44.56	24.56	0.69	0.49	7.76	-	7.76	7.93	-	7.93	-	68.17	-	-	0.00	2.51
Итого	744.00	-	2631.48	2335.18	296.30	-	-	-	-	-	240.69	-	240.69	245.92	-	245.92	-	-	-	-	-	77.86

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-	-	-
	22.11.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	8.16	°C	1.96	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			75.89	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			245.92	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник №2 Невского района» №2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.11.2024 г.