Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 70
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 70
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208359

Режим (схема):

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до:

Тхв, гр.С= 5.88

Подающ.тр.(М1):	№ 515646	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22006Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515672	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22006Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 542794	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3986	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	92.49	81.02	11.47	70.75	41.51	29.24	0.69	0.49	12.30	-	12.30	12.56	-	12.56	-	70.54	-	-	-	3.18
24.10.24	24.00	-	100.24	88.70	11.54	71.18	42.75	28.43	0.69	0.49	12.38	-	12.38	12.65	-	12.65	-	70.76	-	-	-	3.35
25.10.24	24.00	-	100.86	89.66	11.20	70.80	42.65	28.15	0.69	0.49	11.92	-	11.92	12.19	-	12.19	-	70.68	-	-	-	3.32
26.10.24	24.00	-	103.05	90.82	12.23	71.45	43.22	28.23	0.69	0.49	12.90	-	12.90	13.21	-	13.21	-	71.07	-	-	-	3.44
27.10.24	24.00	-	106.47	92.44	14.03	71.11	43.16	27.95	0.69	0.49	14.44	-	14.44	14.77	-	14.77	-	70.86	-	-	-	3.58
28.10.24	24.00	-	107.58	95.65	11.93	69.87	43.15	26.72	0.69	0.49	12.42	-	12.42	12.69	-	12.69	-	69.43	-	-	-	3.39
29.10.24	24.00	-	105.96	93.30	12.66	69.58	42.06	27.52	0.69	0.49	13.42	-	13.42	13.71	-	13.71	-	69.86	-	-	-	3.45
30.10.24	24.00	-	106.34	94.77	11.57	71.25	42.90	28.35	0.69	0.49	12.11	-	12.11	12.36	-	12.36	-	70.67	-	-	-	3.51
31.10.24	24.00	-	104.51	92.55	11.96	69.00	41.37	27.63	0.69	0.49	12.56	-	12.56	12.81	-	12.81	-	68.46	-	-	-	3.38
01.11.24	24.00	-	104.77	92.44	12.33	70.61	41.73	28.88	0.69	0.49	12.79	-	12.79	13.07	-	13.07	-	70.55	-	-	-	3.54
02.11.24	24.00	-	105.44	91.26	14.18	70.77	41.47	29.30	0.69	0.49	14.60	-	14.60	14.93	-	14.93	-	70.70	-	-	-	3.68
03.11.24	24.00	-	104.32	90.83	13.49	70.80	41.28	29.52	0.69	0.49	13.88	-	13.88	14.18	-	14.18	-	70.41	-	-	-	3.64
04.11.24	24.00	-	105.39	90.42	14.97	71.22	41.20	30.02	0.69	0.49	15.42	-	15.42	15.75	-	15.75	-	71.00	-	-	-	3.78
05.11.24	24.00	-	104.75	90.93	13.82	70.73	41.00	29.73	0.69	0.49	14.20	-	14.20	14.51	-	14.51	-	70.65	-	-	-	3.68
06.11.24	24.00	-	107.47	93.67	13.80	71.27	41.96	29.31	0.69	0.49	14.25	-	14.25	14.56	-	14.56	-	71.08	-	-	-	3.73
07.11.24	24.00	-	107.44	93.88	13.56	70.86	42.27	28.59	0.69	0.49	13.94	-	13.94	14.25	-	14.25	-	70.77	-	-	-	3.64
08.11.24	24.00	-	107.57	94.85	12.72	71.44	42.81	28.63	0.69	0.49	13.22	-	13.22	13.51	-	13.51	-	71.41	-	-	-	3.63
09.11.24	24.00	-	107.90	94.73	13.17	70.56	42.72	27.84	0.69	0.49	13.62	-	13.62	13.93	-	13.93	-	70.34	-	-	-	3.57
10.11.24	24.00	-	106.56	91.55	15.01	71.21	42.04	29.17	0.69	0.49	15.42	-	15.42	15.78	-	15.78	-	71.08	-	-	-	3.74
11.11.24	24.00	-	102.39	89.02	13.37	71.15	40.85	30.30	0.69	0.49	13.85	-	13.85	14.16	-	14.16	-	70.88	-	-	-	3.65
12.11.24	24.00	-	104.86	90.95	13.91	70.37	41.07	29.30	0.69	0.49	14.31	-	14.31	14.60	-	14.60	-	69.74	-	-	-	3.64
13.11.24	24.00	-	105.44	92.85	12.59	70.80	41.80	29.00	0.69	0.49	12.97	-	12.97	13.26	-	13.26	-	70.65	-	-	-	3.59
14.11.24	24.00	-	107.19	93.18	14.01	71.49	42.28	29.21	0.69	0.49	14.40	-	14.40	14.72	-	14.72	-	71.26	-	-	-	3.73
15.11.24	24.00	-	104.80	92.00	12.80	70.94	41.75	29.19	0.69	0.49	13.26	-	13.26	13.55	-	13.55	-	70.77	-	-	-	3.59
16.11.24	24.00	-	106.36	94.71	11.65	71.32	42.90	28.42	0.69	0.49	12.09	-	12.09	12.35	-	12.35	-	70.91	-	-	-	3.52
17.11.24	24.00	-	110.86	94.76	16.10	70.74	42.64	28.10	0.69	0.49	16.62	-	16.62	16.98	-	16.98	-	70.79	-	-	-	3.80
18.11.24	24.00	-	106.89	93.05	13.84	71.05	42.30	28.75	0.69	0.49	14.44	-	14.44	14.75	-	14.75	-	70.95	-	-	-	3.66
19.11.24	24.00	-	105.31	92.42	12.89	71.99	42.26	29.73	0.69	0.49	13.62	-	13.62	13.94	-	13.94	-	72.12	-	-	-	3.68
20.11.24	24.00	-	105.85	92.63	13.22	72.70	42.41	30.29	0.69	0.49	13.81	-	13.81	14.11	-	14.11	-	72.59	-	-	-	3.77
21.11.24	24.00	-	105.63	93.25	12.38	72.92	42.58	30.34	0.69	0.49	13.01	-	13.01	13.33	-	13.33	-	72.83	-	-	-	3.73
22.11.24	24.00	-	103.47	91.28	12.19	73.16	41.99	31.17	0.69	0.49	12.73	-	12.73	13.04	-	13.04	-	73.16	-	-	-	3.74
Среднее	24.00	-	105.10	92.05	13.05	71.07	42.13	28.94	0.69	0.49	13.58	-	13.58	13.88	-	13.88	-	70.87	-	-	0.00	3.59
Итого	744.00	-	3258.16	2853.57	404.59	-	-	-	-	-	420.90	-	420.90	430.21	-	430.21	-	-	-	-	-	111.33

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-	-	-
	22.11.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°С	2.47	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			108.85	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			430.21	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.