Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207222
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	150.09	140.22	9.87	71.12	49.15	21.97	0.69	0.49	76.40	-	76.40	78.19	-	78.19	-	71.12	-	-	-	3.79
24.10.24	24.00	-	164.09	154.63	9.46	71.58	50.58	21.00	0.69	0.49	83.40	-	83.40	85.32	-	85.32	-	71.59	-	-	-	3.93
25.10.24	24.00	-	165.33	157.94	7.39	71.18	50.62	20.56	0.69	0.49	83.84	-	83.84	85.80	-	85.80	-	71.20	-	-	-	3.78
26.10.24	24.00	-	167.69	159.60	8.09	71.84	51.23	20.61	0.69	0.49	85.16	-	85.16	87.10	-	87.10	-	71.86	-	-	-	3.88
27.10.24	24.00	-	171.80	160.62	11.18	71.51	50.93	20.58	0.69	0.49	87.39	-	87.39	89.42	-	89.42	-	71.53	-	-	-	4.11
28.10.24	24.00	-	177.38	168.57	8.81	70.26	50.83	19.43	0.69	0.49	89.68	-	89.68	91.70	-	91.70	-	70.28	-	-	-	3.90
29.10.24	24.00	-	173.12	163.97	9.15	69.93	49.88	20.05	0.69	0.49	87.61	-	87.61	89.58	-	89.58	-	69.95	-	-	-	3.93
30.10.24	24.00	-	175.79	167.36	8.43	71.67	51.03	20.64	0.69	0.49	88.81	-	88.81	90.92	-	90.92	-	71.69	-	-	-	4.06
31.10.24	24.00	-	172.37	161.06	11.31	69.40	49.19	20.21	0.69	0.49	87.52	-	87.52	89.43	-	89.43	-	69.40	-	-	-	4.04
01.11.24	24.00	-	171.63	162.56	9.07	70.99	49.85	21.14	0.69	0.49	86.88	-	86.88	88.89	-	88.89	-	71.01	-	-	-	4.08
02.11.24	24.00	-	169.99	159.07	10.92	71.15	49.31	21.84	0.69	0.49	86.34	-	86.34	88.31	-	88.31	-	71.18	-	-	-	4.26
03.11.24	24.00	-	169.50	158.03	11.47	71.20	49.14	22.06	0.69	0.49	85.96	-	85.96	87.93	-	87.93	-	71.21	-	-	-	4.31
04.11.24	24.00	-	169.06	156.75	12.31	71.61	49.11	22.50	0.69	0.49	85.89	-	85.89	87.88	-	87.88	-	71.63	-	-	-	4.41
05.11.24	24.00	-	169.45	159.48	9.97	71.10	49.15	21.95	0.69	0.49	85.85	-	85.85	87.84	-	87.84	-	71.11	-	-	-	4.21
06.11.24	24.00	-	174.36	164.22	10.14	71.66	50.08	21.58	0.69	0.49	88.36	-	88.36	90.44	-	90.44	-	71.69	-	-	-	4.28
07.11.24	24.00	-	174.71	164.38	10.33	71.23	50.18	21.05	0.69	0.49	88.60	-	88.60	90.68	-	90.68	-	71.26	-	-	-	4.20
08.11.24	24.00	-	176.14	167.84	8.30	71.80	50.78	21.02	0.69	0.49	89.12	-	89.12	91.19	-	91.19	-	71.83	-	-	-	4.12
09.11.24	24.00	-	176.45	165.70	10.75	70.93	50.29	20.64	0.69	0.49	89.43	-	89.43	91.51	-	91.51	-	70.96	-	-	-	4.19
10.11.24	24.00	-	171.11	157.70	13.41	71.60	49.65	21.95	0.69	0.49	87.16	-	87.16	89.21	-	89.21	-	71.62	-	-	-	4.43
11.11.24	24.00	-	165.80	156.72	9.08	71.53	49.00	22.53	0.69	0.49	84.00	-	84.00	85.95	-	85.95	-	71.55	-	-	-	4.18
12.11.24	24.00	-	169.48	159.32	10.16	70.80	49.14	21.66	0.69	0.49	86.00	-	86.00	87.93	-	87.93	-	70.82	-	-	-	4.17
13.11.24	24.00	-	172.41	164.27	8.14	71.19	49.91	21.28	0.69	0.49	87.25	-	87.25	89.26	-	89.26	-	71.22	-	-	-	4.08
14.11.24	24.00	-	173.18	163.64	9.54	71.88	50.44	21.44	0.69	0.49	87.80	-	87.80	89.91	-	89.91	-	71.91	-	-	-	4.20
15.11.24	24.00	-	171.07	161.37	9.70	71.34	49.85	21.49	0.69	0.49	86.78	-	86.78	88.82	-	88.82	-	71.37	-	-	-	4.16
16.11.24	24.00	-	176.14	166.14	10.00	71.72	50.80	20.92	0.69	0.49	89.37	-	89.37	91.52	-	91.52	-	71.74	-	-	-	4.20
17.11.24	24.00	-	176.27	165.94	10.33	71.10	50.46	20.64	0.69	0.49	89.52	-	89.52	91.55	-	91.55	-	71.13	-	-	-	4.17
18.11.24	24.00	-	172.82	164.46	8.36	71.43	50.35	21.08	0.69	0.49	87.45	-	87.45	89.50	-	89.50	-	71.46	-	-	-	4.07
19.11.24	24.00	-	171.90	162.00	9.90	72.35	50.36	21.99	0.69	0.49	87.24	-	87.24	89.31	-	89.31	-	72.38	-	-	-	4.28
20.11.24	24.00	-	172.14	163.12	9.02	73.10	50.64	22.46	0.69	0.49	87.19	-	87.19	89.32	-	89.32	-	73.12	-	-	-	4.33
21.11.24	24.00	-	173.10	164.45	8.65	73.32	50.99	22.33	0.69	0.49	87.64	-	87.64	89.78	-	89.78	-	73.34	-	-	-	4.31
22.11.24	24.00	-	169.76	160.25	9.51	73.56	50.45	23.11	0.69	0.49	86.05	-	86.05	88.13	-	88.13	-	73.58	-	-	-	4.41
Среднее	24.00	-	171.10	161.33	9.77	71.45	50.11	21.35	0.69	0.49	86.76	-	86.76	88.78	-	88.78	-	71.48	-	-	0.00	4.14
Итого	744.00	-	5304.13	5001.38	302.75	-	-	-	-	-	2689.69	-	2689.69	2752.32	-	2752.32	-	-	-	-	-	128.46

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-	-	
	22.11.24							-	-	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°С	-1.70	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			126.75	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			308.93	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищ. сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.