

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Ноябрь 2024  
 за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖЭС №2 Невского района  
 Адрес: Санкт-Петербург, Бабужина, 76  
 Обслуживающая организация:

Источники:  
 Установленные приборы: ВКГ-7 №207145

Выполнение: Подано: тр.(М1); Не  
 Обработано: тр.(М2); Не  
 Тр. ГВС(М3); Не  
 Тр. Чиж. ГВС(М4); Не  
 Тр. Подпитки(У1);

Расчетный алгоритм:  
 Расчет:  $Q_{\text{рас}} = Q_{\text{М1}} * (t_1 - t_2) * k_1$   
 Расчет:  $Q_{\text{рас}} = Q_{\text{М2}} * (t_1 - t_2) * k_2$   
 Расчет:  $Q_{\text{рас}} = Q_{\text{М3}} * (t_1 - t_2) * k_3$   
 Расчет:  $Q_{\text{рас}} = Q_{\text{М4}} * (t_1 - t_2) * k_4$

Договорные нагрузки (Кал/час):  
 Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.): Г/сут.:

Счетчик: Q<sub>сч</sub> =  
 Q<sub>рас</sub> ср =  
 G<sub>сч</sub> =  
 G<sub>рас</sub> ср =

Смена подключения: СО-НВС-2-Трубиная СО отпирателя ГВС Трубиное

Режим (смена):  
 Смах =  
 Смах =  
 Смах =  
 Смах =

Термопреобр.:  
 Термопреобр.:  
 Термопреобр.:  
 Термопреобр.:

Тех. гр. С= 5,88

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Узел учета: Общий  
 Код УЛТЗ:

Дата	Тип	НС	Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)												Общие теплосуде	
			М1	М2	ДМ	Т1	Т2	ДТ	Р1	Р2	М3	М4	ДМ	М3	М3	М3	Ущодл	Т3	Т4	Р3	Р4							
23.10.24	24.00	-	236.84	230.53	6.31	71.08	57.27	13.81	0.69	0.49	141.04	-	-	141.04	144.29	-	144.29	71.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.64
24.10.24	24.00	-	252.25	246.98	5.27	71.54	58.16	13.38	0.69	0.49	148.10	-	-	148.10	151.56	-	151.56	71.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.69
25.10.24	24.00	-	253.33	248.92	4.41	71.13	57.85	13.28	0.69	0.49	148.53	-	-	148.53	151.97	-	151.97	71.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.63
26.10.24	24.00	-	255.13	250.85	4.28	71.80	58.87	12.93	0.69	0.49	149.08	-	-	149.08	152.59	-	152.59	71.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.56
27.10.24	24.00	-	258.07	251.15	6.92	71.48	58.36	13.12	0.69	0.49	150.68	-	-	150.68	154.18	-	154.18	71.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.80
28.10.24	24.00	-	262.86	257.86	5.00	70.22	57.52	12.70	0.69	0.49	152.10	-	-	152.10	155.55	-	155.55	70.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.64
29.10.24	24.00	-	258.76	253.38	5.38	69.88	56.36	13.52	0.69	0.49	150.19	-	-	150.19	153.57	-	153.57	69.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.81
30.10.24	24.00	-	261.46	256.28	5.18	71.64	58.77	13.50	0.69	0.49	151.41	-	-	151.41	154.95	-	154.95	71.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.84
31.10.24	24.00	-	257.23	251.99	5.24	69.34	55.14	13.57	0.69	0.49	149.52	-	-	149.52	152.80	-	152.80	69.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.79
01.11.24	24.00	-	257.34	251.69	5.55	70.94	56.64	14.30	0.69	0.49	149.71	-	-	149.71	153.15	-	153.15	70.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.01
02.11.24	24.00	-	255.25	249.66	5.59	71.10	56.06	15.04	0.69	0.49	148.71	-	-	148.71	152.13	-	152.13	71.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16
03.11.24	24.00	-	254.71	248.94	5.77	71.16	55.90	15.26	0.69	0.49	148.78	-	-	148.78	152.16	-	152.16	71.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.22
04.11.24	24.00	-	254.26	247.42	6.84	71.58	56.06	15.52	0.69	0.49	148.73	-	-	148.73	152.16	-	152.16	71.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.34
05.11.24	24.00	-	255.04	248.18	6.86	71.06	55.64	15.42	0.69	0.49	149.07	-	-	149.07	152.51	-	152.51	71.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32
06.11.24	24.00	-	259.74	253.24	6.51	71.62	56.81	14.81	0.69	0.49	151.20	-	-	151.20	154.71	-	154.71	71.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.22
07.11.24	24.00	-	260.09	253.24	6.85	71.19	56.87	14.32	0.69	0.49	151.36	-	-	151.36	154.87	-	154.87	71.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.12
08.11.24	24.00	-	261.77	256.74	5.03	71.74	57.72	14.02	0.69	0.49	151.57	-	-	151.57	155.12	-	155.12	71.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.97
09.11.24	24.00	-	261.36	254.71	6.65	70.88	57.26	13.62	0.69	0.49	151.60	-	-	151.60	155.08	-	155.08	70.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.95
10.11.24	24.00	-	255.82	248.12	7.70	71.55	56.69	14.86	0.69	0.49	149.19	-	-	149.19	152.67	-	152.67	71.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.24
11.11.24	24.00	-	252.00	245.06	6.94	71.49	55.57	15.92	0.69	0.49	147.54	-	-	147.54	150.99	-	150.99	71.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41
12.11.24	24.00	-	258.83	249.42	6.14	70.78	56.67	15.11	0.69	0.49	149.09	-	-	149.09	152.50	-	152.50	71.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.21
13.11.24	24.00	-	258.83	252.31	6.52	71.13	56.44	14.69	0.69	0.49	150.58	-	-	150.58	154.07	-	154.07	71.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.18
14.11.24	24.00	-	259.14	253.25	5.89	71.84	57.55	14.29	0.69	0.49	150.39	-	-	150.39	153.96	-	153.96	71.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.05
15.11.24	24.00	-	256.93	251.58	5.35	71.29	57.01	14.28	0.69	0.49	149.41	-	-	149.41	152.88	-	152.88	71.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.98
16.11.24	24.00	-	261.70	254.65	7.05	71.67	58.04	13.63	0.69	0.49	151.85	-	-	151.85	155.45	-	155.45	71.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.98
17.11.24	24.00	-	257.82	252.62	5.20	71.05	57.50	13.55	0.69	0.49	151.94	-	-	151.94	155.43	-	155.43	71.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.98
18.11.24	24.00	-	257.82	252.62	5.20	71.39	57.50	14.09	0.69	0.49	149.82	-	-	149.82	153.32	-	153.32	71.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.94
19.11.24	24.00	-	256.98	252.49	4.49	72.30	57.51	14.79	0.69	0.49	149.47	-	-	149.47	153.06	-	153.06	72.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.07
20.11.24	24.00	-	257.46	252.28	5.18	73.05	57.72	15.33	0.69	0.49	149.70	-	-	149.70	153.36	-	153.36	73.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.25
21.11.24	24.00	-	258.75	252.71	6.04	73.31	58.11	15.20	0.69	0.49	150.23	-	-	150.23	153.93	-	153.93	73.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.29
22.11.24	24.00	-	255.17	250.68	4.49	73.54	57.75	15.79	0.69	0.49	148.42	-	-	148.42	152.10	-	152.10	73.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
Среднее	24.00	-	256.87	251.00	5.88	71.41	57.10	14.31	0.69	0.49	149.65	-	-	149.65	153.13	-	153.13	71.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.02
Итого	744.00	-	7963.04	7780.87	182.17	-	-	-	-	-	4639.01	-	-	4639.01	4747.07	-	4747.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.59

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	М1 (Т)				М2 (Т)				М3 (Т)				М4 (Т)				Q <sub>рас</sub> (Кал)	Q <sub>сч</sub> (Кал)	Т <sub>сч</sub> (°С)
		М1	М2	М3	М4	М1	М2	М3	М4	М1	М2	М3	М4	М1	М2	М3	М4			
22.11.24	207059.760	198850.150	206631.020	206631.020	138048.910	142795.980	10569.867	10569.867	10238.715	26966.000	22240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Количество тепловой энергии (Q<sub>теп</sub>), рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения (Q<sub>теп</sub>), рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Q<sub>теп</sub>:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Объем по приборам учета теплоснабжения (Q<sub>теп</sub>):

5.88 °С

-1.09 °С  
 123.50 Ккал  
 185.89 М3

Кал  
 М3

Ответственный за учет тепловой энергии (подпись):  
 Представитель теплоснабжающей организации

**ТЭК СПб**  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСЕРВИС»  
 АБОНЕНТНОЕ УГЛЕБЛЕНКЕ  
 ЮЖЬИ РАЙОН  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 СОКОЛОВ Д.А.  
 26.11.2024