Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 78
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 78
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208354
Режим (схема):
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	164.26	154.96	9.30	71.28	50.86	20.42	0.69	0.49	77.90	-	77.90	79.68	-	79.68	-	71.17	-	-	-	3.83
24.10.24	24.00	-	180.09	170.07	10.02	71.75	52.18	19.57	0.69	0.49	85.14	-	85.14	87.12	-	87.12	-	71.64	-	-	-	4.05
25.10.24	24.00	-	179.94	171.89	8.05	71.33	52.02	19.31	0.69	0.49	84.15	-	84.15	86.14	-	86.14	-	71.24	-	-	-	3.90
26.10.24	24.00	-	184.40	174.19	10.21	72.01	52.63	19.38	0.69	0.49	87.07	-	87.07	89.13	-	89.13	-	71.90	-	-	-	4.12
27.10.24	24.00	-	187.65	177.33	10.32	71.69	52.46	19.23	0.69	0.49	88.46	-	88.46	90.51	-	90.51	-	71.60	-	-	-	4.16
28.10.24	24.00	-	194.27	183.76	10.51	70.44	52.17	18.27	0.69	0.49	91.47	-	91.47	93.57	-	93.57	-	70.33	-	-	-	4.10
29.10.24	24.00	-	188.19	179.03	9.16	70.09	51.29	18.80	0.69	0.49	88.33	-	88.33	90.32	-	90.32	-	70.01	-	-	-	4.01
30.10.24	24.00	-	192.10	182.13	9.97	71.86	52.48	19.38	0.69	0.49	90.41	-	90.41	92.52	-	92.52	-	71.75	-	-	-	4.25
31.10.24	24.00	-	187.71	177.90	9.81	69.58	50.77	18.81	0.69	0.49	88.27	-	88.27	90.22	-	90.22	-	69.46	-	-	-	4.03
01.11.24	24.00	-	188.51	177.28	11.23	71.16	51.35	19.81	0.69	0.49	89.20	-	89.20	91.26	-	91.26	-	71.08	-	-	-	4.32
02.11.24	24.00	-	186.00	174.98	11.02	71.34	51.09	20.25	0.69	0.49	87.91	-	87.91	89.96	-	89.96	-	71.25	-	-	-	4.33
03.11.24	24.00	-	185.70	174.26	11.44	71.38	50.92	20.46	0.69	0.49	88.13	-	88.13	90.18	-	90.18	-	71.27	-	-	-	4.39
04.11.24	24.00	-	185.73	173.36	12.37	71.80	50.93	20.87	0.69	0.49	88.71	-	88.71	90.79	-	90.79	-	71.70	-	-	-	4.51
05.11.24	24.00	-	185.09	174.46	10.63	71.29	50.72	20.57	0.69	0.49	87.50	-	87.50	89.54	-	89.54	-	71.20	-	-	-	4.35
06.11.24	24.00	-	190.28	179.98	10.30	71.85	51.66	20.19	0.69	0.49	89.81	-	89.81	91.95	-	91.95	-	71.77	-	-	-	4.38
07.11.24	24.00	-	191.16	180.19	10.97	71.42	51.76	19.66	0.69	0.49	90.59	-	90.59	92.69	-	92.69	-	71.33	-	-	-	4.33
08.11.24	24.00	-	192.61	182.19	10.42	71.98	52.40	19.58	0.69	0.49	90.95	-	90.95	93.10	-	93.10	-	71.90	-	-	-	4.32
09.11.24	24.00	-	193.84	181.90	11.94	71.10	52.05	19.05	0.69	0.49	92.39	-	92.39	94.49	-	94.49	-	71.01	-	-	-	4.32
10.11.24	24.00	-	188.81	175.79	13.02	71.78	51.63	20.15	0.69	0.49	90.76	-	90.76	92.85	-	92.85	-	71.69	-	-	-	4.48
11.11.24	24.00	-	181.84	170.85	10.99	71.73	50.65	21.08	0.69	0.49	86.44	-	86.44	88.47	-	88.47	-	71.63	-	-	-	4.39
12.11.24	24.00	-	185.54	174.64	10.90	71.01	50.74	20.27	0.69	0.49	88.05	-	88.05	90.08	-	90.08	-	70.89	-	-	-	4.32
13.11.24	24.00	-	190.05	178.17	11.88	71.34	51.40	19.94	0.69	0.49	90.65	-	90.65	92.73	-	92.73	-	71.25	-	-	-	4.41
14.11.24	24.00	-	190.59	178.93	11.66	72.06	52.14	19.92	0.69	0.49	90.72	-	90.72	92.86	-	92.86	-	71.96	-	-	-	4.41
15.11.24	24.00	-	186.94	176.46	10.48	71.51	51.49	20.02	0.69	0.49	88.28	-	88.28	90.36	-	90.36	-	71.42	-	-	-	4.28
16.11.24	24.00	-	194.64	181.70	12.94	71.89	52.54	19.35	0.69	0.49	93.04	-	93.04	95.23	-	95.23	-	71.79	-	-	-	4.45
17.11.24	24.00	-	195.00	181.83	13.17	71.28	52.15	19.13	0.69	0.49	93.21	-	93.21	95.40	-	95.40	-	71.20	-	-	-	4.42
18.11.24	24.00	-	191.31	178.71	12.60	71.61	51.92	19.69	0.69	0.49	91.17	-	91.17	93.29	-	93.29	-	71.52	-	-	-	4.43
19.11.24	24.00	-	188.49	177.52	10.97	72.54	52.15	20.39	0.69	0.49	88.97	-	88.97	91.15	-	91.15	-	72.46	-	-	-	4.42
20.11.24	24.00	-	189.14	177.61	11.53	73.30	52.41	20.89	0.69	0.49	89.55	-	89.55	91.73	-	91.73	-	73.20	-	-	-	4.56
21.11.24	24.00	-	191.77	178.69	13.08	73.56	52.73	20.83	0.69	0.49	91.60	-	91.60	93.86	-	93.86	-	73.48	-	-	-	4.69
22.11.24	24.00	-	186.18	174.88	11.30	73.79	52.29	21.50	0.69	0.49	88.10	-	88.10	90.28	-	90.28	-	73.70	-	-	-	4.60
Среднее	24.00	-	187.67	176.63	11.04	71.64	51.74	19.90	0.69	0.49	88.93	-	88.93	91.01	-	91.01	-	71.54	-	-	0.00	4.31
Итого	744.00	-	5817.83	5475.64	342.19	-	-	-	-	-	2756.93	-	2756.93	2821.46	-	2821.46	-	-	-	-	-	133.57

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Tи (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24								-	
	22.11.24								-	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°C	-1.92	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			131.65	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			349.17	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024 г.