Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008
Телефон:
Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон:
Источник:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №205779
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№ 505625	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17697Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 526973	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17697Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 494939	Расходомер:	ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4407	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.23	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	86.55	76.42	10.13	70.75	46.12	24.63	0.69	0.49	9.31	-	9.31	9.50	-	9.50	-	70.32	-	-	-	2.60
24.10.24	24.00	-	93.71	83.78	9.93	71.24	47.61	23.63	0.69	0.49	9.05	-	9.05	9.25	-	9.25	-	70.51	-	-	-	2.69
25.10.24	24.00	-	93.05	84.71	8.34	70.79	47.72	23.07	0.69	0.49	7.58	-	7.58	7.77	-	7.77	-	70.38	-	-	-	2.55
26.10.24	24.00	-	94.24	85.75	8.49	71.52	48.31	23.21	0.69	0.49	7.62	-	7.62	7.83	-	7.83	-	70.87	-	-	-	2.60
27.10.24	24.00	-	96.84	87.20	9.64	71.20	48.17	23.03	0.69	0.49	8.89	-	8.89	9.08	-	9.08	-	70.72	-	-	-	2.70
28.10.24	24.00	-	98.76	90.32	8.44	69.99	47.97	22.02	0.69	0.49	7.69	-	7.69	7.85	-	7.85	-	69.21	-	-	-	2.58
29.10.24	24.00	-	96.32	88.03	8.29	69.49	46.89	22.60	0.69	0.49	7.57	-	7.57	7.75	-	7.75	-	69.36	-	-	-	2.57
30.10.24	24.00	-	97.87	89.53	8.34	71.35	47.98	23.37	0.69	0.49	7.59	-	7.59	7.77	-	7.77	-	70.37	-	-	-	2.69
31.10.24	24.00	-	96.47	87.32	9.15	69.08	46.38	22.70	0.69	0.49	8.54	-	8.54	8.72	-	8.72	-	68.41	-	-	-	2.62
01.11.24	24.00	-	96.76	87.13	9.63	70.64	46.98	23.66	0.69	0.49	8.94	-	8.94	9.18	-	9.18	-	70.27	-	-	-	2.74
02.11.24	24.00	-	94.55	86.11	8.44	70.81	46.50	24.31	0.69	0.49	7.68	-	7.68	7.87	-	7.87	-	70.21	-	-	-	2.69
03.11.24	24.00	-	94.82	85.62	9.20	70.86	46.42	24.44	0.69	0.49	8.45	-	8.45	8.65	-	8.65	-	70.23	-	-	-	2.75
04.11.24	24.00	-	95.93	85.18	10.75	71.26	46.43	24.83	0.69	0.49	9.96	-	9.96	10.16	-	10.16	-	70.73	-	-	-	2.88
05.11.24	24.00	-	95.74	85.72	10.02	70.81	46.58	24.23	0.69	0.49	9.35	-	9.35	9.57	-	9.57	-	70.31	-	-	-	2.79
06.11.24	24.00	-	99.20	88.24	10.96	71.32	47.51	23.81	0.69	0.49	10.21	-	10.21	10.43	-	10.43	-	70.82	-	-	-	2.88
07.11.24	24.00	-	98.42	88.52	9.90	70.87	47.55	23.32	0.69	0.49	9.15	-	9.15	9.36	-	9.36	-	70.34	-	-	-	2.77
08.11.24	24.00	-	98.26	89.57	8.69	71.45	48.02	23.43	0.69	0.49	7.94	-	7.94	8.11	-	8.11	-	70.97	-	-	-	2.72
09.11.24	24.00	-	98.40	89.43	8.97	70.55	47.55	23.00	0.69	0.49	8.20	-	8.20	8.38	-	8.38	-	69.96	-	-	-	2.69
10.11.24	24.00	-	97.49	86.41	11.08	71.24	47.10	24.14	0.69	0.49	10.49	-	10.49	10.71	-	10.71	-	70.78	-	-	-	2.88
11.11.24	24.00	-	93.41	84.00	9.41	71.23	46.13	25.10	0.69	0.49	8.78	-	8.78	8.98	-	8.98	-	70.72	-	-	-	2.78
12.11.24	24.00	-	95.34	85.78	9.56	70.53	46.49	24.04	0.69	0.49	8.83	-	8.83	9.04	-	9.04	-	69.59	-	-	-	2.74
13.11.24	24.00	-	97.30	87.58	9.72	70.78	47.08	23.70	0.69	0.49	8.95	-	8.95	9.17	-	9.17	-	70.30	-	-	-	2.77
14.11.24	24.00	-	97.60	88.01	9.59	71.53	47.64	23.89	0.69	0.49	8.87	-	8.87	9.08	-	9.08	-	70.93	-	-	-	2.79
15.11.24	24.00	-	96.24	86.81	9.43	70.96	47.07	23.89	0.69	0.49	8.77	-	8.77	8.96	-	8.96	-	70.56	-	-	-	2.75
16.11.24	24.00	-	98.59	89.57	9.02	71.39	48.19	23.20	0.69	0.49	8.27	-	8.27	8.47	-	8.47	-	70.64	-	-	-	2.72
17.11.24	24.00	-	100.73	90.04	10.69	70.75	47.81	22.94	0.69	0.49	9.98	-	9.98	10.20	-	10.20	-	70.47	-	-	-	2.82
18.11.24	24.00	-	99.14	88.09	11.05	71.08	47.51	23.57	0.69	0.49	10.36	-	10.36	10.59	-	10.59	-	70.73	-	-	-	2.87
19.11.24	24.00	-	96.51	87.27	9.24	72.00	47.62	24.38	0.69	0.49	8.62	-	8.62	8.81	-	8.81	-	71.72	-	-	-	2.79
20.11.24	24.00	-	96.96	87.29	9.67	72.79	47.61	25.18	0.69	0.49	9.01	-	9.01	9.21	-	9.21	-	72.41	-	-	-	2.91
21.11.24	24.00	-	97.10	88.00	9.10	73.02	48.17	24.85	0.69	0.49	8.40	-	8.40	8.63	-	8.63	-	72.66	-	-	-	2.86
22.11.24	24.00	-	95.80	86.05	9.75	73.20	47.57	25.63	0.69	0.49	9.00	-	9.00	9.24	-	9.24	-	72.86	-	-	-	2.92
Среднее	24.00	-	96.39	86.89	9.50	71.11	47.31	23.80	0.69	0.49	8.78	-	8.78	8.98	-	8.98	-	70.59	-	-	0.00	2.74
Итого	744.00	-	2988.10	2693.48	294.62	-	-	-	-	-	272.05	-	272.05	278.32	-	278.32	-	-	-	-	-	85.07

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	58855.760	52149.610	6406.200		6569.290		-	477.257	18630.000
	22.11.24	61843.860	54843.090	6678.250		6847.610		-	496.469	19374.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°C	1.50	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			83.57	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			278.32	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.