Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208259			Режим (схема):			Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 5.88	
Подающ.тр.(М1):	№ 524601	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1 Сэндвич	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21986Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 524616	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1 Сэндвич	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21986	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 511048	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1 Сэндвич	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3919	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.2251	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.22726
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	170.35	162.56	7.79	68.88	55.34	13.54	0.69	0.49	100.66	-	100.66	102.86	-	102.86	-	69.01	-	-	-	2.74
24.10.24	24.00	-	187.02	179.32	7.70	69.52	56.75	12.77	0.69	0.49	109.92	-	109.92	112.34	-	112.34	-	69.66	-	-	-	2.83
25.10.24	24.00	-	188.65	181.86	6.79	69.02	56.51	12.51	0.69	0.49	110.77	-	110.77	113.21	-	113.21	-	69.16	-	-	-	2.75
26.10.24	24.00	-	190.11	183.38	6.73	69.80	57.18	12.62	0.69	0.49	112.80	-	112.80	115.34	-	115.34	-	69.94	-	-	-	2.79
27.10.24	24.00	-	192.29	185.86	6.43	69.51	57.16	12.35	0.69	0.49	114.44	-	114.44	116.97	-	116.97	-	69.66	-	-	-	2.75
28.10.24	24.00	-	199.90	193.40	6.50	68.48	56.70	11.78	0.69	0.49	118.46	-	118.46	121.06	-	121.06	-	68.61	-	-	-	2.73
29.10.24	24.00	-	195.21	187.77	7.44	67.79	55.60	12.19	0.69	0.49	115.69	-	115.69	118.14	-	118.14	-	67.93	-	-	-	2.80
30.10.24	24.00	-	198.41	190.69	7.72	69.73	57.04	12.69	0.69	0.49	117.58	-	117.58	120.21	-	120.21	-	69.87	-	-	-	2.96
31.10.24	24.00	-	193.65	185.81	7.84	67.48	55.12	12.36	0.69	0.49	114.73	-	114.73	117.18	-	117.18	-	67.62	-	-	-	2.83
01.11.24	24.00	-	193.47	188.68	4.79	68.85	56.03	12.82	0.69	0.49	114.60	-	114.60	117.10	-	117.10	-	68.99	-	-	-	2.76
02.11.24	24.00	-	191.66	184.32	7.34	69.02	55.84	13.18	0.69	0.49	113.56	-	113.56	116.04	-	116.04	-	69.17	-	-	-	2.94
03.11.24	24.00	-	191.09	184.21	6.88	69.07	55.79	13.28	0.69	0.49	113.31	-	113.31	115.76	-	115.76	-	69.21	-	-	-	2.93
04.11.24	24.00	-	190.36	187.96	2.40	69.46	55.99	13.47	0.69	0.49	113.24	-	113.24	115.76	-	115.76	-	69.60	-	-	-	2.70
05.11.24	24.00	-	191.68	192.47	0.79	69.01	55.68	13.33	0.69	0.49	113.71	-	113.71	116.21	-	116.21	-	69.16	-	-	-	2.52
06.11.24	24.00	-	197.23	192.25	4.98	69.56	56.53	13.03	0.69	0.49	117.20	-	117.20	119.81	-	119.81	-	69.71	-	-	-	2.86
07.11.24	24.00	-	197.24	188.48	8.76	69.17	56.49	12.68	0.69	0.49	117.19	-	117.19	119.76	-	119.76	-	69.32	-	-	-	3.00
08.11.24	24.00	-	199.69	190.56	9.13	69.72	56.94	12.78	0.69	0.49	118.88	-	118.88	121.53	-	121.53	-	69.87	-	-	-	3.08
09.11.24	24.00	-	198.80	190.26	8.54	68.92	56.40	12.52	0.69	0.49	118.30	-	118.30	120.91	-	120.91	-	69.06	-	-	-	2.97
10.11.24	24.00	-	192.57	184.61	7.96	69.45	56.28	13.17	0.69	0.49	114.99	-	114.99	117.58	-	117.58	-	69.60	-	-	-	2.99
11.11.24	24.00	-	187.03	211.70	24.67	69.36	55.75	13.61	0.69	0.49	111.32	-	111.32	113.81	-	113.81	-	69.51	-	-	-	1.18
12.11.24	24.00	-	191.19	207.66	16.47	68.83	55.66	13.17	0.69	0.49	113.89	-	113.89	116.36	-	116.36	-	68.97	-	-	-	1.61
13.11.24	24.00	-	195.77	187.98	7.79	68.99	55.88	13.11	0.69	0.49	117.24	-	117.24	119.81	-	119.81	-	69.13	-	-	-	3.01
14.11.24	24.00	-	196.71	205.30	8.59	69.74	56.54	13.20	0.69	0.49	117.11	-	117.11	119.72	-	119.72	-	69.89	-	-	-	2.12
15.11.24	24.00	-	193.76	190.55	3.21	69.16	56.06	13.10	0.69	0.49	114.92	-	114.92	117.46	-	117.46	-	69.30	-	-	-	2.72
16.11.24	24.00	-	200.27	204.01	3.74	69.67	56.82	12.85	0.69	0.49	119.27	-	119.27	121.93	-	121.93	-	69.81	-	-	-	2.37
17.11.24	24.00	-	201.34	201.21	0.13	69.03	56.40	12.63	0.69	0.49	120.40	-	120.40	123.03	-	123.03	-	69.18	-	-	-	2.56
18.11.24	24.00	-	198.15	198.16	0.01	69.32	56.35	12.97	0.69	0.49	116.61	-	116.61	119.23	-	119.23	-	69.47	-	-	-	2.58
19.11.24	24.00	-	195.73	210.32	14.59	70.11	56.66	13.45	0.69	0.49	115.00	-	115.00	117.62	-	117.62	-	70.27	-	-	-	1.81
20.11.24	24.00	-	196.32	214.06	17.74	70.91	57.40	13.51	0.69	0.49	115.05	-	115.05	117.70	-	117.70	-	71.06	-	-	-	1.64
21.11.24	24.00	-	197.76	202.68	4.92	71.10	57.76	13.34	0.69	0.49	116.19	-	116.19	118.91	-	118.91	-	71.25	-	-	-	2.36
22.11.24	24.00	-	193.65	213.82	20.17	71.22	57.31	13.91	0.69	0.49	113.73	-	113.73	116.37	-	116.37	-	71.37	-	-	-	1.54
Среднее	24.00	-	193.78	192.96	8.02	69.35	56.39	12.97	0.69	0.49	114.86	-	114.86	117.41	-	117.41	-	69.50	-	-	0.00	2.56
Итого	744.00	-	6007.06	5981.90	248.54	-	-	-	-	-	3560.76	-	3560.76	3639.72	-	3639.72	-	-	-	-	-	79.42

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	137329.510	129991.430	64649.000		66265.920		-	4774.849	25423.000
	22.11.24	143336.570	135973.330	68209.760		69905.640		-	5022.379	26167.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°C	1.49	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			77.93	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			253.61	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация жилищно-коммунального сервиса №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024 г.