Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 21 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 8.16

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	139.74	122.04	17.70	68.79	43.40	25.39	0.60	0.39	14.63	-	14.63	14.94	-	14.94	-	68.46	-	0.44	-	4.32
24.10.24	24.00	-	148.12	129.45	18.67	68.69	43.80	24.89	0.60	0.39	15.63	-	15.63	15.97	-	15.97	-	68.74	-	0.44	-	4.51
25.10.24	24.00	-	149.23	130.26	18.97	69.27	44.23	25.04	0.60	0.39	15.87	-	15.87	16.22	-	16.22	-	69.26	-	0.44	-	4.58
26.10.24	24.00	-	150.58	132.00	18.58	69.09	44.42	24.67	0.60	0.39	15.58	-	15.58	15.92	-	15.92	-	68.85	-	0.44	-	4.55
27.10.24	24.00	-	149.49	130.32	19.17	68.19	43.60	24.59	0.60	0.39	16.22	-	16.22	16.57	-	16.57	-	68.03	-	0.44	-	4.52
28.10.24	24.00	-	148.06	128.93	19.13	68.09	43.34	24.76	0.60	0.39	16.10	-	16.10	16.45	-	16.45	-	68.40	-	0.44	-	4.50
29.10.24	24.00	-	145.72	127.04	18.68	68.57	43.13	25.44	0.60	0.39	15.65	-	15.65	15.99	-	15.99	-	68.53	-	0.44	-	4.52
30.10.24	24.00	-	145.89	126.63	19.27	68.43	42.82	25.60	0.60	0.39	16.24	-	16.24	16.59	-	16.59	-	68.26	-	0.44	-	4.57
31.10.24	24.00	-	147.43	127.56	19.86	68.76	42.63	26.13	0.60	0.39	16.60	-	16.60	16.97	-	16.97	-	68.86	-	0.44	-	4.70
01.11.24	24.00	-	148.29	129.01	19.28	68.75	42.81	25.94	0.60	0.39	16.02	-	16.02	16.36	-	16.36	-	68.46	-	0.44	-	4.68
02.11.24	24.00	-	146.44	126.02	20.42	67.49	41.65	25.85	0.60	0.39	17.20	-	17.20	17.56	-	17.56	-	67.31	-	0.44	-	4.64
03.11.24	24.00	-	147.06	126.39	20.66	68.19	41.65	26.55	0.60	0.39	17.45	-	17.45	17.82	-	17.82	-	68.04	-	0.44	-	4.77
04.11.24	24.00	-	147.45	125.31	22.14	68.02	41.40	26.62	0.60	0.39	18.93	-	18.93	19.33	-	19.33	-	67.79	-	0.44	-	4.85
05.11.24	24.00	-	147.52	126.35	21.16	68.80	41.65	27.15	0.60	0.39	17.84	-	17.84	18.23	-	18.23	-	68.70	-	0.44	-	4.89
06.11.24	24.00	-	149.35	129.78	19.56	69.40	42.48	26.92	0.60	0.39	16.20	-	16.20	16.56	-	16.56	-	69.42	-	0.44	-	4.86
07.11.24	24.00	-	151.42	131.46	19.96	69.96	43.22	26.74	0.60	0.39	16.59	-	16.59	16.96	-	16.96	-	69.81	-	0.44	-	4.92
08.11.24	24.00	-	150.64	131.87	18.77	69.71	43.29	26.42	0.60	0.39	15.41	-	15.41	15.76	-	15.76	-	69.82	-	0.44	-	4.80
09.11.24	24.00	-	151.49	132.48	19.01	69.20	43.46	25.74	0.60	0.39	15.60	-	15.60	15.94	-	15.94	-	69.16	-	0.44	-	4.73
10.11.24	24.00	-	149.44	127.92	21.52	68.93	42.59	26.34	0.60	0.39	18.18	-	18.18	18.58	-	18.58	-	68.72	-	0.44	-	4.86
11.11.24	24.00	-	146.59	125.16	21.43	69.32	41.97	27.35	0.60	0.39	18.08	-	18.08	18.48	-	18.48	-	69.14	-	0.44	-	4.91
12.11.24	24.00	-	147.26	128.47	18.79	69.83	42.50	27.33	0.60	0.39	15.41	-	15.41	15.75	-	15.75	-	69.61	-	0.44	-	4.83
13.11.24	24.00	-	149.37	128.54	20.83	69.37	42.61	26.77	0.60	0.39	17.40	-	17.40	17.78	-	17.78	-	69.39	-	0.44	-	4.89
14.11.24	24.00	-	149.66	130.38	19.28	69.95	43.28	26.66	0.60	0.39	15.83	-	15.83	16.19	-	16.19	-	69.86	-	0.44	-	4.83
15.11.24	24.00	-	147.01	128.03	18.98	68.73	42.36	26.37	0.60	0.39	15.60	-	15.60	15.94	-	15.94	-	68.67	-	0.44	-	4.69
16.11.24	24.00	-	153.05	132.94	20.11	70.59	44.03	26.55	0.60	0.39	16.64	-	16.64	17.02	-	17.02	-	70.55	-	0.44	-	4.96
17.11.24	24.00	-	151.87	130.06	21.81	69.63	43.42	26.21	0.60	0.39	18.41	-	18.41	18.82	-	18.82	-	69.55	-	0.44	-	4.93
18.11.24	24.00	-	145.90	126.27	19.64	68.48	42.62	25.86	0.60	0.39	15.97	-	15.97	16.31	-	16.31	-	68.33	-	0.44	-	4.62
19.11.24	24.00	-	146.55	126.62	19.93	69.65	42.57	27.08	0.60	0.39	16.49	-	16.49	16.86	-	16.86	-	69.75	-	0.44	-	4.82
20.11.24	24.00	-	147.56	126.67	20.89	70.83	42.96	27.87	0.60	0.39	17.51	-	17.51	17.91	-	17.91	-	70.58	-	0.44	-	5.02
21.11.24	24.00	-	149.82	129.16	20.66	71.89	43.71	28.18	0.60	0.39	17.09	-	17.09	17.49	-	17.49	-	72.20	-	0.44	-	5.13
22.11.24	24.00	-	146.82	128.25	18.57	73.03	44.04	28.99	0.60	0.39	14.89	-	14.89	15.25	-	15.25	-	72.88	-	0.44	-	5.08
Среднее	24.00	-	148.22	128.43	19.79	69.28	42.96	26.32	0.60	0.39	16.49	-	16.49	16.85	-	16.85	-	69.20	-	0.44	0.00	4.76
Итого	744.00	-	4594.82	3981.38	613.44	-	-	-	-	-	511.22	-	511.22	522.50	-	522.50	-	-	-	-	-	147.46

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-		
	22.11.24							-	-	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	8.16	°C	4.17	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			143.29	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			522.50	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.