Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 33
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 33
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №206899			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 5.51		
Подающ.тр.(М1):	№ 515431	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 43631Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 515825	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 43631Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	251.45	251.45	0.00	42.88	37.54	5.34	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
24.10.24	24.00	-	251.07	251.07	0.00	42.82	37.50	5.32	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34
25.10.24	24.00	-	251.01	251.01	0.00	42.72	37.42	5.30	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34
26.10.24	24.00	-	251.06	251.06	0.00	42.89	37.57	5.32	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34
27.10.24	24.00	-	251.00	251.00	0.00	42.77	37.44	5.33	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34
28.10.24	24.00	-	250.76	250.76	0.00	42.66	37.36	5.30	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34
29.10.24	24.00	-	250.72	250.72	0.00	42.23	36.94	5.29	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.33
30.10.24	24.00	-	250.50	250.50	0.00	41.73	36.52	5.21	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.31
31.10.24	24.00	-	250.56	250.56	0.00	41.06	35.83	5.23	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.32
01.11.24	24.00	-	249.93	249.93	0.00	43.38	37.29	6.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.53
02.11.24	24.00	-	249.93	249.93	0.00	46.87	39.66	7.21	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.81
03.11.24	24.00	-	250.04	250.04	0.00	47.95	40.44	7.51	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.88
04.11.24	24.00	-	250.06	250.06	0.00	47.77	40.23	7.54	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.90
05.11.24	24.00	-	249.64	249.64	0.00	47.75	40.20	7.55	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.89
06.11.24	24.00	-	249.47	249.47	0.00	48.07	40.52	7.55	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.89
07.11.24	24.00	-	251.84	251.84	0.00	48.44	40.94	7.50	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.89
08.11.24	24.00	-	254.14	254.14	0.00	48.68	41.30	7.38	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.88
09.11.24	24.00	-	254.04	254.04	0.00	48.97	41.64	7.33	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.87
10.11.24	24.00	-	253.88	253.88	0.00	48.56	41.26	7.30	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86
11.11.24	24.00	-	253.58	253.58	0.00	47.76	40.44	7.32	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.87
12.11.24	24.00	-	253.41	253.41	0.00	47.82	40.47	7.35	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.87
13.11.24	24.00	-	253.33	253.33	0.00	48.12	40.81	7.31	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.85
14.11.24	24.00	-	252.59	252.59	0.00	48.18	40.94	7.24	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.84
15.11.24	24.00	-	252.80	252.80	0.00	48.07	40.80	7.27	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.84
16.11.24	24.00	-	252.71	252.71	0.00	48.54	41.31	7.23	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.83
17.11.24	24.00	-	252.94	252.94	0.00	48.49	41.30	7.19	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.83
18.11.24	24.00	-	253.01	253.01	0.00	48.68	41.34	7.34	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86
19.11.24	24.00	-	252.87	252.87	0.00	49.34	41.72	7.62	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.93
20.11.24	24.00	-	252.97	252.97	0.00	49.33	41.58	7.75	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.97
21.11.24	24.00	-	252.92	252.92	0.00	51.17	42.85	8.32	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11
22.11.24	24.00	-	252.92	252.92	0.00	49.95	42.05	7.90	0.69	0.49	-		-	-		-	-	-		-	-	2.00
Среднее	24.00	-	251.84	251.84	0.00	46.57	39.78	6.79	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.72
Итого	744.00	-	7807.15	7807.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.24

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-		
	21.11.24							-		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°C		Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			53.24	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:				м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервисная компания №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.