

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Портбелень: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивновская, 13
Обслуживающая организация:
Источники:

Договор: Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивновская, 13
Схема подключения: СО 2 - Труба: Экранная

Часовые и суточные архивы в файлах:
Телефон: Узел учета: Отопление
Код УУТЗ:

Установленные приборы:
Вычислители: ВК7-7 №208789
Подача тп(М1): № 546714
Обратн.тп(М2): № 550223
Тр.цирк(М3): №
Тр.подпитки(У5):

Расходомер: РЭМ 40 D
Расходомер: РЭМ 40 D
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:

Режим (смена):
Сплн= 0.3
Сплн= 0.3
Сплн=
Сплн=
Сплн=

Приборы УУТЗ поверены до:
Термопреобр.: КТСП-Н № 43621Г
Термопреобр.: КТСП-Н № 43621Х
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №

Тув. гр. С = 5.85
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №

Договорные нагрузки (Гкал/час):
Договорные нагрузки (гр.час):
Договорные расходы (гр.от.):/Гкал/час:

Qот= M1*(t1-tвх)+M2*(t2-tвх)
Qот.гр.ср=

Qрасгр=

Qтеплот.=
Qтеплот.=

Qрас=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Узел ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)								Общее теплотпе Qобщ Гкал			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	GT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dt(валв)	Улолл	T3	T4	P3		P4		
23.10.24	24.00	-	169.52	167.90	1.62	69.71	44.58	25.13	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.33
24.10.24	24.00	-	189.13	187.41	1.72	71.08	46.74	24.34	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.69
25.10.24	24.00	-	188.89	186.81	2.08	69.25	45.98	23.27	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.49
26.10.24	24.00	-	188.85	186.96	1.89	69.45	46.15	23.30	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.49
27.10.24	24.00	-	187.60	185.94	1.66	69.41	46.04	23.37	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.46
28.10.24	24.00	-	188.06	186.47	1.59	69.46	46.11	23.35	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.47
29.10.24	24.00	-	184.47	183.01	1.46	69.14	45.52	23.62	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.43
30.10.24	24.00	-	184.88	183.41	1.47	68.77	45.19	23.58	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.43
31.10.24	24.00	-	182.29	180.26	2.03	69.24	44.89	24.35	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53
01.11.24	24.00	-	179.49	178.06	1.43	69.36	44.57	24.79	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.52
02.11.24	24.00	-	177.91	176.58	1.33	69.46	44.03	25.43	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.58
03.11.24	24.00	-	175.77	175.77	1.28	69.25	43.61	25.64	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.60
04.11.24	24.00	-	176.63	175.88	0.75	69.14	43.28	25.86	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.60
05.11.24	24.00	-	177.05	176.68	0.37	69.48	43.33	26.15	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.65
06.11.24	24.00	-	180.16	181.06	0.13	69.79	43.90	25.89	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.68
07.11.24	24.00	-	181.19	181.06	0.13	70.10	44.52	25.74	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.67
08.11.24	24.00	-	181.41	181.24	0.17	70.13	44.52	25.61	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.65
09.11.24	24.00	-	182.78	182.75	0.03	69.57	43.71	25.86	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.65
10.11.24	24.00	-	174.75	174.72	0.03	69.44	45.02	25.42	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.52
11.11.24	24.00	-	171.95	171.91	0.04	68.75	42.58	26.17	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50
12.11.24	24.00	-	175.27	175.24	0.03	69.29	43.08	26.21	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.55
13.11.24	24.00	-	176.61	176.58	0.03	69.05	43.31	25.74	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.60
14.11.24	24.00	-	177.98	177.84	0.14	69.66	43.67	25.99	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53
15.11.24	24.00	-	175.71	175.04	0.67	69.49	43.27	26.22	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.64
16.11.24	24.00	-	182.94	182.88	0.06	70.49	44.62	25.87	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.67
17.11.24	24.00	-	179.94	179.82	0.12	70.33	44.45	25.88	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.74
18.11.24	24.00	-	176.34	176.15	0.19	69.70	43.74	25.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.58
19.11.24	24.00	-	174.96	174.70	0.26	70.28	43.64	26.64	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.67
20.11.24	24.00	-	174.88	174.65	0.23	71.37	44.04	27.33	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.79
21.11.24	24.00	-	178.19	178.01	0.18	73.14	45.04	28.10	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.02
22.11.24	24.00	-	170.76	170.48	0.28	74.59	44.75	29.84	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11
Среднее	24.00	-	179.60	178.84	0.76	69.95	44.44	25.50	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.61
Итого	744.00	-	5567.64	5544.04	23.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.93

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата и время

Дата и время

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Комплексы тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
Объем теплоснабжения Уул, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения Ц:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Объем потребленного теплоснабжения Увс.кал:

5.85 °C
142.93 Гкал

4314.106
4457.032

25864.000
26608.000



ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2024г.
Соколов Д.А.