Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 8-77 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 8-77 ТЦ-1
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №205557
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 5.51

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | № 515450 | Расходомер: | ПРЭМ 40 D | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: | КТСП-Н | № 43551Г | Преобр.давления: | № |
| Обратн.тр.(М2): | № 402004 | Расходомер: | ПРЭМ 40 D | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: | КТСП-Н | № 43551Х | Преобр.давления: | № |
| Тр. ГВС(М3): | № | Расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.цирк.ГВС(М4): | № | Расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.подпитки(V5): | | Расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | Gгвс= |

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

| | | | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ. |
| | ч | | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | МПа | МПа | Гкал |
| 23.10.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.10.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.10.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.10.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.10.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.10.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.10.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.10.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.10.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.11.24 | 24.00 | - | 133.93 | 133.93 | 0.00 | 68.96 | 51.17 | 17.79 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 |
| 02.11.24 | 24.00 | - | 132.44 | 132.44 | 0.00 | 69.11 | 40.52 | 28.59 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.79 |
| 03.11.24 | 24.00 | - | 131.91 | 131.91 | 0.00 | 69.14 | 40.26 | 28.88 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.81 |
| 04.11.24 | 24.00 | - | 131.19 | 131.19 | 0.00 | 69.52 | 40.19 | 29.33 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.85 |
| 05.11.24 | 24.00 | - | 131.74 | 131.74 | 0.00 | 69.07 | 40.03 | 29.04 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.82 |
| 06.11.24 | 24.00 | - | 135.43 | 135.43 | 0.00 | 69.63 | 40.85 | 28.78 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.90 |
| 07.11.24 | 24.00 | - | 135.75 | 135.75 | 0.00 | 69.24 | 41.01 | 28.23 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.83 |
| 08.11.24 | 24.00 | - | 136.91 | 136.91 | 0.00 | 69.80 | 41.45 | 28.35 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.88 |
| 09.11.24 | 24.00 | - | 136.48 | 136.48 | 0.00 | 68.99 | 41.28 | 27.71 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.78 |
| 10.11.24 | 24.00 | - | 131.79 | 131.79 | 0.00 | 69.51 | 40.83 | 28.68 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.78 |
| 11.11.24 | 24.00 | - | 127.98 | 127.98 | 0.00 | 69.41 | 39.89 | 29.52 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.78 |
| 12.11.24 | 24.00 | - | 130.86 | 130.86 | 0.00 | 68.88 | 40.14 | 28.74 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.76 |
| 13.11.24 | 24.00 | - | 133.79 | 133.79 | 0.00 | 69.07 | 40.55 | 28.52 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.82 |
| 14.11.24 | 24.00 | - | 134.25 | 134.25 | 0.00 | 69.84 | 41.06 | 28.78 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.87 |
| 15.11.24 | 24.00 | - | 132.42 | 132.42 | 0.00 | 69.23 | 40.63 | 28.60 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.79 |
| 16.11.24 | 24.00 | - | 136.44 | 136.44 | 0.00 | 69.77 | 41.53 | 28.24 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.85 |
| 17.11.24 | 24.00 | - | 137.13 | 137.13 | 0.00 | 69.09 | 41.35 | 27.74 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.80 |
| 18.11.24 | 24.00 | - | 134.03 | 134.03 | 0.00 | 69.39 | 41.12 | 28.27 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.79 |
| 19.11.24 | 24.00 | - | 132.72 | 132.72 | 0.00 | 70.19 | 41.03 | 29.16 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.87 |
| 20.11.24 | 24.00 | - | 132.79 | 132.79 | 0.00 | 70.96 | 41.23 | 29.73 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.95 |
| 21.11.24 | 24.00 | - | 133.69 | 133.69 | 0.00 | 71.17 | 41.48 | 29.69 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.97 |
| 22.11.24 | 24.00 | - | 133.07 | 133.07 | 0.00 | 70.77 | 41.25 | 29.53 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.93 |
| Среднее | 24.00 | - | 133.49 | 133.49 | 0.00 | 69.58 | 41.31 | 28.27 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.77 |
| Итого | 528.00 | - | 2936.74 | 2936.74 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.01 |

| | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показания счетчиков на момент снятия данных | 22.10.24 | | | | | | | - | - | - |
| | 21.11.24 | | | | | | | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | **216** | час | 33.92 | Гкал |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: | | час | | м3 |
| Период расчета по договору: | | | | |
| Период превышения t2: | | | | |
| Корректировка на температуру холодной воды: | 5.51 | °C | | Гкал |
| Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | | | 116.93 | Гкал |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: | | | | м3 |

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервисная организация №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
СЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.