

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ивановская, д.30, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 30**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **23077.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **61596**

график: **149/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): | ОП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1; |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206177 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,325 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 98,7342 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.10.2024 | 24,00 | | 111,39 | 111,39 | 0,00 | 69,20 | 44,57 | 24,63 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,75 | |
| 24.10.2024 | 24,00 | | 123,83 | 123,83 | 0,00 | 70,60 | 46,42 | 24,18 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,99 |
| 25.10.2024 | 24,00 | | 123,63 | 123,63 | 0,00 | 68,81 | 45,70 | 23,11 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 26.10.2024 | 24,00 | | 123,66 | 123,66 | 0,00 | 69,00 | 46,16 | 22,84 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,82 |
| 27.10.2024 | 24,00 | | 123,01 | 123,01 | 0,00 | 68,95 | 45,88 | 23,07 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 28.10.2024 | 24,00 | | 123,30 | 123,30 | 0,00 | 69,01 | 45,79 | 23,22 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 29.10.2024 | 24,00 | | 121,30 | 121,30 | 0,00 | 68,67 | 45,32 | 23,35 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 30.10.2024 | 24,00 | | 121,63 | 121,63 | 0,00 | 68,30 | 44,62 | 23,68 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| 31.10.2024 | 24,00 | | 120,19 | 120,19 | 0,00 | 68,77 | 44,27 | 24,50 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 01.11.2024 | 24,00 | | 118,80 | 118,80 | 0,00 | 68,85 | 43,91 | 24,94 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,96 |
| 02.11.2024 | 24,00 | | 121,39 | 121,39 | 0,00 | 69,00 | 43,57 | 25,43 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 03.11.2024 | 24,00 | | 123,02 | 123,02 | 0,00 | 68,79 | 43,35 | 25,44 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,13 |
| 04.11.2024 | 24,00 | | 122,81 | 122,81 | 0,00 | 68,69 | 43,14 | 25,55 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 05.11.2024 | 24,00 | | 123,01 | 123,01 | 0,00 | 69,01 | 43,24 | 25,77 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,17 |
| 06.11.2024 | 24,00 | | 124,85 | 124,85 | 0,00 | 69,34 | 43,69 | 25,65 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| 07.11.2024 | 24,00 | | 125,88 | 125,88 | 0,00 | 69,65 | 44,20 | 25,45 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| 08.11.2024 | 24,00 | | 126,36 | 126,36 | 0,00 | 69,68 | 44,45 | 25,23 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,19 |
| 09.11.2024 | 24,00 | | 127,10 | 127,10 | 0,00 | 70,00 | 44,94 | 25,06 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,19 |
| 10.11.2024 | 24,00 | | 122,45 | 122,45 | 0,00 | 69,07 | 43,93 | 25,14 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| 11.11.2024 | 24,00 | | 121,08 | 121,08 | 0,00 | 68,25 | 42,72 | 25,53 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 12.11.2024 | 24,00 | | 122,92 | 122,92 | 0,00 | 68,82 | 43,07 | 25,75 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,17 |
| 13.11.2024 | 24,00 | | 123,58 | 123,58 | 0,00 | 68,56 | 43,41 | 25,15 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,11 |
| 14.11.2024 | 24,00 | | 124,30 | 124,30 | 0,00 | 69,20 | 43,80 | 25,40 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,16 |
| 15.11.2024 | 24,00 | | 123,02 | 123,02 | 0,00 | 69,02 | 43,66 | 25,36 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 16.11.2024 | 24,00 | | 127,09 | 127,09 | 0,00 | 70,04 | 44,91 | 25,13 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,19 |
| 17.11.2024 | 24,00 | | 125,35 | 125,35 | 0,00 | 69,87 | 44,80 | 25,07 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 18.11.2024 | 24,00 | | 123,34 | 123,34 | 0,00 | 69,23 | 44,22 | 25,01 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 19.11.2024 | 24,00 | | 122,57 | 122,57 | 0,00 | 69,83 | 44,20 | 25,63 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 20.11.2024 | 24,00 | | 122,74 | 122,74 | 0,00 | 70,87 | 44,29 | 26,58 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,26 |
| 21.11.2024 | 24,00 | | 124,67 | 124,67 | 0,00 | 72,67 | 45,26 | 27,41 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 22.11.2024 | 24,00 | | 120,01 | 120,01 | 0,00 | 74,08 | 45,09 | 28,99 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,48 |
| Среднее | 24,00 | | 122,85 | 122,85 | 0,00 | 69,48 | 44,41 | 25,07 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| Итого | 744,00 | | 3808,28 | 3808,28 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,50 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.10.2024 | 87090 | 88578,10 | | | | | | 2771,74 | 21652,00 |
| 23.11.2024 | 91001,1 | 92489,20 | | | | | | 2869,93 | 22420,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **5,85 °C** **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **95,5** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 28.11.2024 11:13 GMT+03:00
 Представитель теплообслуживающей организации
 076bb63c-036a-47e1-843c-631a0ae83718



Идентификатор документа 0febb83c-038a-47ef-843c-631a0ae83718



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |  69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку | 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00 | 28.11.2024 11:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00 | 29.11.2024 11:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |