Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 6
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 6
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208339			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 5.88		
Подающ.тр.(М1):	№ 508465	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25683Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 500377	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25683Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 517239	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4053	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	98.21	88.36	9.85	68.56	41.77	26.79	0.69	0.49	28.69	-	28.69	29.30	-	29.30	-	68.33	-	-	-	3.04
24.10.24	24.00	-	107.25	97.30	9.95	69.27	43.37	25.90	0.69	0.49	30.45	-	30.45	31.12	-	31.12	-	69.04	-	-	-	3.21
25.10.24	24.00	-	108.39	98.70	9.69	68.81	43.41	25.40	0.69	0.49	30.58	-	30.58	31.25	-	31.25	-	68.61	-	-	-	3.18
26.10.24	24.00	-	110.36	100.45	9.91	69.57	44.03	25.54	0.69	0.49	31.27	-	31.27	31.95	-	31.95	-	69.33	-	-	-	3.25
27.10.24	24.00	-	113.26	101.84	11.42	69.29	44.11	25.18	0.69	0.49	33.12	-	33.12	33.84	-	33.84	-	69.10	-	-	-	3.36
28.10.24	24.00	-	115.59	106.19	9.40	68.23	44.16	24.07	0.69	0.49	31.86	-	31.86	32.53	-	32.53	-	67.97	-	-	-	3.20
29.10.24	24.00	-	114.32	102.97	11.35	67.62	43.00	24.62	0.69	0.49	33.12	-	33.12	33.81	-	33.81	-	67.51	-	-	-	3.30
30.10.24	24.00	-	115.57	105.36	10.21	69.48	43.94	25.54	0.69	0.49	32.57	-	32.57	33.29	-	33.29	-	69.22	-	-	-	3.40
31.10.24	24.00	-	112.82	102.34	10.48	67.21	42.40	24.81	0.69	0.49	32.32	-	32.32	33.01	-	33.01	-	66.87	-	-	-	3.25
01.11.24	24.00	-	113.46	102.07	11.39	68.64	42.75	25.89	0.69	0.49	33.11	-	33.11	33.82	-	33.82	-	68.47	-	-	-	3.42
02.11.24	24.00	-	111.51	101.20	10.31	68.75	42.28	26.47	0.69	0.49	32.01	-	32.01	32.70	-	32.70	-	68.55	-	-	-	3.39
03.11.24	24.00	-	111.99	99.98	12.01	68.78	42.12	26.66	0.69	0.49	33.44	-	33.44	34.14	-	34.14	-	68.51	-	-	-	3.49
04.11.24	24.00	-	111.05	99.24	11.81	69.16	42.09	27.07	0.69	0.49	33.11	-	33.11	33.81	-	33.81	-	68.96	-	-	-	3.51
05.11.24	24.00	-	111.41	99.68	11.73	68.69	41.90	26.79	0.69	0.49	33.08	-	33.08	33.80	-	33.80	-	68.50	-	-	-	3.48
06.11.24	24.00	-	112.87	102.84	10.03	69.30	42.79	26.51	0.69	0.49	32.00	-	32.00	32.69	-	32.69	-	69.17	-	-	-	3.42
07.11.24	24.00	-	112.89	102.26	10.63	68.93	42.93	26.00	0.69	0.49	32.36	-	32.36	33.07	-	33.07	-	68.76	-	-	-	3.39
08.11.24	24.00	-	114.35	103.62	10.73	69.49	43.45	26.04	0.69	0.49	32.73	-	32.73	33.42	-	33.42	-	69.36	-	-	-	3.45
09.11.24	24.00	-	113.95	103.25	10.70	68.66	43.26	25.40	0.69	0.49	32.51	-	32.51	33.19	-	33.19	-	68.45	-	-	-	3.36
10.11.24	24.00	-	110.68	99.05	11.63	69.15	42.66	26.49	0.69	0.49	32.60	-	32.60	33.28	-	33.28	-	68.94	-	-	-	3.43
11.11.24	24.00	-	107.30	96.84	10.46	69.01	41.57	27.44	0.69	0.49	31.06	-	31.06	31.73	-	31.73	-	68.79	-	-	-	3.38
12.11.24	24.00	-	108.77	99.32	9.45	68.48	41.90	26.58	0.69	0.49	30.58	-	30.58	31.24	-	31.24	-	68.19	-	-	-	3.29
13.11.24	24.00	-	111.58	101.18	10.40	68.75	42.45	26.30	0.69	0.49	31.86	-	31.86	32.54	-	32.54	-	68.58	-	-	-	3.38
14.11.24	24.00	-	112.02	101.26	10.76	69.50	42.94	26.56	0.69	0.49	32.18	-	32.18	32.90	-	32.90	-	69.31	-	-	-	3.44
15.11.24	24.00	-	112.05	99.44	12.61	68.90	42.45	26.45	0.69	0.49	33.65	-	33.65	34.38	-	34.38	-	68.74	-	-	-	3.50
16.11.24	24.00	-	113.61	103.26	10.35	69.42	43.45	25.97	0.69	0.49	32.22	-	32.22	32.92	-	32.92	-	69.16	-	-	-	3.40
17.11.24	24.00	-	115.52	102.99	12.53	68.80	43.23	25.57	0.69	0.49	34.29	-	34.29	35.00	-	35.00	-	68.65	-	-	-	3.50
18.11.24	24.00	-	111.82	101.59	10.23	69.05	42.83	26.22	0.69	0.49	31.71	-	31.71	32.40	-	32.40	-	68.84	-	-	-	3.37
19.11.24	24.00	-	110.66	100.42	10.24	69.87	42.76	27.11	0.69	0.49	31.41	-	31.41	32.11	-	32.11	-	69.75	-	-	-	3.44
20.11.24	24.00	-	111.73	100.59	11.14	70.64	43.08	27.56	0.69	0.49	32.26	-	32.26	33.01	-	33.01	-	70.47	-	-	-	3.56
21.11.24	24.00	-	111.79	101.41	10.38	70.84	43.34	27.50	0.69	0.49	31.71	-	31.71	32.44	-	32.44	-	70.68	-	-	-	3.53
22.11.24	24.00	-	108.83	99.45	9.38	70.89	42.51	28.38	0.69	0.49	30.37	-	30.37	31.07	-	31.07	-	70.67	-	-	-	3.49
Среднее	24.00	-	111.47	100.79	10.68	69.09	42.87	26.22	0.69	0.49	32.07	-	32.07	32.77	-	32.77	-	68.89	-	-	0.00	3.38
Итого	744.00	-	3455.61	3124.45	331.16	-	-	-	-	-	994.23	-	994.23	1015.76	-	1015.76	-	-	-	-	-	104.79

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	117573.750	106296.340	34048.930		34877.160		-	2475.989	27565.000
	22.11.24	121029.360	109420.790	35043.160		35892.920		-	2544.492	28309.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°C	-1.99	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			102.80	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			337.92	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.