Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Договор: 9909.038.1
Телефон:
Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 15
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 15
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон:
Источник:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207784
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 5.88

Подающ.тр.(М1):	№ 524163	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22011Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 531542	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22011Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 516780	Расходомер:	ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4465	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	80.37	75.09	5.28	70.56	49.51	21.05	0.69	0.49	39.81	-	39.81	40.69	-	40.69	-	70.43	-	-	-	1.96
24.10.24	24.00	-	85.67	81.19	4.48	71.05	50.47	20.58	0.69	0.49	40.97	-	40.97	41.94	-	41.94	-	70.88	-	-	-	1.99
25.10.24	24.00	-	86.85	82.08	4.77	70.64	50.24	20.40	0.69	0.49	40.82	-	40.82	41.77	-	41.77	-	70.48	-	-	-	2.02
26.10.24	24.00	-	89.10	82.85	6.25	71.30	50.76	20.54	0.69	0.49	41.78	-	41.78	42.76	-	42.76	-	71.18	-	-	-	2.15
27.10.24	24.00	-	90.72	84.44	6.28	70.97	50.44	20.53	0.69	0.49	42.42	-	42.42	43.39	-	43.39	-	70.86	-	-	-	2.18
28.10.24	24.00	-	92.90	86.82	6.08	69.78	50.14	19.64	0.69	0.49	43.14	-	43.14	44.11	-	44.11	-	69.65	-	-	-	2.13
29.10.24	24.00	-	90.87	84.56	6.31	69.41	49.06	20.35	0.69	0.49	42.67	-	42.67	43.60	-	43.60	-	69.28	-	-	-	2.16
30.10.24	24.00	-	92.99	85.83	7.16	71.15	50.14	21.01	0.69	0.49	43.79	-	43.79	44.79	-	44.79	-	71.00	-	-	-	2.32
31.10.24	24.00	-	88.68	82.89	5.79	68.90	48.23	20.67	0.69	0.49	41.14	-	41.14	42.05	-	42.05	-	68.74	-	-	-	2.11
01.11.24	24.00	-	88.94	82.40	6.54	70.47	48.65	21.82	0.69	0.49	41.54	-	41.54	42.48	-	42.48	-	70.37	-	-	-	2.26
02.11.24	24.00	-	88.62	81.00	7.62	70.65	48.12	22.53	0.69	0.49	42.00	-	42.00	42.94	-	42.94	-	70.52	-	-	-	2.37
03.11.24	24.00	-	87.40	81.15	6.25	70.67	47.94	22.73	0.69	0.49	40.89	-	40.89	41.83	-	41.83	-	70.49	-	-	-	2.29
04.11.24	24.00	-	88.23	80.24	7.99	71.09	47.91	23.18	0.69	0.49	42.10	-	42.10	43.08	-	43.08	-	70.95	-	-	-	2.43
05.11.24	24.00	-	88.40	80.54	7.86	70.60	47.61	22.99	0.69	0.49	41.99	-	41.99	42.95	-	42.95	-	70.45	-	-	-	2.41
06.11.24	24.00	-	92.14	83.84	8.30	71.19	48.73	22.46	0.69	0.49	43.76	-	43.76	44.78	-	44.78	-	71.09	-	-	-	2.48
07.11.24	24.00	-	136.73	97.68	39.05	71.06	52.81	18.25	0.69	0.49	43.35	-	43.35	44.34	-	44.34	-	70.88	-	-	-	4.56
08.11.24	24.00	-	171.67	114.36	57.31	71.62	56.45	15.17	0.69	0.49	42.05	-	42.05	43.00	-	43.00	-	71.53	-	-	-	5.85
09.11.24	24.00	-	171.92	166.36	5.56	70.57	56.15	14.42	0.69	0.49	41.87	-	41.87	42.83	-	42.83	-	70.56	-	-	-	2.80
10.11.24	24.00	-	165.68	158.81	6.87	71.25	55.34	15.91	0.69	0.49	41.67	-	41.67	42.63	-	42.63	-	71.15	-	-	-	3.02
11.11.24	24.00	-	159.29	152.65	6.64	71.22	54.14	17.08	0.69	0.49	40.35	-	40.35	41.26	-	41.26	-	71.15	-	-	-	3.09
12.11.24	24.00	-	163.73	157.73	6.00	70.54	54.48	16.06	0.69	0.49	40.98	-	40.98	41.91	-	41.91	-	70.43	-	-	-	2.96
13.11.24	24.00	-	167.23	161.50	5.73	70.82	55.13	15.69	0.69	0.49	41.29	-	41.29	42.22	-	42.22	-	70.79	-	-	-	2.94
14.11.24	24.00	-	168.10	162.57	5.53	71.57	56.16	15.41	0.69	0.49	41.73	-	41.73	42.70	-	42.70	-	71.46	-	-	-	2.91
15.11.24	24.00	-	164.72	159.69	5.03	70.99	55.36	15.63	0.69	0.49	40.36	-	40.36	41.29	-	41.29	-	70.95	-	-	-	2.86
16.11.24	24.00	-	170.91	166.52	4.39	71.38	56.71	14.67	0.69	0.49	41.40	-	41.40	42.37	-	42.37	-	71.29	-	-	-	2.76
17.11.24	24.00	-	171.48	165.66	5.82	70.75	56.40	14.35	0.69	0.49	42.07	-	42.07	43.03	-	43.03	-	70.71	-	-	-	2.79
18.11.24	24.00	-	166.92	162.29	4.63	71.10	56.22	14.88	0.69	0.49	40.16	-	40.16	41.10	-	41.10	-	71.02	-	-	-	2.75
19.11.24	24.00	-	165.26	160.51	4.75	72.01	56.32	15.69	0.69	0.49	39.87	-	39.87	40.81	-	40.81	-	71.96	-	-	-	2.87
20.11.24	24.00	-	165.19	160.01	5.18	72.75	56.55	16.20	0.69	0.49	39.94	-	39.94	40.88	-	40.88	-	72.68	-	-	-	2.98
21.11.24	24.00	-	167.77	161.09	6.68	73.03	57.02	16.01	0.69	0.49	41.55	-	41.55	42.55	-	42.55	-	72.96	-	-	-	3.07
22.11.24	24.00	-	161.92	157.47	4.45	73.24	56.51	16.73	0.69	0.49	39.13	-	39.13	40.04	-	40.04	-	73.15	-	-	-	2.97
Среднее	24.00	-	128.08	119.35	8.73	71.04	52.57	18.47	0.69	0.49	41.50	-	41.50	42.46	-	42.46	-	70.94	-	-	0.00	2.72
Итого	744.00	-	3970.40	3699.82	270.58	-	-	-	-	-	1286.59	-	1286.59	1316.12	-	1316.12	-	-	-	-	-	84.42

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	######	######	41461.470		42549.540		-	3139.745	26556.000
	22.11.24	######	######	42748.060		43865.660		-	3231.019	27300.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°С	-1.62	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			82.79	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			276.10	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервис № 2 Невского» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.