Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №204697				Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 5.51		
Подающ.тр.(М1):	№ 528361	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17673Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 121384	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17673Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 121385	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4030	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	104.64	97.65	6.99	70.06	55.14	14.92	0.69	0.49	69.06	-	69.06	70.61	-	70.61	-	70.06	-	-	-	1.95
24.10.24	24.00	-	110.13	102.97	7.16	70.59	56.26	14.33	0.69	0.49	74.59	-	74.59	76.29	-	76.29	-	70.60	-	-	-	1.99
25.10.24	24.00	-	110.49	103.37	7.12	70.17	56.06	14.11	0.69	0.49	75.05	-	75.05	76.77	-	76.77	-	70.20	-	-	-	1.96
26.10.24	24.00	-	110.92	103.88	7.04	70.86	56.67	14.19	0.69	0.49	76.23	-	76.23	77.91	-	77.91	-	70.87	-	-	-	1.98
27.10.24	24.00	-	112.96	106.41	6.55	70.57	56.30	14.27	0.69	0.49	76.60	-	76.60	78.35	-	78.35	-	70.58	-	-	-	1.99
28.10.24	24.00	-	116.93	109.21	7.72	69.39	55.69	13.70	0.69	0.49	79.11	-	79.11	80.84	-	80.84	-	69.41	-	-	-	2.04
29.10.24	24.00	-	123.86	116.38	7.48	68.98	54.25	14.73	0.69	0.49	75.38	-	75.38	77.04	-	77.04	-	69.02	-	-	-	2.23
30.10.24	24.00	-	122.23	115.46	6.77	70.74	55.77	14.97	0.69	0.49	76.85	-	76.85	78.60	-	78.60	-	70.77	-	-	-	2.21
31.10.24	24.00	-	132.29	125.57	6.72	68.48	53.57	14.91	0.69	0.49	71.96	-	71.96	73.53	-	73.53	-	68.60	-	-	-	2.34
01.11.24	24.00	-	143.71	136.91	6.80	70.07	54.55	15.52	0.69	0.49	69.52	-	69.52	71.08	-	71.08	-	70.09	-	-	-	2.60
02.11.24	24.00	-	151.53	143.42	8.11	70.24	54.77	15.47	0.69	0.49	66.56	-	66.56	68.05	-	68.05	-	70.28	-	-	-	2.79
03.11.24	24.00	-	149.75	141.35	8.40	70.31	54.64	15.67	0.69	0.49	67.53	-	67.53	69.01	-	69.01	-	70.32	-	-	-	2.81
04.11.24	24.00	-	150.52	142.31	8.21	70.71	54.74	15.97	0.69	0.49	66.47	-	66.47	67.99	-	67.99	-	70.73	-	-	-	2.86
05.11.24	24.00	-	153.32	141.29	12.03	70.17	54.64	15.53	0.69	0.49	66.42	-	66.42	67.94	-	67.94	-	70.27	-	-	-	3.04
06.11.24	24.00	-	127.97	119.84	8.13	70.60	55.26	15.34	0.69	0.49	74.67	-	74.67	76.40	-	76.40	-	70.78	-	-	-	2.42
07.11.24	24.00	-	119.82	112.71	7.11	70.31	55.03	15.28	0.69	0.49	76.02	-	76.02	77.71	-	77.71	-	70.32	-	-	-	2.23
08.11.24	24.00	-	120.32	112.83	7.49	70.86	55.62	15.24	0.69	0.49	76.79	-	76.79	78.56	-	78.56	-	70.92	-	-	-	2.26
09.11.24	24.00	-	119.04	111.38	7.66	70.03	55.09	14.94	0.69	0.49	77.05	-	77.05	78.76	-	78.76	-	70.03	-	-	-	2.20
10.11.24	24.00	-	141.91	132.09	9.82	70.72	54.74	15.98	0.69	0.49	69.67	-	69.67	71.29	-	71.29	-	70.71	-	-	-	2.81
11.11.24	24.00	-	154.04	138.49	15.55	70.67	54.69	15.98	0.69	0.49	64.39	-	64.39	65.84	-	65.84	-	70.66	-	-	-	3.32
12.11.24	24.00	-	135.86	127.58	8.28	70.01	54.07	15.94	0.69	0.49	69.68	-	69.68	71.27	-	71.27	-	69.93	-	-	-	2.62
13.11.24	24.00	-	128.06	120.28	7.78	70.24	54.44	15.80	0.69	0.49	73.20	-	73.20	74.88	-	74.88	-	70.25	-	-	-	2.45
14.11.24	24.00	-	124.25	116.95	7.30	70.95	55.12	15.83	0.69	0.49	74.10	-	74.10	75.78	-	75.78	-	70.96	-	-	-	2.37
15.11.24	24.00	-	134.62	127.57	7.05	70.40	54.71	15.69	0.69	0.49	70.13	-	70.13	71.72	-	71.72	-	70.45	-	-	-	2.50
16.11.24	24.00	-	117.54	109.73	7.81	70.80	55.82	14.98	0.69	0.49	77.52	-	77.52	79.29	-	79.29	-	70.80	-	-	-	2.20
17.11.24	24.00	-	124.40	116.50	7.90	70.18	54.98	15.20	0.69	0.49	75.81	-	75.81	77.53	-	77.53	-	70.22	-	-	-	2.33
18.11.24	24.00	-	131.39	123.61	7.78	70.54	54.81	15.73	0.69	0.49	72.72	-	72.72	74.39	-	74.39	-	70.51	-	-	-	2.50
19.11.24	24.00	-	136.34	128.88	7.46	71.35	55.20	16.15	0.69	0.49	70.70	-	70.70	72.37	-	72.37	-	71.48	-	-	-	2.62
20.11.24	24.00	-	141.16	133.55	7.61	72.19	55.69	16.50	0.69	0.49	69.80	-	69.80	71.47	-	71.47	-	72.19	-	-	-	2.76
21.11.24	24.00	-	138.04	130.26	7.78	72.44	55.96	16.48	0.69	0.49	71.40	-	71.40	73.11	-	73.11	-	72.44	-	-	-	2.71
22.11.24	24.00	-	146.31	138.37	7.94	72.58	55.90	16.68	0.69	0.49	67.38	-	67.38	68.99	-	68.99	-	72.67	-	-	-	2.89
Среднее	24.00	-	130.14	122.15	7.99	70.52	55.17	15.36	0.69	0.49	72.33	-	72.33	73.98	-	73.98	-	70.55	-	-	0.00	2.45
Итого	744.00	-	4034.35	3786.80	247.55	-	-	-	-	-	2242.36	-	2242.36	2293.37	-	2293.37	-	-	-	-	-	75.96

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	######	99148.230	49085.110		50360.020		-	3695.943	26367.000
	22.11.24	######	######	51327.470		52653.390		-	3854.182	27111.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°C	-1.39	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			74.57	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			252.60	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.