Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №206117				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 5.88		
Подающ.тр.(М1):	№ 519305	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47818Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2):	№ 515427	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47818Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3):	№ 528421	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4491	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:			

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	101.43	85.79	15.64	70.64	42.16	28.48	0.69	0.49	49.45	-	49.45	50.55	-	50.55	-	70.55	-	-	-	3.55
24.10.24	24.00	-	108.53	93.92	14.61	71.12	43.01	28.11	0.69	0.49	51.23	-	51.23	52.40	-	52.40	-	71.01	-	-	-	3.68
25.10.24	24.00	-	108.68	95.55	13.13	70.72	42.55	28.17	0.69	0.49	50.76	-	50.76	51.91	-	51.91	-	70.65	-	-	-	3.62
26.10.24	24.00	-	111.17	96.77	14.40	71.39	43.13	28.26	0.69	0.49	52.44	-	52.44	53.64	-	53.64	-	71.28	-	-	-	3.77
27.10.24	24.00	-	112.32	96.51	15.81	71.07	42.75	28.32	0.69	0.49	52.43	-	52.43	53.64	-	53.64	-	70.97	-	-	-	3.86
28.10.24	24.00	-	111.77	97.49	14.28	69.83	42.54	27.29	0.69	0.49	49.78	-	49.78	50.90	-	50.90	-	69.72	-	-	-	3.66
29.10.24	24.00	-	109.56	95.27	14.29	69.46	41.67	27.79	0.69	0.49	49.06	-	49.06	50.16	-	50.16	-	69.41	-	-	-	3.64
30.10.24	24.00	-	110.91	96.59	14.32	71.20	42.57	28.63	0.69	0.49	49.47	-	49.47	50.62	-	50.62	-	71.06	-	-	-	3.79
31.10.24	24.00	-	109.92	94.58	15.34	68.89	41.28	27.61	0.69	0.49	50.00	-	50.00	51.08	-	51.08	-	68.72	-	-	-	3.67
01.11.24	24.00	-	110.09	94.43	15.66	70.50	41.49	29.01	0.69	0.49	50.27	-	50.27	51.40	-	51.40	-	70.42	-	-	-	3.85
02.11.24	24.00	-	107.32	93.39	13.93	70.67	41.03	29.64	0.69	0.49	48.24	-	48.24	49.36	-	49.36	-	70.57	-	-	-	3.75
03.11.24	24.00	-	108.86	92.97	15.89	70.71	40.94	29.77	0.69	0.49	50.01	-	50.01	51.17	-	51.17	-	70.59	-	-	-	3.89
04.11.24	24.00	-	108.82	92.59	16.23	71.13	41.01	30.12	0.69	0.49	50.24	-	50.24	51.41	-	51.41	-	71.04	-	-	-	3.95
05.11.24	24.00	-	108.03	93.07	14.96	70.62	40.80	29.82	0.69	0.49	49.11	-	49.11	50.24	-	50.24	-	70.54	-	-	-	3.83
06.11.24	24.00	-	109.63	95.59	14.04	71.20	41.74	29.46	0.69	0.49	48.96	-	48.96	50.12	-	50.12	-	71.15	-	-	-	3.82
07.11.24	24.00	-	111.18	95.77	15.41	70.76	41.98	28.78	0.69	0.49	50.36	-	50.36	51.51	-	51.51	-	70.68	-	-	-	3.85
08.11.24	24.00	-	110.42	96.66	13.76	71.33	42.43	28.90	0.69	0.49	48.96	-	48.96	50.11	-	50.11	-	71.27	-	-	-	3.78
09.11.24	24.00	-	111.64	96.54	15.10	70.47	42.26	28.21	0.69	0.49	50.33	-	50.33	51.47	-	51.47	-	70.38	-	-	-	3.79
10.11.24	24.00	-	111.10	93.67	17.43	71.11	41.48	29.63	0.69	0.49	51.73	-	51.73	52.93	-	52.93	-	71.02	-	-	-	4.02
11.11.24	24.00	-	106.92	91.49	15.43	71.04	40.45	30.59	0.69	0.49	49.18	-	49.18	50.33	-	50.33	-	70.94	-	-	-	3.90
12.11.24	24.00	-	108.53	93.44	15.09	70.32	40.77	29.55	0.69	0.49	49.58	-	49.58	50.71	-	50.71	-	70.17	-	-	-	3.82
13.11.24	24.00	-	110.56	95.11	15.45	70.69	41.35	29.34	0.69	0.49	50.40	-	50.40	51.55	-	51.55	-	70.61	-	-	-	3.88
14.11.24	24.00	-	96.77	83.53	13.24	71.42	41.97	29.45	0.69	0.49	48.59	-	48.59	49.73	-	49.73	-	71.31	-	-	-	3.41
15.11.24	24.00	-	109.18	94.36	14.82	70.84	41.44	29.40	0.69	0.49	49.60	-	49.60	50.74	-	50.74	-	70.76	-	-	-	3.83
16.11.24	24.00	-	113.25	96.72	16.53	71.25	42.59	28.66	0.69	0.49	51.88	-	51.88	53.06	-	53.06	-	71.14	-	-	-	3.95
17.11.24	24.00	-	115.82	96.79	19.03	70.65	42.30	28.35	0.69	0.49	54.28	-	54.28	55.54	-	55.54	-	70.59	-	-	-	4.09
18.11.24	24.00	-	110.31	95.39	14.92	70.95	42.04	28.91	0.69	0.49	49.93	-	49.93	51.08	-	51.08	-	70.86	-	-	-	3.82
19.11.24	24.00	-	108.87	94.82	14.05	71.87	41.90	29.97	0.69	0.49	48.89	-	48.89	50.05	-	50.05	-	71.80	-	-	-	3.85
20.11.24	24.00	-	108.76	95.07	13.69	72.60	42.07	30.53	0.69	0.49	48.65	-	48.65	49.83	-	49.83	-	72.51	-	-	-	3.90
21.11.24	24.00	-	110.23	95.59	14.64	72.81	42.30	30.51	0.69	0.49	49.68	-	49.68	50.89	-	50.89	-	72.73	-	-	-	3.98
22.11.24	24.00	-	108.94	93.81	15.13	73.04	41.64	31.40	0.69	0.49	49.70	-	49.70	50.90	-	50.90	-	72.97	-	-	-	4.05
Среднее	24.00	-	109.34	94.30	15.04	70.98	41.86	29.12	0.69	0.49	50.10	-	50.10	51.26	-	51.26	-	70.88	-	-	0.00	3.81
Итого	744.00	-	3389.52	2923.27	466.25	-	-	-	-	-	1553.19	-	1553.19	1589.03	-	1589.03	-	-	-	-	-	118.22

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-	-	-
	22.11.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°C	-2.80	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			115.43	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			475.77	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервисная контора № 2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.