Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 131, лит. В**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 131, лит. В**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.133**

Договор: **32791.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **102550**
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Вычислитель:	**СПТ940 № 2282**					
Подающий трубопровод (М1)		РС32-30	0.2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)		РС32-30	0.2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0.116**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**111.36**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2024 по 21.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.10.2024	24.00	*	223.56	224.62	-1.06	41.21	38.25	2.96	3.80	2.80												0.63
24.10.2024	24.00	*	223.65	224.71	-1.06	41.40	38.37	3.03	3.80	2.80												0.64
25.10.2024	24.00	*	224.22	225.25	-1.03	40.69	37.80	2.89	3.90	2.90												0.61
26.10.2024	24.00	*	224.69	225.80	-1.11	41.62	38.57	3.05	3.90	2.90												0.64
27.10.2024	24.00		224.77	225.87	-1.10	42.05	38.94	3.11	3.90	2.90												0.66
28.10.2024	24.00	*	225.01	226.09	-1.08	41.86	38.79	3.07	3.90	2.90												0.65
29.10.2024	24.00	*	225.64	226.70	-1.06	41.06	38.08	2.98	3.90	2.90												0.63
30.10.2024	24.00	*	225.75	226.79	-1.04	40.26	37.37	2.89	3.90	2.90												0.62
31.10.2024	24.00	*	225.65	226.70	-1.05	40.11	37.15	2.96	3.90	2.90												0.63
01.11.2024	24.00		224.33	225.41	-1.08	44.55	40.68	3.87	3.90	2.90												0.83
02.11.2024	24.00		222.67	223.62	-0.95	49.45	44.65	4.80	3.90	2.90												1.03
03.11.2024	24.00		222.62	223.45	-0.83	50.47	45.49	4.98	3.90	2.90												1.07
04.11.2024	24.00		222.91	223.69	-0.78	50.65	45.63	5.02	3.90	2.90												1.08
05.11.2024	24.00		223.20	223.95	-0.75	50.75	45.73	5.02	3.90	2.90												1.09
06.11.2024	24.00		223.15	223.89	-0.74	50.97	45.97	5.00	3.90	2.90												1.08
07.11.2024	24.00		224.32	225.04	-0.72	51.17	46.20	4.97	3.90	2.90												1.08
08.11.2024	24.00		225.01	225.71	-0.70	51.77	46.76	5.01	3.90	2.90												1.10
09.11.2024	24.00		223.45	224.15	-0.70	51.33	46.44	4.89	3.90	2.90												1.06
10.11.2024	24.00		223.57	224.28	-0.71	51.15	46.24	4.91	3.80	2.80												1.07
11.11.2024	24.00		223.83	224.53	-0.70	50.76	45.85	4.91	3.60	2.70												1.07
12.11.2024	24.00		223.92	224.62	-0.70	50.76	45.84	4.92	3.60	2.70												1.07
13.11.2024	24.00	*	223.97	224.70	-0.73	50.10	45.34	4.76	3.70	2.70												1.04
14.11.2024	24.00	*	223.89	224.63	-0.74	47.98	43.69	4.29	3.70	2.70												0.93
15.11.2024	24.00		226.97	227.74	-0.77	47.38	43.09	4.29	3.80	2.80												0.94
16.11.2024		*																				
17.11.2024		*																				
18.11.2024		*																				
19.11.2024		*																				
20.11.2024		*																				
21.11.2024		*																				
Среднее	24.00		224.20	225.08	-0.88	46.65	42.54	4.11	3.84	2.85												0.89
Итого	**576.00**		**5380.75**	**5401.94**	**-21.19**																	**21.25**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2024	4889.34	4914.82						12.77	441.52
22.11.2024	10702	11934.80						-20.54	944.47

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час **5.34** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **144** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **5.51** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **26.59** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/