Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №206423			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 8.16
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	98.79	89.54	9.25	67.18	46.33	20.85	0.69	0.49	7.90	-	7.90	8.07	-	8.07	-	66.30	-	-	-	2.49
24.10.24	24.00	-	103.79	94.64	9.15	67.40	46.94	20.46	0.69	0.49	7.75	-	7.75	7.95	-	7.95	-	67.20	-	-	-	2.56
25.10.24	24.00	-	104.33	95.55	8.78	67.91	47.53	20.38	0.69	0.49	7.44	-	7.44	7.59	-	7.59	-	67.50	-	-	-	2.54
26.10.24	24.00	-	105.21	96.86	8.35	67.68	47.82	19.86	0.69	0.49	7.07	-	7.07	7.24	-	7.24	-	67.03	-	-	-	2.49
27.10.24	24.00	-	104.64	95.53	9.11	66.79	47.19	19.60	0.69	0.49	7.86	-	7.86	8.00	-	8.00	-	66.19	-	-	-	2.48
28.10.24	24.00	-	102.64	94.40	8.24	66.82	46.82	20.00	0.69	0.49	6.95	-	6.95	7.10	-	7.10	-	66.45	-	-	-	2.44
29.10.24	24.00	-	101.57	92.59	8.98	67.14	46.47	20.67	0.69	0.49	7.65	-	7.65	7.83	-	7.83	-	66.78	-	-	-	2.52
30.10.24	24.00	-	101.57	92.38	9.19	66.99	46.10	20.89	0.69	0.49	7.80	-	7.80	7.94	-	7.94	-	66.49	-	-	-	2.55
31.10.24	24.00	-	103.03	93.32	9.71	67.36	46.07	21.29	0.69	0.49	8.44	-	8.44	8.61	-	8.61	-	67.14	-	-	-	2.64
01.11.24	24.00	-	102.60	93.76	8.84	67.26	46.12	21.14	0.69	0.49	7.47	-	7.47	7.64	-	7.64	-	66.52	-	-	-	2.58
02.11.24	24.00	-	100.41	91.06	9.35	66.21	44.91	21.30	0.69	0.49	7.96	-	7.96	8.13	-	8.13	-	65.78	-	-	-	2.56
03.11.24	24.00	-	100.20	91.40	8.80	66.95	45.06	21.89	0.69	0.49	7.42	-	7.42	7.57	-	7.57	-	66.51	-	-	-	2.59
04.11.24	24.00	-	100.20	90.76	9.44	66.64	44.77	21.87	0.69	0.49	8.07	-	8.07	8.22	-	8.22	-	65.99	-	-	-	2.61
05.11.24	24.00	-	101.42	91.38	10.04	67.53	45.12	22.41	0.69	0.49	8.60	-	8.60	8.77	-	8.77	-	67.11	-	-	-	2.73
06.11.24	24.00	-	104.23	94.33	9.90	68.12	45.95	22.17	0.69	0.49	8.50	-	8.50	8.70	-	8.70	-	67.77	-	-	-	2.77
07.11.24	24.00	-	105.45	96.04	9.41	68.57	46.63	21.94	0.69	0.49	8.03	-	8.03	8.22	-	8.22	-	67.99	-	-	-	2.76
08.11.24	24.00	-	106.26	96.06	10.20	68.40	46.69	21.71	0.69	0.49	8.80	-	8.80	9.00	-	9.00	-	68.20	-	-	-	2.79
09.11.24	24.00	-	105.74	96.50	9.24	67.86	46.61	21.25	0.69	0.49	7.88	-	7.88	8.07	-	8.07	-	67.25	-	-	-	2.68
10.11.24	24.00	-	104.27	93.23	11.04	67.56	45.88	21.68	0.69	0.49	9.72	-	9.72	9.92	-	9.92	-	66.99	-	-	-	2.77
11.11.24	24.00	-	100.59	90.94	9.65	67.94	45.16	22.78	0.69	0.49	8.28	-	8.28	8.49	-	8.49	-	67.30	-	-	-	2.73
12.11.24	24.00	-	103.27	93.20	10.07	68.45	45.98	22.47	0.69	0.49	8.69	-	8.69	8.88	-	8.88	-	67.91	-	-	-	2.79
13.11.24	24.00	-	103.00	93.79	9.21	68.05	46.00	22.05	0.69	0.49	7.87	-	7.87	8.03	-	8.03	-	67.64	-	-	-	2.70
14.11.24	24.00	-	104.94	95.02	9.92	68.51	46.54	21.97	0.69	0.49	8.63	-	8.63	8.82	-	8.82	-	67.88	-	-	-	2.77
15.11.24	24.00	-	101.46	92.96	8.50	67.40	45.77	21.63	0.69	0.49	7.15	-	7.15	7.32	-	7.32	-	66.83	-	-	-	2.59
16.11.24	24.00	-	106.21	97.39	8.82	69.23	47.44	21.79	0.69	0.49	7.44	-	7.44	7.60	-	7.60	-	68.41	-	-	-	2.73
17.11.24	24.00	-	105.44	95.15	10.29	68.21	46.63	21.58	0.69	0.49	8.95	-	8.95	9.14	-	9.14	-	67.63	-	-	-	2.76
18.11.24	24.00	-	102.77	93.20	9.57	67.09	45.69	21.40	0.69	0.49	8.20	-	8.20	8.36	-	8.36	-	66.43	-	-	-	2.64
19.11.24	24.00	-	102.61	91.76	10.85	68.39	45.89	22.50	0.69	0.49	9.47	-	9.47	9.68	-	9.68	-	68.35	-	-	-	2.81
20.11.24	24.00	-	101.08	91.83	9.25	69.35	46.23	23.12	0.69	0.49	7.94	-	7.94	8.12	-	8.12	-	68.57	-	-	-	2.76
21.11.24	24.00	-	96.17	86.02	10.15	70.14	46.43	23.71	0.69	0.49	8.91	-	8.91	9.11	-	9.11	-	69.61	-	-	-	2.75
22.11.24	24.00	-	102.74	93.40	9.34	71.48	47.33	24.15	0.69	0.49	8.10	-	8.10	8.31	-	8.31	-	70.89	-	-	-	2.93
Среднее	24.00	-	102.79	93.35	9.44	67.89	46.26	21.63	0.69	0.49	8.09	-	8.09	8.27	-	8.27	-	67.38	-	-	0.00	2.66
Итого	744.00	-	3186.63	2893.99	292.64	-	-	-	-	-	250.94	-	250.94	256.43	-	256.43	-	-	-	-	-	82.48

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-	-	
	22.11.24							-	-	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	8.16	°С	2.05	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			80.43	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			256.43	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.11.2024