Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 140
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 140
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208254

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 5.88

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	153.78	133.83	19.95	68.71	46.43	22.28	0.69	0.49	53.84	-	53.84	54.98	-	54.98	-	68.51	-	-	-	4.36
24.10.24	24.00	-	167.22	150.83	16.39	69.39	47.98	21.41	0.69	0.49	57.81	-	57.81	59.03	-	59.03	-	69.19	-	-	-	4.37
25.10.24	24.00	-	169.44	153.31	16.13	68.91	47.90	21.01	0.69	0.49	58.84	-	58.84	60.12	-	60.12	-	68.73	-	-	-	4.33
26.10.24	24.00	-	172.10	155.47	16.63	69.68	48.56	21.12	0.69	0.49	59.72	-	59.72	61.05	-	61.05	-	69.48	-	-	-	4.44
27.10.24	24.00	-	174.35	158.20	16.15	69.39	48.49	20.90	0.69	0.49	60.37	-	60.37	61.70	-	61.70	-	69.21	-	-	-	4.43
28.10.24	24.00	-	180.14	164.49	15.65	68.35	48.45	19.90	0.69	0.49	61.96	-	61.96	63.27	-	63.27	-	68.16	-	-	-	4.35
29.10.24	24.00	-	172.73	156.19	16.54	67.68	47.06	20.62	0.69	0.49	60.14	-	60.14	61.41	-	61.41	-	67.52	-	-	-	4.34
30.10.24	24.00	-	176.51	160.94	15.57	69.60	48.36	21.24	0.69	0.49	60.98	-	60.98	62.36	-	62.36	-	69.39	-	-	-	4.51
31.10.24	24.00	-	168.44	152.52	15.92	67.40	46.35	21.05	0.69	0.49	58.67	-	58.67	59.88	-	59.88	-	67.19	-	-	-	4.29
01.11.24	24.00	-	168.49	152.57	15.92	68.75	46.76	21.99	0.69	0.49	58.68	-	58.68	59.91	-	59.91	-	68.56	-	-	-	4.45
02.11.24	24.00	-	165.92	151.21	14.71	68.88	46.45	22.43	0.69	0.49	57.54	-	57.54	58.76	-	58.76	-	68.69	-	-	-	4.41
03.11.24	24.00	-	165.29	149.16	16.13	68.92	46.21	22.71	0.69	0.49	57.74	-	57.74	58.95	-	58.95	-	68.72	-	-	-	4.50
04.11.24	24.00	-	164.20	148.17	16.03	69.29	46.13	23.16	0.69	0.49	57.01	-	57.01	58.24	-	58.24	-	69.09	-	-	-	4.54
05.11.24	24.00	-	164.27	148.77	15.50	68.85	45.89	22.96	0.69	0.49	57.26	-	57.26	58.49	-	58.49	-	68.66	-	-	-	4.49
06.11.24	24.00	-	171.77	155.40	16.37	69.39	46.95	22.44	0.69	0.49	59.14	-	59.14	60.48	-	60.48	-	69.22	-	-	-	4.63
07.11.24	24.00	-	172.36	156.63	15.73	68.98	47.10	21.88	0.69	0.49	59.55	-	59.55	60.81	-	60.81	-	68.80	-	-	-	4.51
08.11.24	24.00	-	174.95	160.34	14.61	69.54	47.87	21.67	0.69	0.49	59.97	-	59.97	61.29	-	61.29	-	69.36	-	-	-	4.49
09.11.24	24.00	-	175.32	159.71	15.61	68.72	47.65	21.07	0.69	0.49	60.44	-	60.44	61.76	-	61.76	-	68.53	-	-	-	4.44
10.11.24	24.00	-	167.06	149.42	17.64	69.26	46.71	22.55	0.69	0.49	58.60	-	58.60	59.87	-	59.87	-	69.06	-	-	-	4.59
11.11.24	24.00	-	161.82	145.64	16.18	69.16	45.85	23.31	0.69	0.49	56.39	-	56.39	57.62	-	57.62	-	68.96	-	-	-	4.51
12.11.24	24.00	-	165.84	149.96	15.88	68.61	46.08	22.53	0.69	0.49	57.71	-	57.71	58.93	-	58.93	-	68.40	-	-	-	4.47
13.11.24	24.00	-	169.97	154.96	15.01	68.78	46.66	22.12	0.69	0.49	58.72	-	58.72	59.98	-	59.98	-	68.60	-	-	-	4.46
14.11.24	24.00	-	172.75	157.32	15.43	69.53	47.43	22.10	0.69	0.49	59.63	-	59.63	60.95	-	60.95	-	69.34	-	-	-	4.55
15.11.24	24.00	-	169.79	154.08	15.71	68.94	46.86	22.08	0.69	0.49	58.82	-	58.82	60.11	-	60.11	-	68.75	-	-	-	4.49
16.11.24	24.00	-	178.64	162.76	15.88	69.45	48.11	21.34	0.69	0.49	61.54	-	61.54	62.95	-	62.95	-	69.25	-	-	-	4.58
17.11.24	24.00	-	177.95	160.13	17.82	68.80	47.53	21.27	0.69	0.49	62.12	-	62.12	63.47	-	63.47	-	68.62	-	-	-	4.63
18.11.24	24.00	-	172.38	157.07	15.31	69.08	47.37	21.71	0.69	0.49	59.93	-	59.93	61.20	-	61.20	-	68.89	-	-	-	4.47
19.11.24	24.00	-	170.07	154.76	15.31	69.87	47.26	22.61	0.69	0.49	59.22	-	59.22	60.52	-	60.52	-	69.70	-	-	-	4.57
20.11.24	24.00	-	169.94	154.99	14.95	70.67	47.64	23.03	0.69	0.49	58.99	-	58.99	60.33	-	60.33	-	70.49	-	-	-	4.63
21.11.24	24.00	-	171.98	156.59	15.39	70.85	47.97	22.88	0.69	0.49	59.87	-	59.87	61.24	-	61.24	-	70.66	-	-	-	4.68
22.11.24	24.00	-	166.37	151.68	14.69	70.92	47.28	23.64	0.69	0.49	58.04	-	58.04	59.38	-	59.38	-	70.73	-	-	-	4.63
Среднее	24.00	-	170.06	154.10	15.96	69.17	47.20	21.97	0.69	0.49	59.01	-	59.01	60.29	-	60.29	-	68.98	-	-	0.00	4.49
Итого	744.00	-	5271.84	4777.10	494.74	-	-	-	-	-	1829.24	-	1829.24	1869.04	-	1869.04	-	-	-	-	-	139.15

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	160216.880	140150.510	55969.930		57340.100		-	4081.520	25617.000
	22.11.24	165488.720	144927.610	57799.170		59209.140		-	4207.741	26361.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°C	-2.97	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			136.18	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			504.84	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.