Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208368 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 5.88

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	65.25	56.07	9.18	68.98	40.61	28.37	0.69	0.49	21.49	-	21.49	21.97	-	21.97	-	68.67	-	-	-	2.23
24.10.24	24.00	-	72.51	62.47	10.04	69.64	42.55	27.09	0.69	0.49	23.49	-	23.49	23.99	-	23.99	-	69.29	-	-	-	2.39
25.10.24	24.00	-	71.01	62.59	8.42	69.16	42.33	26.83	0.69	0.49	22.49	-	22.49	22.98	-	22.98	-	68.90	-	-	-	2.26
26.10.24	24.00	-	71.46	63.14	8.32	69.89	43.04	26.85	0.69	0.49	22.84	-	22.84	23.35	-	23.35	-	69.57	-	-	-	2.28
27.10.24	24.00	-	74.25	63.67	10.58	69.60	42.88	26.72	0.69	0.49	25.27	-	25.27	25.85	-	25.85	-	69.30	-	-	-	2.44
28.10.24	24.00	-	71.74	63.12	8.62	68.51	42.27	26.24	0.69	0.49	23.88	-	23.88	24.37	-	24.37	-	68.17	-	-	-	2.24
29.10.24	24.00	-	70.50	60.69	9.81	68.00	40.47	27.53	0.69	0.49	24.06	-	24.06	24.60	-	24.60	-	67.81	-	-	-	2.34
30.10.24	24.00	-	74.38	65.24	9.14	69.81	41.97	27.84	0.69	0.49	23.96	-	23.96	24.50	-	24.50	-	69.44	-	-	-	2.45
31.10.24	24.00	-	71.01	60.99	10.02	67.61	40.18	27.43	0.69	0.49	23.88	-	23.88	24.39	-	24.39	-	67.21	-	-	-	2.35
01.11.24	24.00	-	71.02	61.21	9.81	68.99	40.46	28.53	0.69	0.49	23.73	-	23.73	24.24	-	24.24	-	68.71	-	-	-	2.42
02.11.24	24.00	-	69.19	60.99	8.20	69.15	40.28	28.87	0.69	0.49	22.01	-	22.01	22.49	-	22.49	-	68.84	-	-	-	2.33
03.11.24	24.00	-	70.20	60.41	9.79	69.19	40.10	29.09	0.69	0.49	23.25	-	23.25	23.77	-	23.77	-	68.85	-	-	-	2.44
04.11.24	24.00	-	69.86	59.52	10.34	69.59	40.04	29.55	0.69	0.49	23.84	-	23.84	24.36	-	24.36	-	69.30	-	-	-	2.48
05.11.24	24.00	-	69.39	59.57	9.82	69.13	39.93	29.20	0.69	0.49	23.33	-	23.33	23.83	-	23.83	-	68.86	-	-	-	2.42
06.11.24	24.00	-	71.61	62.65	8.96	69.69	41.19	28.50	0.69	0.49	23.23	-	23.23	23.74	-	23.74	-	69.46	-	-	-	2.41
07.11.24	24.00	-	72.09	62.18	9.91	69.26	41.29	27.97	0.69	0.49	24.18	-	24.18	24.73	-	24.73	-	68.95	-	-	-	2.42
08.11.24	24.00	-	73.53	64.41	9.12	69.84	42.20	27.64	0.69	0.49	23.90	-	23.90	24.41	-	24.41	-	69.61	-	-	-	2.42
09.11.24	24.00	-	75.68	64.51	11.17	69.02	42.21	26.81	0.69	0.49	26.61	-	26.61	27.19	-	27.19	-	68.74	-	-	-	2.50
10.11.24	24.00	-	73.41	62.35	11.06	69.56	41.37	28.19	0.69	0.49	25.59	-	25.59	26.16	-	26.16	-	69.27	-	-	-	2.53
11.11.24	24.00	-	69.80	60.00	9.80	69.46	39.97	29.49	0.69	0.49	23.81	-	23.81	24.33	-	24.33	-	69.15	-	-	-	2.45
12.11.24	24.00	-	70.06	60.98	9.08	68.86	40.33	28.53	0.69	0.49	23.60	-	23.60	24.11	-	24.11	-	68.50	-	-	-	2.37
13.11.24	24.00	-	71.96	61.86	10.10	69.08	40.88	28.20	0.69	0.49	25.10	-	25.10	25.64	-	25.64	-	68.81	-	-	-	2.45
14.11.24	24.00	-	72.23	62.75	9.48	69.81	41.54	28.27	0.69	0.49	24.85	-	24.85	25.40	-	25.40	-	69.52	-	-	-	2.44
15.11.24	24.00	-	70.54	61.59	8.95	69.21	40.94	28.27	0.69	0.49	24.00	-	24.00	24.51	-	24.51	-	68.92	-	-	-	2.36
16.11.24	24.00	-	75.22	65.68	9.54	69.71	42.48	27.23	0.69	0.49	25.55	-	25.55	26.10	-	26.10	-	69.38	-	-	-	2.46
17.11.24																						
18.11.24	24.00	-	72.00	62.56	9.44	69.37	41.52	27.85	0.69	0.49	24.69	-	24.69	25.23	-	25.23	-	69.08	-	-	-	2.40
19.11.24	24.00	-	71.60	61.78	9.82	70.21	41.43	28.78	0.69	0.49	24.73	-	24.73	25.30	-	25.30	-	70.01	-	-	-	2.47
20.11.24	24.00	-	70.82	62.54	8.28	70.91	41.34	29.57	0.69	0.49	23.27	-	23.27	23.80	-	23.80	-	70.58	-	-	-	2.44
21.11.24	24.00	-	73.94	63.92	10.02	71.15	42.20	28.95	0.69	0.49	25.12	-	25.12	25.71	-	25.71	-	70.90	-	-	-	2.57
22.11.24	24.00	-	69.99	60.89	9.10	71.27	41.14	30.13	0.69	0.49	23.68	-	23.68	24.24	-	24.24	-	71.04	-	-	-	2.49
Среднее	24.00	-	71.54	62.01	9.53	69.46	41.30	28.15	0.69	0.49	23.98	-	23.98	24.51	-	24.51	-	69.16	-	-	0.00	2.41
Итого	720.00	-	2146.25	1860.33	285.92	-	-	-	-	-	719.43	-	719.43	735.29	-	735.29	-	-	-	-	-	72.22

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-	-	-
	22.11.24							-	-	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**24**	час	2.41	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	**24**	час	9.72	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°С	1.77	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			72.86	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			301.47	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» №2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.