Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207261 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 5.88

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	90.22	85.34	4.88	70.84	49.42	21.42	0.69	0.49	13.55	-	13.55	13.84	-	13.84	-	70.71	-	-	-	2.18
24.10.24	24.00	-	98.58	93.87	4.71	71.34	50.95	20.39	0.69	0.49	14.34	-	14.34	14.62	-	14.62	-	71.19	-	-	-	2.25
25.10.24	24.00	-	100.07	94.79	5.28	70.89	50.94	19.95	0.69	0.49	14.93	-	14.93	15.25	-	15.25	-	70.77	-	-	-	2.27
26.10.24	24.00	-	100.75	96.44	4.31	71.59	51.56	20.03	0.69	0.49	14.68	-	14.68	14.99	-	14.99	-	71.47	-	-	-	2.24
27.10.24	23.00	-	99.58	94.13	5.45	71.29	51.51	19.78	0.69	0.49	16.32	-	16.32	16.71	-	16.71	-	71.15	-	-	-	2.25
28.10.24	23.00	-	102.53	98.06	4.47	70.01	51.20	18.81	0.69	0.49	15.41	-	15.41	15.74	-	15.74	-	69.87	-	-	-	2.16
29.10.24	24.00	-	104.47	99.95	4.52	69.66	50.19	19.47	0.69	0.49	15.62	-	15.62	15.93	-	15.93	-	69.62	-	-	-	2.26
30.10.24	24.00	-	106.35	101.86	4.49	71.45	51.21	20.24	0.69	0.49	15.77	-	15.77	16.14	-	16.14	-	71.32	-	-	-	2.38
31.10.24	24.00	-	104.23	99.32	4.91	69.17	49.38	19.79	0.69	0.49	16.03	-	16.03	16.35	-	16.35	-	68.97	-	-	-	2.31
01.11.24	24.00	-	104.13	99.28	4.85	70.69	50.11	20.58	0.69	0.49	15.87	-	15.87	16.23	-	16.23	-	70.59	-	-	-	2.39
02.11.24	24.00	-	102.56	98.07	4.49	70.89	49.57	21.32	0.69	0.49	15.38	-	15.38	15.73	-	15.73	-	70.80	-	-	-	2.41
03.11.24	24.00	-	102.56	97.62	4.94	70.93	49.37	21.56	0.69	0.49	15.79	-	15.79	16.17	-	16.17	-	70.79	-	-	-	2.46
04.11.24	24.00	-	102.17	97.05	5.12	71.36	49.33	22.03	0.69	0.49	15.78	-	15.78	16.16	-	16.16	-	71.26	-	-	-	2.51
05.11.24	24.00	-	103.00	97.51	5.49	70.84	49.19	21.65	0.69	0.49	16.16	-	16.16	16.53	-	16.53	-	70.76	-	-	-	2.51
06.11.24	24.00	-	105.29	100.32	4.97	71.42	50.30	21.12	0.69	0.49	15.96	-	15.96	16.36	-	16.36	-	71.37	-	-	-	2.48
07.11.24	24.00	-	105.70	100.55	5.15	71.00	50.40	20.60	0.69	0.49	16.16	-	16.16	16.55	-	16.55	-	70.91	-	-	-	2.44
08.11.24	24.00	-	106.97	101.63	5.34	71.56	51.05	20.51	0.69	0.49	16.45	-	16.45	16.86	-	16.86	-	71.51	-	-	-	2.47
09.11.24	24.00	-	106.86	101.47	5.39	70.68	50.73	19.95	0.69	0.49	16.42	-	16.42	16.81	-	16.81	-	70.59	-	-	-	2.41
10.11.24	24.00	-	104.59	98.07	6.52	71.33	50.25	21.08	0.69	0.49	17.19	-	17.19	17.58	-	17.58	-	71.24	-	-	-	2.54
11.11.24	24.00	-	101.18	95.46	5.72	71.26	49.25	22.01	0.69	0.49	16.15	-	16.15	16.52	-	16.52	-	71.19	-	-	-	2.51
12.11.24	24.00	-	103.18	97.29	5.89	70.58	49.42	21.16	0.69	0.49	16.42	-	16.42	16.80	-	16.80	-	70.44	-	-	-	2.48
13.11.24	24.00	-	105.04	99.33	5.71	70.89	50.02	20.87	0.69	0.49	16.39	-	16.39	16.79	-	16.79	-	70.81	-	-	-	2.48
14.11.24	24.00	-	105.83	99.59	6.24	71.63	50.75	20.88	0.69	0.49	16.85	-	16.85	17.25	-	17.25	-	71.52	-	-	-	2.53
15.11.24	24.00	-	104.16	98.29	5.87	71.05	50.09	20.96	0.69	0.49	16.30	-	16.30	16.71	-	16.71	-	70.96	-	-	-	2.48
16.11.24	24.00	-	107.01	101.43	5.58	71.48	51.15	20.33	0.69	0.49	16.45	-	16.45	16.85	-	16.85	-	71.34	-	-	-	2.46
17.11.24	24.00	-	108.39	102.03	6.36	70.83	50.83	20.00	0.69	0.49	17.47	-	17.47	17.86	-	17.86	-	70.77	-	-	-	2.49
18.11.24	24.00	-	104.88	99.68	5.20	71.16	50.49	20.67	0.69	0.49	15.87	-	15.87	16.22	-	16.22	-	71.08	-	-	-	2.43
19.11.24	24.00	-	103.66	98.83	4.83	72.08	50.61	21.47	0.69	0.49	15.46	-	15.46	15.83	-	15.83	-	72.04	-	-	-	2.47
20.11.24	24.00	-	104.50	98.82	5.68	72.81	50.98	21.83	0.69	0.49	16.17	-	16.17	16.59	-	16.59	-	72.71	-	-	-	2.57
21.11.24	24.00	-	105.00	99.45	5.55	73.07	51.19	21.88	0.69	0.49	16.12	-	16.12	16.52	-	16.52	-	72.99	-	-	-	2.58
22.11.24	24.00	-	103.07	97.29	5.78	73.30	50.62	22.68	0.69	0.49	16.05	-	16.05	16.46	-	16.46	-	73.21	-	-	-	2.63
Среднее	23.94	-	103.44	98.16	5.28	71.20	50.39	20.81	0.69	0.49	15.92	-	15.92	16.29	-	16.29	-	71.10	-	-	0.00	2.42
Итого	742.00	-	3206.51	3042.82	163.69	-	-	-	-	-	493.51	-	493.51	504.95	-	504.95	-	-	-	-	-	75.03

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	89317.970	77237.240	12145.620		12473.990		-	942.350	23573.000
	22.11.24	92524.480	80280.060	12639.130		12978.940		-	977.443	24315.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°C	-0.98	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			74.04	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			167.03	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищное агентство Невского района» 2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.